



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

SGDT DAS matavimo linijos dujų srauto mechaninis reguliatorius (toliau – **Pirkimo objektas**)

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.1. ESAMA SITUACIJA

DAS dujų matavimo sistemos srauto reguliatorius būtinas užtikrinant nepertraukiamą SGD terminalo darbą matavimo linijų srauto reguliatorių gedimo atveju. Perkamas naujas analogiškas esamiems pakaitinis srauto reguliatorius.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Dujų srauto mechaninis reguliatorius	
Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus	
1.1.	Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl: 1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); 1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu ar kt.); 1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); 1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; 1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); 1.6. Jei įsigijamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotės nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; 1.7. Jei įsigijamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakyme Nr. D1-508 nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: 1.8. siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 1.9. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai netarėtų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

	1.10. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai. Ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. 1.11. Prekė neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. 1.12. Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams	
1.2.	Netaikoma
Reikalavimai dujų srauto mechaniniam reguliatoriui	
1.3.	Nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1

3.1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Perkamas srauto reguliatorius HON530-E-WG-300/300-SO. Reguliatoriaus parametrai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

4.1. Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Dujų srauto reguliatorius HON530-E-WG-300/300-SO. Konfiguracijos numeris: YHON530E-WG-CA-A-B-ALBBLBB-MM-AG-000-0-SDBB00-A0AA0000A-B	vnt.	1

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

6. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 (devynis) mėnesius, įskaitant ir galutinį atsiskaitymą su Tiekėju.

6.2. Užsakymų vykdymo terminai

Prekės turi būti pristatytos per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

6.3. Užsakymų vykdymo tvarka

Prekės turi būti pristatytos Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:30 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

8. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

Prekių techninių parametų atitikties lentelė

NO	Technical requirements (the performance of the characteristics, parameters or functions of goods, device, equipment)	The value of the required parameter or executed function	The Supplier must certify compliance with the technical requirement by stating: yes/no and, where required, enter the precise value of the proposed Goods	Documents/ref erences to information published by manufacturers online confirming the values of the proposed parameters
Dujų srauto reguliatorius RMG HON530-E-WG-300/300-SO			<gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis>	
1.	Failure Mode:	C-Remains in last position	Yes/No	-yes
2.	Handing:	A-Right	Yes/No	yes-
3.	Medium:	A-Natural Gas; acc. G260	Yes/No	yes
4.	Temperature Range/Class:	B- -40 to +60 deg C / -	(enter the precise value of the proposed Goods)	B- -40 to +60 deg C /
5.	Body Material:	A-Cast steel	Yes/No	yes
6.	Inlet Size:	L-DN 300	(enter the precise value of the proposed Goods)	L-DN 300
7.	Pressure Class; Inlet:	B-Class 600	(enter the precise value of the proposed Goods)	B-Class 600
8.	Flange Type:	Inlet: B-EN 1759 - Form B (ANSI RF)	(enter the precise value of the proposed Goods)	Inlet: B-EN 1759 - Form B (ANSI RF)
9.	Outlet Size:	L-DN 300	(enter the precise value of the proposed Goods)	L-DN 300
10.	Pressure Class:	Outlet: B-Class 600	(enter the precise value of the proposed Goods)	Outlet: B- Class 600
11.	Flange Type:	Outlet: B-EN 1759 - Form B (ANSI RF)	(enter the precise value of the proposed Goods)	Outlet: B-EN 1759 - Form B (ANSI RF)
12.	Face to face dimension:	900 mm	(enter the precise value of the proposed Goods)	900 mm
13.	Max Allowable Pressure PS:	M-100 bar	(enter the precise value of the proposed Goods)	M-100 bar
14.	Max Inlet Pressure Pu max:	M-100 bar	(enter the precise value of the proposed Goods)	M-100 bar

15.	Orifice Size:	A-200 mm	(enter the precise value of the proposed Goods)	A-200 mm
16.	KG-value [m ³ /(h*bar)]:	G-30000	(enter the precise value of the proposed Goods)	G-30000
17.	Paint Specification:	S-Acc. to specification	Yes/No	yes
18.	Paint Colour (Final Gloss):	D-RAL 1021 - Rape Yellow	RAL (enter the precise value of the proposed Goods)	D-RAL 1021 - Rape Yellow
19.	Name Plate:	B-English	Yes/No	yes
20.	Tagging (optional):	B-Sticker (coloured foil)	Yes/No	yes
21.	Test Certificate	EN10204: A-EN 10204 - 3.1	Yes/No	yes
22.	Declaration of Conformity:	A-Declaration of Conformity	Yes/No	yes
23.	Material Certificate	EN10204 A-EN 10204 - 3.1	Yes/No	yes
24.	CE-Pin:	A-CE-0085BN0224	Yes/No	yes
25.	Certificate Language:	B-English	Yes/No	yes
26.	Item Notes:	Standard 3-layer painting, dry film thickness 160 µm External Silencer HON_PACKING HANDLING PACKING	Yes/No (enter the precise value of the proposed Goods)- layer painting (enter the precise value of the proposed Goods)µm	Standard 3-layer painting, dry film thickness 160 µm External Silencer HON_PACKING HANDLING PACKING
27.	Valve ready to be equipped with existent electric actuator:	AUMA SAREX-07.6 – ACEXC-01.2	Yes/No	yes
28.	Valve attachment with electric actuator:	F10 with spigot EN ISO 5210	Yes/No	yes
29.	Valve/ electric actuator output drive:	B3- bore 20mm, DIN6885-1	(enter the precise value of the proposed Goods) mm	B3-bore 20mm, DIN6885-1-
30.	Configured Model Nbr:	YHON530E-WG-CA-A-B-ALBBLBB-MM-AG-000-0-SDBB00-A0AA0000A-B	Yes/No	yes
31.	Guarantee	No less 24 months	(enter the precise value of the proposed Goods) months	No less 24 months