

VĖDINIMO SISTEMOS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Žymėjimas plane	Oro padavimo	Oro šalinimo	Rekuperacinė	Drėgmės surinkėjai	Kondicionierių vidiniai blokai	Kondicionierių išoriniai blokai	Sieniniai ventiliatoriai	El. galingumas			Vėd. kaloriferių šildymas		Automatinis valdymas	Pastabos
										Iki 100 W	Iki 1 kW	Virš 1 kW	Elektra	Vandeniu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pagubės g. 63, Vilnius															
33.	Mokymo centras 01 (1 aukšto)	32O1/b	3	3	7	-	22	7		3	7		7		7	„Systemair“ Save VTR 700 rekuperatorius 700 m3/h; (5 vnt.); Save VTR 500 rekuperatorius 500 m3/h; (1 vnt.); Save VTR 300 3000 m3/h; (1 vnt.);
34.	Mokymo centras 02 (2 aukštų)	17O2/b	2	6	2		18	4		6	2	2			9,0	Systemair Topvex TR20 1440 m3/h; (2 vnt.);