

## DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2024 m. balandžio 8 d., 10 d. ir 12 d. pateiktus klausimus dėl Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92329-10 iki ŠK92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos rangos darbų konkrečiame pirkime pagal dinaminę pirkimų sistemą CVP IS Nr. 715660 (toliau tekste – Pirkimas), AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Gal galit pateikti EBPVD formą, mes pateikę EBPVD kartu su visais CPO dokumentais, tačiau kiekvienas konkursas individualus ir pasitelkiam ūkio subjektus, subrangovus, kuriuos turim nurodyt.	<p>Atkreipiame dėmesį, kad šis konkretus pirkimas (CVP IS Nr. 715645) vykdomas pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS) (CVP IS Nr. 685910). EBVPD forma yra pateikta kartu su visais DPS pirkimo dokumentais (2 priedas).</p> <p>Tiekėjai, deklaruodami, kad atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, teikdami DPS pirkime paraišką pateikė užpildytus EBVPD (tame tarpe ir Jūs). Kaip numatyta DPS Pirkimo sąlygų 10.4. punkte „Atskirą EBVPD pildo:</p> <p>2.1.1. tiekėjas;</p> <p>2.1.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu paraišką teikia tiekėjų grupė);</p> <p>2.1.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams, išskyrus ekspertus, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo (šių ekspertų EBVPD teikti nereikia).“.</p> <p><u>t. y. jeigu konkrečiame pirkime pasitelkiate subrangovus (kurių pajėgumais (kvalifikacija) nesiremiate, jiems (subrangovams) EBVPD teikti nereikia.</u></p> <p>Teikdami pasiūlymą šiame konkrečiame pirkime, pasiūlymo formos 3 skyriuje „Anksčiau su paraiška teiktos informacijos patvirtinimas“ turėsite pažymėti vieną iš dviejų variantų:</p> <p>1. „<input type="checkbox"/> Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra <b>nepasikeitusi</b>.“ – šiuo atveju EBVPD iš naujo teikti nereikia.</p> <p>2. „<input type="checkbox"/> Anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra <b>pasikeitusi, atnaujintą</b></p>



		<p><b>EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu.</b>“</p> <p>– šiuo atveju reikia pateikti atnaujintą EBVPD, kurio forma (kaip minėta aukščiau) pateikta kartu su visais DPS pirkimo (CVP IS Nr. 685910) dokumentais.</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>Tai pat turėsite pažymėti vieną iš dviejų variantų:</p> <p>1.„<input type="checkbox"/> Patvirtiname, kad mano (ir kitų tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) bei ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiuosi (jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais)), atitiktis Dinaminėje pirkimo sistemoje keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams tiekėjui <b>nepasikeitusi.</b>“ – šiuo atveju nieko teikti papildomai nereikia.</p> <p>2.<input type="checkbox"/> Mano (ir kitų tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) bei ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiuosi (jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais)), atitiktis Dinaminėje pirkimo sistemoje keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams tiekėjui <b>pasikeitusi, todėl teikiame aktualią informaciją.</b>“ – šiuo atveju reikia pateikti aktualią informaciją.</p> <p><b>Perkantysis subjektas atkreipia dėmesį, kad jeigu keičiasi informacija teikta kartu su paraiška, rekomenduojama iškart pateikti aktualią informaciją DPS pirkime (CVP IS Nr. 685910) nelaukiant konkrečių pirkimų pasiūlymo pateikimo termino.</b></p>
2.	<p>Techniniame darbo projekte 7 sk. „Projektiniai sprendiniai“ yra nurodyta „Šalia esantys karšto vandens viršutiniai loviai/ dangčiai ir vamzdynai demontuojami.“</p> <p>2.1. Prašome atsakyti, ar Rangovas atlikdamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus, privalės demontuoti karšto vandens vamzdynus? Jeigu taip, prašome patvirtinti, kad karšto vandens vamzdynai demontuojami tose trasų vietose, kurios techninio projekto sklypo plane pažymėtos kaip demontuojami šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai.</p>	<p>2.1. Vadovaujantis „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje rekonstravimo“ Techninės užduoties p. 16.3, Techninio projekto sprendiniuose yra numatytas greta rekonstruojamo tinklo esančio karšto vandens vamzdynų ir jų kanalų demontavimas (žr. projekto aiškinamojo rašto ME202315-TP-ŠT.AR lape Nr. 10, projekto Techninių specifikacijų ME202315-TP-ŠT.TS lape Nr. 14, sąnaudų kiekio žiniaraščio ME202315-TP-ŠT.SKŽ lape Nr. 1 ir brėžiniuose Nr. ME202315-TP-ŠT.Br-01 lapuose Nr. 1-5 pateiktą informaciją).</p> <p>Rangovas atlikdamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus privalės demontuoti greta rekonstruojamo tinklo esančius karšto vandens vamzdynus ir jų kanalus. Patvirtiname, kad karšto vandens vamzdynai demontuojami tose trasų vietose,</p>



	<p>2.2. Prašome nurodyti demontuojamo karšto vandens vamzdyno fizinius duomenis: skersmenis, ilgį, kanalo plotį (arba tipą/markę). Šie duomenys ženkliai įtakoja į bendrųjų darbų (žemės darbų bei sklypo sutvarkymo) apimtį bei kaštus.</p>	<p>kurios techninio projekto sklypo plane pažymėtos kaip demontuojami šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai.</p> <p>2.2. Demontuojamo karšto vandens vamzdyno ir kanalo fiziniai duomenys yra nurodyti Techninio projekto dokumentacijoje, prašome žr. brėžinyje Nr. ME202315-TP-ŠT.Br-01 lapuose Nr. 1-5 pateiktą esamų požeminių komunikacijų informaciją ir sąnaudų kiekio žiniaraščio ME202315-TP-ŠT.SKŽ lape Nr. 1 pateiktą informaciją (Skyrius Nr. 1 Paruošiamieji darbai, Skyrius Nr. 2 Žemės darbai).</p>
3.	<p>Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos prašome patikslinti:</p> <p>a) kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu,</p> <p>b) taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais.</p> <p>c) Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai.</p>	<p>Informuojame, jog rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų suminis šilumos energijos galios poreikis vasarą vidutiniškai Q<sub>kvFaktas</sub>, - ~ 0,52241 MW/h.</p> <p>b) Galimi mobilios katilinės prijungimo taškai ir laikinų trasų schemas bus pateikiami laimėjusiam Rangovui ir derinami su juo, nes tik tada bus aiškūs Rangovo pajėgumai, bus parengtas darbų vykdymo planas/grafikas, numatytas darbų etapiškumas.</p> <p>c) Techniniai reikalavimai laikiniams šilumos tinklams ne šildymo sezono metu: vamzdynai turi atitikti T – 70° C, P – 10 Bar.</p> <p>Laikinių trasų DN atšakoms pateikiami schemeje:</p> 
4.	<p>Ar medžių kirtimai yra suderinti apmokėti, ar Užsakovas pateiks Rangovui kirtimo leidimus? Taip pat jeigu vykdant darbus paaiškės, kad yra būtinybė kirsti medžius, kurie buvo nenurodyti pirkimo</p>	<p>Techninio projekto sprendiniai yra suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. Vykdant želdinių šalinimo darbus leidimą medžių kirtimui iš Vilniaus miesto</p>



	<p>dokumentuose bei nepažymėti projekte, kas bus atsakingas už medžių kirtimo leidimo išėmimą ir apmokėjimą?</p>	<p>savivaldybės administracijos turi gauti Rangovas. Medžių kirtimai nėra apmokėti.</p> <p>Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių, kurie nebuvo pažymėti projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės situacijos, šių medžių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. Už šiuos darbus ir apmokėjimą atsakingas Rangovas. Pažymime, kad kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones, kaip tai numatyta techniniame projekte (žr. projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) aiškinamojo rašto ME202315-TP-SP.AR lape Nr. 11 pateiktą informaciją).</p> <p>Papildomai primename, kad Techninės specifikacijos 3 skyriuje „Reikalavimai darbui su želdiniais“ yra nustatyti reikalavimai, susiję su medžių ir kitų želdinių išsaugojimu.</p>
5.	<p>Sklendžių aptarnavimo šulinys Š10 numatomas įrengti vaikų žaidimo aikštelėje, ar šis sprendimas suderintas? Ar Rangovas turi nusimatyti papildomus sprendinius tokius kaip pvz. spec. pritaikytas liukas ar pan.?</p>	<p>Paaiškiname, kad Techninio projekto rengimo metu, numatyto Š10 šulinio vietoje buvo žalia veja (pridedame užfiksuotą nurodytos vietos nuotrauką). Atsižvelgiant į paaiškėjusias faktines aplinkybes (įrengta nauja vaikų žaidimo aikštelės grunto danga) informuojame, kad papildomų sprendinių (kaip pvz. spec. pritaikytas liukas ar pan.) Rangovui nusimatyti nereikia, o šulinį Š10 darbo projekto rengimo metu patraukti iš vaikų žaidimų aikštelės zonos.</p>
		
6.	<p>Apžiūros metu pastebėta, kad į darbų zoną patenka rekonstruojami daugiabučių kiemai, ar šie sprendiniai suderinti? Ar dėl to Rangovas turi nusimatyti papildomus kaštus?</p>	<p>Prašome vadovautis Techninio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje ME202315-TP-SP pateiktais suderintais sprendiniais ir nurodymais (žr. projekto aiškinamojo rašto ME202315-TP-SP.AR lape Nr. 12, projekto Techninių specifikacijų ME202315-TP-SP.TS lape Nr. 10 ir Nr. 13, sąnaudų kiekio žiniaraščio ME202315-TP-SP.SKŽ lape Nr. 1 ir brėžiniuose Nr. ME202315-TP-SP.Br-02 lapuose Nr. 1-6 pateiktą informaciją).</p> <p>Rangovas atlikdamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus privalės atlikti visų išardytų ar</p>





		<p>darbų vykdymo metu pažeistų dangų atstatymo darbus taip, kaip tai nurodyta projekto techninės specifikacijose ir tokius darbus turi atitinkamai įsivertinti.</p>
7.	<p>Kadangi termofikatas paduodamas tik iš vienos pusės tai yra nuo ŠK-92936 ir nėra sužiedinimų (pataisykite jei klydam) bus reikalinga mobili laikina katilinė, o darbų apimtis per abu projektus nėra maža, katilinės apytikriai prireiks nemažiau nei 2-3 mėnesiams kol bus rekonstruota Savanorių g. magistralė, trasa prie VW centro.</p> <p>Klausiam ar Užsakovas užtikrins katilinę 2-3 mėnesiams ir kokia bus mobilios laikinos katilinės vieno mėnesio kaina su pastatymu, kuru, išlaikymu, jei toks mokestis bus taikomas?</p>	<p>Atkreipiame dėmesį, kad Techninės specifikacijos 2.17. punktas numato: „Užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams, tam pasitelkiant laikiną trasą statybą (laikinoms trasoms projektavimo ir derinimo darbų nereikės, jei laikinos trasos bus numatytos statybos darbų zonoje, t. y. nebus iškeliamos iš statybos darbų zonos), mobilios katilinės arba tūrinių vandens šildytuvų panaudojimą.“ t.y. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, pats parenka būdą, kuriuo užtikrins šilumos tiekimą vartotojams. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Techninėje specifikacijoje nėra numatyta, jog Užsakovas teiks mobilią katilinę.</p> <p>Vadovaujantis minėtu Techninės specifikacijos 2.17. punktu, bei Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.9. punktu „&lt;...&gt; Apskaičiuojant kainą ar sąnaudas, turi būti atsižvelgta į visą techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objekto apimtį, kainos ar sąnaudų sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiais muito mokesčiais ir rinkliavomis) ir visos tiekėjo išlaidos pagal techninės specifikacijos reikalavimus.“, Rangovas privalo įsivertinti, ar siekiant užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams, bus reikalinga mobili katilinė ir esant poreikiui visas su mobilią katilinė susijusias išlaidas, kompensacijų poreikį ir visas kitas galimas išlaidas, kurias patirs vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, privalo įsiskaičiuoti į pasiūlymo kainą.</p>

Taip pat informuojame, jog vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.2. punktu „Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“, **pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2024-04-18 10:00 val. į 2024-04-22 10:00 val.**

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.6. punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.