

UAB "LUKTARNA,, ŠVENČIONĖLIŲ KURO BAZĖ
Kaltanėnų 58, Švenčionėliai LT-18209. Įmonės kodas 178715423. Tel. (8-387) 65336
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 1-348

Įmonė pardavėja UAB "Luktarna" Švenčionių r. sav. Kaltanėnų 58 Švenčionėliai Įmonės kodas 17871552
 Produkto pavadinimas - bešvinis 95 markės benzinas B klasė su deguonies kiekiu iki 2,7% masės, su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - **LST EN 228:2013 KN:27101245**

Ėminio paėmimo data: **2015.05.27**

Ėminio paėmimo vieta Kaltanėnų 58, Švenčionėliai, talpykla Nr.49,51,52,53,54,55.

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Tiriamasis oktaninis skaičius, (TOS), ne mažesnis	95,0 **	95,4	LST EN ISO 5164
2. Variklinis oktaninis skaičius (VOS), ne mažesnis	85,0 **	85,1	LST EN ISO 5163
3. Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5	LST EN 237
4. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	720,0 - 775,0	742,2	LST EN ISO 3675
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	6,1	LST EN ISO 20846
6. Oksidacinio stabilumo trukmė, minutės, ne mažesnė	360	360	LST EN ISO 7536
7. Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1	LST EN ISO 6246
8. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 2160
9. Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus	Apžiūrint
10. Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis: alkenų (olefinų) arenų (aromatinių)	18,0 35,0	8,0 30,3	LST EN ISO 22854
11. Benzeno kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,97	LST EN ISO 22854
12. Deguonies kiekis, % masės, ne didesnis	2,7	2,43	LST EN ISO 22854
13. Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis: metanolio etanolio * izopropilo alkoholio izobutilo alkoholio tretbutilo alkoholio eterių (5 ar daugiau C atomų): - MTBE - ETBE - MTAE (TAME) kitų oksigenatų	3,0 5,0 Įmaišomų komponentų kiekis ribojamas iki 2,7% masės didžiausio leistino deguonies kiekio	0,13 4,92 0,06 0 0 2,78 0 0 0	LST EN ISO 22854
14. Garų slėgis, (GS), kPa	45,0-70,0	68,1	LST EN 13016-1
15. Distiliacijos charakteristikos: išgarinto produkto kiekis esant 70 °C, E 70, % tūrio išgarinto produkto kiekis esant 100 °C, E 100, % tūrio išgarinto produkto kiekis esant 150 °C, E 150, % tūrio, ne mažesnis distiliacijos baigmės temperatūra (DBT), °C, ne aukštesnė distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	20,0 - 48,0 46,0 - 71,0 75,0 210 2	40,5 60,3 91,5 189 1	LST EN ISO 3405
16. Lakumo indeksas, LI	nenormuojamos	965	LST EN 228 p.5.6.2
17. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	Mažiau 2,0	

*Rodikliai iš AB „ORLEN“ Lietuva, analizų pažymėjimo Nr. **109713**

**Pagal Privalomuosius kokybės rodiklius.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2013 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, su 2014-06-25 įsakymo Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) redakcija, reikalavimus.

Gabenimo dokumento Nr. **SKV-0006154** data **15 05 27**

Brokerė



Jolanta Rudzinskiene