Priedas Nr. 4. Preliminarus matavimų iš SCADA sistemų sąrašas

Eil. Nr.	Objektas (matavimų grupės)	Matavimų pogrupiai	Matavimų pavadinimai	Matavimų (parametrų) skaičius, vnt.	Matavimas SCADA sistemoje ar matavimo (-ų) pozicija	Pasijungimo vieta	Protokolas
			VISO MATAVIMŲ:	**394**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**5 blokas**	**5 blokas (6kV el. savų reikmių)**		***9***		BVP-3 neoperatyvinė dalis (preliminaru)	ModBus TCP/IP
1.1	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*453T*	*1*	*5_453T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.2	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*451T*	*1*	*5_451T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.3	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*82T*	*1*	*5_82T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.4	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TS-2C*	*1*	*5TS-2C_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.5	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TS-4A*	*1*	*5TS-4A_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.6	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*454T*	*1*	*5-454T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.7	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*452T*	*1*	*5_452T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.8	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*85T*	*1*	*5_85T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
1.9	*5 blokas*	*5 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*80T*	*1*	*5_80T_P_MOM.UNIT5@UCS*		
2	**6 blokas**	**6 blokas (6kV el. savų reikmių)**		***7***		BVP-3 neoperatyvinė dalis (preliminaru)	ModBus TCP/IP
2.1	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*462T*	*1*	*6_462T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.2	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*86T*	*1*	*6_86T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.3	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*53T*	*1*	*6_53T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.4	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*479T*	*1*	*6_479T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.5	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*461T*	*1*	*6_461T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.6	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*90T*	*1*	*6_90T_P_MOM.UNIT6@UCS6*		
2.7	*6 blokas*	*6 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*GVS-2*	*1*	*6GVS-2_P_MOM.UNIT6@UCS6*		

1	2	3	4	5	6	7	8
3	***7 blokas***	***7 (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)***		***89***		*BVP-4 neoperatyvinė dalis*	*ModBus TCP/IP*
3.1	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 1 korp. A siūlė*	*1*	*7s1t0201as*		
3.2	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 1 korp. B siūlė*	*1*	*7s1t0201bs*		
3.3	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 2 korp. C siūlė*	*1*	*7s2t0201cs*		
3.4	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 2 korp. D siūlė*	*1*	*7s2t0201ds*		
3.5	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 1 korp. A siūlė*	*1*	*7s1p0081as*		
3.6	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 1 korp. B siūlė*	*1*	*7s1p0081bs*		
3.7	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 2 korp. C siūlė*	*1*	*7s2p0081cs*		
3.8	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 2 korp. D siūlė*	*1*	*7s2p0081ds*		
3.9	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG kiekis po katilo t, 1 korp. A siūlė*	*1*	*7s1f0041acor*		
3.10	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG kiekis po katilo t, 1 korp. B siūlė*	*1*	*7s1f0041bcor*		
3.11	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG kiekis po katilo t, 2 korp. C siūlė*	*1*	*7s2f0041ccor*		
3.12	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*AG kiekis po katilo t, 2 korp. D siūlė*	*1*	*7s2f0041dcor*		
3.13	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Vid. Bloko apkrovimas, MW*	*1*	*7MW*		
3.14	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Mazutas A, t*	*1*	*7z1f0101A*		
3.15	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Mazutas B, t*	*1*	*7z2f0101a*		
3.16	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Dujos A, N.m3*	*1*	*7d1f0111a*		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.17	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Dujos B, N.m3	1	7d2f0111b		
3.18	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (A siūlė)	1	7m1f0011acor		
3.19	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (B siūlė)	1	7m1f0011bcor		
3.20	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (C siūlė)	1	7m2f0011ccor		
3.21	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (D siūlė)	1	7m2f0011dcor		
3.22	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV temp. į katilą (, °C	1	7m1t0011a		
3.23	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	MV temp., °C	1	7m2t0011b		
3.24	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	RAI 40/13 debitas K-7A,B, t/h	1	7G1F0051		
3.25	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis ŠTG slėgis, K7-A, bar	1	7G1P0111A		
3.26	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis ŠTG slėgis, K7-B, bar	1	7G2P0111B		
3.27	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., A siūlė, °C	1	7G1T0301A		
3.28	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., B siūlė, °C	1	7g1t0301b		
3.29	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., C siūlė, °C	1	7G2T0301C		
3.30	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., D siūlė, °C	1	7G2T0301D		
3.31	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, A siūlė, bar	1	7G1P0132A		
3.32	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, B siūlė, bar	1	7G1P0132B		
3.33	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, C siūlė, bar	1	7G2P0132C		
3.34	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, D	1	7G2P0132D		

1	2	3	4	5	6	7	8
			siūlė, bar				
3.35	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*MV slėgis, siūlė A (bar)*	*1*	*7M1P0021A*		
3.36	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*MV slėgis, siūlė B (bar)*	*1*	*7M1P0021B*		
3.37	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*MV slėgis, siūlė C (bar)*	*1*	*7M2P0021C*		
3.38	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*MV slėgis, siūlė D (bar)*	*1*	*7M2P0021D*		
3.39	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*KTG t-ra siule A (°C)*	*1*	*7G3T2061A*		
3.40	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*KTG t-ra siule B (°C)*	*1*	*7G3T2061B*		
3.41	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*KTG t-ra siule C (°C)*	*1*	*7G3T2061C*		
3.42	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*KTG t-ra siule D (°C)*	*1*	*7G3T2061D*		
3.43	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*RAI 240/13 debitas K-7A,B, t/h*	*1*	*7G1F0061*		
3.44	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Garo debitas į ASP-7 t/h*	*1*	*ASP7_Qsteam*		
3.45	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Garo debitas į ASP-8, t/h*	*1*	*ASP8_Qsteam*		
3.46	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Cirk siurblių debitas, A pusė, t/val*	*1*	*7C3F2281A*		
3.47	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Cirk siurblių debitas, B pusė, t/val*	*1*	*7C3F2281B*		
3.48	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*ST vandens kiekis į PB7/VB7, t/val*	*1*	*8B3F2041*		
3.49	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*ST vandens temp. į PB7/VB7 boilerinę, °C*	*1*	*8T3T2961*		
3.50	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*ST vandens temp. iš PB7/VB7 boilerinės, °C*	*1*	*8T3T2991*		
3.51	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Garų kiekis į 7-o bloko dūmų pašildytuvą, t/val*	*1*	*7G7F005*		
3.52	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Kondensato iš 7-o bloko dūmų pašildytuvo temp., °C*	*1*	*7K7T029*		
3.53	*7 blokas*	*7 blokas (technologiniai)*	*Nudr. vandens kiekis*	*1*			

1	2	3	4	5	6	7	8
			BNĮ filtrų purenimui 7 blokas (naujas planuojamas)				
3.54	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TV-7A/I*	*1*	*7TV-7A/I_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.55	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*OP-8A*	*1*	*7OP-8A_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.56	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*477T*	*1*	*7_477T_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.57	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PV-7A/I*	*1*	*7PV-7A/I_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.58	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-7C*	*1*	*7KS-7C_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.59	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-7A*	*1*	*7KS-7A_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.60	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KPV-7A*	*1*	*7KPV-7A_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.61	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*RS-7A*	*1*	*7RS-27A_P_MOM.UNIT7@UCS*		
3.62	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*471T*	*1*	*7_471T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.63	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*101T*	*1*	*7_101T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.64	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PKS-7A*	*1*	*7PKS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.65	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*II-13*	*1*	*7II-13_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.66	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*S-27A*	*1*	*7S-27A_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.67	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*473T*	*1*	*7_473T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.68	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*ES-7A*	*1*	*7ES-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.69	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-7C*	*1*	*7BS-7C_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.70	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-7A*	*1*	*7BS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.71	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*CS-7A*	*1*	*7CS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.72	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TV-7B/I*	*1*	*7TV-7B/I_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.73	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-7B*	*1*	*7KS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.74	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TS-7*	*1*	*7TS-7_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.75	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*RS-27B*	*1*	*7RS-27B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.76	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PV-7B/I*	*1*	*7PV-27B/I_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.77	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*EMS-7*	*1*	*7EMS-7_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.78	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*472T*	*1*	*7_472T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.79	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KPV-7B*	*1*	*7KPV-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.80	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*S-27B*	*1*	*7S-27B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.81	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*100T*	*1*	*7_1000T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.82	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*474T*	*1*	*7_474T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.83	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*ES-7B*	*1*	*7ES-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.84	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-7B*	*1*	*7BS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.85	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*489T*	*1*	*7_489T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.86	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*CS-7B*	*1*	*7CS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.87	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PKS-7B*	*1*	*7PKS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.88	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*GVS-3*	*1*	*7GVS-3_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
3.89	*7 blokas*	*7 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*478T*	*1*	*7_478T_P_T_MOM.UNIT7@UCS*		
4	***8 blokas***	***8 (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)***		***98***		*BVP-4 neoperatyvinė dalis*	*ModBus TCP/IP*
4.1	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 1 korp. A siūlė*	*1*	*8s1t0201as*		
4.2	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 1 korp. B siūlė*	*1*	*8s1t0201bs*		
4.3	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 2 korp. C siūlė*	*1*	*8s2t0201cs*		
4.4	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG temp. °C, 2 korp. D siūlė*	*1*	*8s2t0201ds*		
4.5	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 1 korp. A siūlė*	*1*	*8s1p0081as*		
4.6	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 1 korp. B siūlė*	*1*	*8s1p0081bs*		
4.7	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 2 korp. C siūlė*	*1*	*8s2p0081cs*		
4.8	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*AG slėgis po katilo bar, 2 korp. D siūlė*	*1*	*8s2p0081ds*		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.9	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	AG kiekis po katilo t, 1 korp. A siūlė	1	8s1f0041acor		
4.10	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	AG kiekis po katilo t, 1 korp. B siūlė	1	8s1f0041bcor		
4.11	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	AG kiekis po katilo t, 2 korp. C siūlė	1	8s2f0041ccor		
4.12	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	AG kiekis po katilo t, 2 korp. D siūlė	1	8s2f0041dcor		
4.13	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vid. Bloko apkrovimas, MW	1	8MW		
4.14	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Mazutas A, t	1	8z1f0101A		
4.15	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Mazutas B, t	1	8z2f0101a		
4.16	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Dujos A, N.m3	1	8d1f0111a		
4.17	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Dujos B, N.m3	1	8d2f0111b		
4.18	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (A siūlė)	1	8m1f0011acor		
4.19	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (B siūlė)	1	8m1f0011bcor		
4.20	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (C siūlė)	1	8m2f0011ccor		
4.21	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV kiekis į katilą, t/h (D siūlė)	1	8m2f0011dcor		
4.22	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV temp. į katilą A siūlė, °C	1	8m1t0011a		
4.23	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV temp. į katilą B siūlė, °C	1	8m2t0011b		
4.24	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	RAI 40/13 debitas K-8A,B, t/h	1	8G1F0051		
4.25	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis ŠTG slėgis, K8-A, bar	1	8G1P0111A		
4.26	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis ŠTG slėgis, K8-B, bar	1	8G2P0111B		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.27	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., A siūlė, °C	1	8G1T0301A		
4.28	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., B siūlė, °C	1	8g1t0301b		
4.29	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., C siūlė, °C	1	8G2T0301C		
4.30	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinė ŠTG temp., D siūlė, °C	1	8G2T0301D		
4.31	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, A siūlė, bar	1	8G1P0131A		
4.32	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, B siūlė, bar	1	8G1P0131B		
4.33	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, C siūlė, bar	1	8G2P0131C		
4.34	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Vidutinis KTG slėgis, D siūlė, bar	1	8G2P0131D		
4.35	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV slėgis, siūlė A (bar)	1	8M1P0021A		
4.36	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV slėgis, siūlė B (bar)	1	8M1P0021B		
4.37	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV slėgis, siūlė C (bar)	1	8M2P0021C		
4.38	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	MV slėgis, siūlė D (bar)	1	8M2P0021D		
4.39	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	KTG t-ra siule A (°C)	1	8G3T2061A		
4.40	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	KTG t-ra siule B (°C)	1	8G3T2061B		
4.41	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	KTG t-ra siule C (°C)	1	8G3T2061C		
4.42	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	KTG t-ra siule D (°C)	1	8G3T2061D		
4.43	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	RAI 240/13 debitas K-8A,B, t/h	1	8G1F0061		
4.44	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Garo debitas į ASP-7 t/h	1	ASP7_Qsteam		
4.45	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Garo debitas į ASP-8, t/h	1	ASP8_Qsteam		
4.46	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	Cirk siurblių debitas, A	1	8C3F2281A		

1	2	3	4	5	6	7	8
			pusė, t/val				
4.47	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Cirk siurblių debitas, B pusė, t/val*	*1*	*8C3F2281B*		
4.48	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*ST vandens kiekis į PB7/VB7, t/val*	*1*	*8B3F2041*		
4.49	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*ST vandens temp. į PB8/VB8 boilerinę, °C*	*1*	*8T3T2961*		
4.50	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*ST vandens temp. iš PB8/VB8 boilerinės, °C*	*1*	*8T3T2991*		
4.51	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Garų kiekis į dūmų pašildytuvą, A korpusas, t/h*	*1*	*8G7F005*		
4.52	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Kondensato t-ra is 8 bloko A korpuso dumu pasildytuvo, °C*	*1*	*8K7T030A*		
4.53	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų kiekis iš 8-o bloko A korpuso, Nm3*	*1*	*8L7P007A_S*		
4.54	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų kiekis iš 8-o bloko B korpuso, Nm3*	*1*	*B8HTA01CF901*		
4.55	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra po dūmų pašildytuvo, 8 bl B korpusas, °C*	*1*	*B8HUA10CT003*		
4.56	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra po dūmų pašildytuvo, 8bl A korpusas °C*	*1*	*8L7T006AS*		
4.57	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (20 linija), °C*	*1*	*B8HTA23CT001*		
4.58	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (20 linija), °C*	*1*	*B8HTA23CT002*		
4.59	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B*	*1*	*BBHTA13CT001*		

1	2	3	4	5	6	7	8
			korpusas (10 linija), °C				
4.60	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (10 linija), °C*	*1*	*BBHTA13CT002*		
4.61	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, °C (8 bl A korpusas)*	*1*	*8L7T005A*		
4.62	*8 blokas*	*8 blokas (technologiniai)*	*Nudr. vandens kiekis BNĮ filtrų purenimui 8 blokas (naujas planuojamas)*	*1*			
4.63	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*GVS-4*	*1*	*8GVS-4_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.64	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TS-6A*	*1*	*8TS-6A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.65	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*CS-8A*	*1*	*8CS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.66	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TV-8A/I*	*1*	*8TV-8A/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.67	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PV-8A/I*	*1*	*8PV-8A/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.68	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KPV-8A*	*1*	*8KPV-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.69	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-8A*	*1*	*8KS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.70	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-8C*	*1*	*8KS-8C_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.71	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PKS-8A*	*1*	*8PKS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.72	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*486T*	*1*	*8_486T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.73	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*RS-28A*	*1*	*8RS-28A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.74	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*481T*	*1*	*8_481T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.75	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*483T*	*1*	*8_483T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.76	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*S-28A*	*1*	*8S-28A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.77	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*487T*	*1*	*8_487T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.78	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*EMS-8*	*1*	*8EMS-8_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.79	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*ES-8A*	*1*	*8ES-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.80	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-8A*	*1*	*8BS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.81	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-8C*	*1*	*8BS-8C_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.82	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*103T*	*1*	*8_103T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.83	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*CS-8B*	*1*	*8CS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.84	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TV-8B/I*	*1*	*8TV-8B/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.85	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PV-8B/I*	*1*	*8PV-8B/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.86	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KPV-8B*	*1*	*8KPV-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.87	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*484T*	*1*	*8_484T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.88	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*102T*	*1*	*8_102T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.89	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*RS-28B*	*1*	*8RS-28B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.90	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*482T*	*1*	*8_482T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.91	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*TS-6B*	*1*	*8TS-6B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.92	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*KS-8B*	*1*	*8KS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.93	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*488T*	*1*	*8_488T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.94	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*PKS-8B*	*1*	*8PKS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.95	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*ES-8B*	*1*	*8ES-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.96	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*S-28B*	*1*	*8S-28B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.97	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*BS-8B*	*1*	*8BS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
4.98	*8 blokas*	*8 blokas (6kV el. savų reikmių)*	*RS-8*	*1*	*8RS-8_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
5	***KCB***	***KCB (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)***		***55***		*Valdymo pulto neoperatyvinė dalis (valdymo sistemų patalpa)*	*ModBus TCP/IP*
5.1	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*Vid. nudruskinto vandens kiekis I deaeratorių iš AKB, t/val*	*1*	*99GHC30CF001JT01A*		
5.2	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*Vid. val. nudruskinto vandens t-ra į deaeratorių iš AKB, °C*	*1*	*99QH_10CT001WE01*		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	KCB	KCB (technologiniai)	Maitinimo vandens kiekis į 1-ą pagalbinį katilą, kg/val	1	99QH_22CF001WE01		
5.4	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. maitinimo vandens slėgis į 1-ą pagalb. katilą, bar	1	99QH_20CP001WE01		
5.5	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. maitinimo vandens t-ūra į 1-ą pagalb. katilą, °C	1	99QH_22CT001WE01		
5.6	KCB	KCB (technologiniai)	Maitinimo vandens kiekis į 2-ą pagalbinį katilą, kg/val	1	99QH_23CF001WE01		
5.7	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. maitinimo vandens t-ra į 2-ą pagalbinį katilą, °C	1	99QH_23CT001WE01		
5.8	KCB	KCB (technologiniai)	Dujos į I-ą pagalbinį katilą, nm3/val	1	99QH_70CF001WE01		
5.9	KCB	KCB (technologiniai)	Dujos į II-ą pagalbinį katilą, nm3/val	1	99QH_80CF001WE01		
5.10	KCB	KCB (technologiniai)	Garo kiekis į deaeratorių iš I-o PK, kg/val	1	99QH_33CF001WE01		
5.11	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo iš I-o PK į deaerat. slėgis, bar	1	99QH_31CP001WE01		
5.12	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo temp. iš I-o PK į deaeratorių, °C	1	99QH_31CT001WE01		
5.13	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. slėgis deaeratoriuje, bar	1	99QH_10CP001WE01		
5.14	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. temp. deaeratoriuje, °C	1	99QH_10CT002WE01		
5.15	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. slėgis I-ame PK, bar	1	99QH_30CP001WE01		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.16	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. slėgis II-ame PK, bar	1	99QH_40CP001WE01		
5.17	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. garo kiekis į deaeratorių iš II-o PK, kg/val	1	99QH_43CF001WE01		
5.18	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo is II-o PK į deaerat. slėgis, bar	1	99QH_41CP001WE01		
5.19	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo temp. is II-o PK į deaeratorių, °C	1	99QH_41CT001WE01		
5.20	KCB	KCB (technologiniai)	Garo kiekis į PGK iš I-o PK, kg/val	1	99QH_32CF001WE01		
5.21	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo slėgis į PGK iš PK , bar	1	99LBG20CP001JT01A		
5.22	KCB	KCB (technologiniai)	Garo kiekis į PGK iš II-o PK, kg/val	1	99QH_42CF001WE01		
5.23	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. garo temp. PGK, °C	1	99QH_70CT001WE01		
5.24	KCB	KCB (technologiniai)	Garo kiekis iš šalt. tarp. linijos į PGK, t/val	1	99LBC30CF001XY01A		
5.25	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. šalto tarp. garo slėgis linijoje į PGK, bar	1	99LBC30CP001JT01A		
5.26	KCB	KCB (technologiniai)	Vid. val. šalto tarp. garo temp., °C	1	S1TT_RHS		
5.27	KCB	KCB (technologiniai)	KCB dujų turbinos sąnaudos, Nm3/h	1	99EKD31CF001XZ09		
5.28	KCB	KCB (technologiniai)	Lauko oro t-ra , °C	1	G1ATID.UNIT9@UCS9		
5.29	KCB	KCB (technologiniai)	Lauko oro drėgmė, %	1	G1RHUM.UNIT9@UCS9		
5.30	KCB	KCB (technologiniai)	Šiluma į KCB adm. pastatą (skaitiklio parodymai)	1	99NDB_ENERG_TOTAL.UNIT9@UCS9		
5.31	KCB	KCB (technologiniai)	Šiluma į KCB cirk. Siurblinę (skaitiklio	1	99NDB_ENERG_PMPH_TOTAL.UNIT9@UCS9		

1	2	3	4	5	6	7	8
			parodymai)				
5.32	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*GT Factored fired hours (DT degintas kuras valandų)*	*1*	*G1TFT_T.UNIT9@UCS9*		
5.33	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*Cirkuliacinio siurblio Nr.1 darbo laikas*	*1*	*99PAC11AP001XY45.UNIT9@UCS9*		
5.34	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*Cirkuliacinio siurblio Nr.2 darbo laikas*	*1*	*99PAC12AP001XY45.UNIT9@UCS9*		
5.35	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*LEL i KCB patiektas nudr. v. kiekis, t/val (7-ame bloke)*	*1*	*7N5F1002*		
5.36	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*KCB patiektas į LEL garo kiekis pagal skaitiklį, t/val (7-ame bloke)*	*1*	*7N5F2004COR*		
5.37	*KCB*	*KCB (technologiniai)*	*LEL patiektas į KCB garo kiekis pagal skaitiklį, t/val (7-ame bloke)*	*1*	*7N5F1004COR*		
5.38	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6 kV sekcijos 99BBA10 įvado iš 99BBT10 kWh (blokinis transf-rius)*	*1*	*99BBA10GS005WE08*		
5.39	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6 kV sekcijos 99BBA20 įvado iš 99BBT10 kWh (s.r. iš tinklo traf.)*	*1*	*99BBA20GS005WE08*		
5.40	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6 kV sekcijos 99BBA10 įvado iš rezervinės elektrinės*	*1*	*99BBA10GS007WE08*		
5.41	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6 kV sekcijos 99BBA20 įvado iš rezervinės elektrinės*	*1*	*99BBA20GS007WE08*		
5.42	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Kondensato siurblio - 1 kWh*	*1*	*99BBA10GS002WE03*		
5.43	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Maitinimo vandens*	*1*	*99BBA10GS003WE03*		

1	2	3	4	5	6	7	8
			siurblio - 1 kWh				
5.44	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6/0,4 kV transf-riaus 99BFT10 kWh*	*1*	*99BBA10GS004WE03*		
5.45	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Statinės paleidimo sistemos transf-riaus 91BPT10 kWh*	*1*	*99BBA10GS008WE03*		
5.46	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6/0,4 kV transf-riaus 99BFT30 kWh*	*1*	*99BBA10GS009WE03*		
5.47	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Dujų kompresoriaus - 1 kWh*	*1*	*99BBA10GS010WE03*		
5.48	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Cirkuliacinio vandens siurblio-1 kWh*	*1*	*99BBA10GS011WE03*		
5.49	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Kondensato siurblio - 2 kWh*	*1*	*99BBA20GS002WE03*		
5.50	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Maitinimo vandens siurblio - 2 kWh*	*1*	*99BBA20GS003WE03*		
5.51	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6/0,4 kV transf-riaus 99BFT20 kWh*	*1*	*99BBA20GS004WE03*		
5.52	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Žadinimo sistemos transf-riaus 91MKC20 kWh*	*1*	*99BBA20GS008WE03*		
5.53	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*6/0,4 kV transf-riaus 99BFT40 kWh*	*1*	*99BBA20GS009WE03*		
5.54	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Dujų kompresoriaus - 2 kWh*	*1*	*99BBA20GS010WE03*		
5.55	*KCB*	*KCB (6kV el. savų reikmių)*	*Cirkuliacinio vandens siurblio-2 kWh*	*1*	*99BBA20GS011WE03*		
6	***LEL***	***LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės***		***9***		*Suprojektuoti (numatyti)*	*Suprojektuoti (numatyti)*
6.1	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*S-78DVĮ-A*	*1*	*8S-78DVI-A_P_M.UNIT8@UCS8*		
6.2	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*BTV-7*	*1*	*8BTV-7_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*OxOK-7*	*1*	*8OXOK-7_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.4	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*MS-I-1*	*1*	*8MS-I-1_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.5	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*OxOK-8A*	*1*	*8OXOK-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.6	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*BTV-8A*	*1*	*8BTV-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.7	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*BTV-8B*	*1*	*8BTV-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.8	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*MS-II-1*	*1*	*8MS-II-1_P_T_MOM.UNIT8@UCS8*		
6.9	*LEL*	*LEL SVĮ 6 kV savos el. reikmės*	*S-78DVĮ-B*	*1*	*8S-78DVI-B_P_M.UNIT8@UCS8*		
7	***Vandens valymo cechas***	***Naujas chem. baras (0,4 kV el. savos reikmės + vanduo ir garas technologijai + nuotekos)***		***14***		*Suprojektuoti (numatyti)*	*Suprojektuoti (numatyti)*
7.1	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Nudruskinto vandens gamyba į AKB (I-a linija), tonų*	*1*	*GCK06CF101*		
7.2	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Nudruskinto vandens gamyba į AKB (II-a linija), tonų*	*1*	*GCK06CF102*		
7.3	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Nudruskinto vandens gamyba VIENA linija į AKB, tonų*	*1*	*GCF70CF101*		
7.4	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Nudruskinto vanduo į ŠT papildymo baką, tonų*	*1*	*GCH40CF101*		
7.5	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Žalio vandens paimėmimo kiekis iš tvenkinio, tonų*	*1*	*GBK36CF001*		
7.6	*V. valymo*	*Vanduo s.r.*	*Pirminė žalio vandens*	*1*	*GBJ36CT102*		

1	2	3	4	5	6	7	8
	cechas		*paruošimo t-ra, °C*				
7.7	*V. valymo cechas*	*Nuotekos*	*Nuotekų debitas į šulinį LK190*	*1*	*GAF35CF101*		
7.8	*V. valymo cechas*	*Elektra s.r. 0,4kV*	*Elektros įvadas Nr. 1, MWh*	*1*	*nėra KKS*		
7.9	*V. valymo cechas*	*Elektra s.r. 0,4kV*	*Elektros įvadas Nr.2, MWh*	*1*	*nėra KKS*		
7.10	*V. valymo cechas*	*Elektra s.r. 0,4kV*	*Kondensato siurblių suv. elektros en, MWh*	*1*	*nėra KKS*		
7.11	*V. valymo cechas*	*Elektra s.r. 0,4kV*	*Kondensato siurblių suv. elektros en, MWh*	*1*	*nėra KKS*		
7.12	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Užteršto kondensato kiekiai*	*1*	*LDB84CF102*		
7.13	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Išvalyto kondensato kiekiai*	*1*	*LDF91CF101*		
7.14	*V. valymo cechas*	*Vanduo s.r.*	*Išvalyto kondensato kiekiai*	*1*	*LDF92CF101*		
8	***Biokuro katilinė***	***Biokuro katilinė (elektros s.r. + technologiniai)***		***52***		*BVP-4 neoperatyvinė dalis*	*OPC arba TXT, XML*
8.1	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Biokuro kiekis į biokuro katilą (toliau - BK) Nr.1 (pagal radiacinius sk.), tonų*	*1*	*BK1HHH12FD905*		
8.2	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Biokuro kiekis į BK-2 (pagal radiacinius sk.), tonų*	*1*	*BK1HHH52FD905*		
8.3	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK1 suvartotas kuras (pagal greiferis Nr.1), tonų*	*1*	*..*		
8.4	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK2 suvartotas kuras (pagal greiferis Nr.2), tonų*	*1*	*..*		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.5	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK1 suvartotos dujos, Nm3*	*1*	*..*		
8.6	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK2 suvartotos dujos, Nm3*	*1*	*..*		
8.7	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Kuro lygis sandelyje Nr.1, m (20 taškų vidurkis)*	*1*	*..*		
8.8	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Kuro lygis prieduobėje (pagal 1-ą kraną)*	*1*	*..*		
8.9	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Kuro lygis sandelys 2, m (20 taškų vidurkis)*	*1*	*..*		
8.10	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Kuro lygis prieduobėje (pagal 2-ą kraną)*	*1*	*..*		
8.11	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Šiluma pagaminta BK1*	*1*	*BK1NAA12CQ001*		
8.12	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Šiluma pagaminta BK2*	*1*	*BK1NAA22CQ001*		
8.13	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Šiluma pagaminta ekonomaizeryje (toliau - EKO) Nr. 1*	*1*	*BK1NDA40CQ001*		
8.14	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*Šiluma pagaminta EKO2*	*1*	*BK1NDA50CQ001*		
8.15	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Suvartota elektra, II įvadas, kWh*	*1*	*BK1BFA*		
8.16	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Suvartota elektra, I įvadas, kWh*	*1*	*BK1BFB*		
8.17	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*BK1 suvartojama elektra, kWh*	*1*	*..*		
8.18	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*BK2 suvartojama elektra, kWh*	*1*	*..*		
8.19	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*EKO1 suvartojama elektra, kWh*	*1*	*..*		
8.20	*Biokuro katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*EKO2 suvartojama elektra, kWh*	*1*	*..*		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.21	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Elektrostat. filtre Nr.1 suvartojama elektra, kWh	1	..		
8.22	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Elektrostat. filtre Nr.2 suvartojama elektra, kWh	1	..		
8.23	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Rezervai, kWh	1	..		
8.24	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Tinklo siurblio Nr. 1 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC10AP001		
8.25	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Tinklo siurblio Nr. 2 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC20AP001		
8.26	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Tinklo siurblio Nr. 3 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC30AP001		
8.27	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Tinklo siurblio Nr. 4 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC40AP001		
8.28	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Tinklo siurblio Nr. 5 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC70AP001		
8.29	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vanduo į EKO1, tonų	1	BK1NDA40CQ001_m3		
8.30	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. į EKO1, °C	1	BK1NDA40CQ001_T1		
8.31	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. iš EKO1, °C	1	BK1NDA40CQ001_T2		
8.32	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis prieš EKO1, bar	1	..		
8.33	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis po EKO1, bar	1	..		
8.34	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vanduo į EKO2,	1	BK1NDA50CQ001_m3		

1	2	3	4	5	6	7	8
			tonų				
8.35	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. į EKO2, °C	1	BK1NDA50CQ001_T1		
8.36	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. iš EKO2, °C	1	BK1NDA50CQ001_T2		
8.37	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis prieš EKO2, bar	1	..		
8.38	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis po EKO2, bar	1	..		
8.39	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vanduo į 1-ą katilą, tonų	1	BK1NAA12CQ001_m3		
8.40	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. į 1-ą katilą, °C	1	BK1NAA12CQ001_T1		
8.41	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. iš 1-o katilo, °C	1	BK1NAA12CQ001_T2		
8.42	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis prieš 1-ą katilą, bar	1	BK1HAA10CP020		
8.43	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis po 1-o katilą, bar	1	BK1HAA11CP901		
8.44	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vanduo į 2-ą katilą, tonų	1	BK1NAA22CQ001_m3		
8.45	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. į 2-ą katilą, °C	1	BK1NAA22CQ001_T1		
8.46	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens temp. iš 2-o katilo, °C	1	BK1NAA22CQ001_T2		
8.47	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis prieš 2-ą katilą, bar	1	BK1HAA20CP020		
8.48	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Tinklo vandens slėgis po 2-o katilo, bar	1	BK1HAA21CP901		
8.49	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Išeinančių dūmų temp., °C	1	BK1HNE10CT001		
8.50	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	Išeinančių dūmų temp., °C	1	BK1HNE20CT001		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.51	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK1 darbo valandos, h*	*1*	*..*		
8.52	*Biokuro katilinė*	*Biokuro katilinė technologiniai*	*BK2 darbo valandos, h*	*1*	*..*		
9	***Garo katilinė***	***Garo katilinės technologiniai***		***61***		*BVP-4 neoperatyvinė dalis*	*OPC arba TXT, XML*
9.1	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Vid. nudr. (papildymo) vandens kiekis į kolektorių vedantį į I-ą v. pašildytuvą iš AKB,t/val*	*1*	*GK1GHC10CF905*		
9.2	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Vid. kondensato kiekis iš VB3C ir VB3D į kolektorių vedantį į I-ą v. pašildytuvą,t/val*	*1*	*GK1LCA80CF905*		
9.3	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Vid. Nudr.v. kiekis iš kondensato bako į kolektorių vedantį į I-ą v. pašildytuvą,t/val*	*1*	*GK1LCA27CF905*		
9.4	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Nudr. v. kiekis iš II-o v. pašildytuvo į dear., %*	*1*	*FLOW_SUM_VALUE*		
9.5	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Nudr. v. t-ra iš II-o v. pašildytuvo į dear., °C*	*1*	*GK1GHC30CT005*		
9.6	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Temp. kondensato bake, °C*	*1*	*GK1LCA10CT005*		
9.7	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Temp. deaeratoriuje, °C*	*1*	*GK1LAA10CT005*		
9.8	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Maltinimo v.kiekis iš dear. į 1 GK,t/val*	*1*	*GK1LAB21CF005*		
9.9	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. temp. iš dear. į 1 GK, °C*	*1*			
9.10	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. slėgis iš dear. į 1 GK, bar*	*1*	*GK1LAB21CP005*		
9.11	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v.kiekis iš dear. į 2 GK,t/val*	*1*	*GK1LAB22CF005*		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.12	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. temp. iš dear. į 2 GK, °C*	*1*			
9.13	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. slėgis iš dear. į 2 GK, bar*	*1*	*GK1LAB22CP005*		
9.14	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v.kiekis iš dear. į 3 GK,t/val*	*1*	*GK1LAB23CF005*		
9.15	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. temp. iš dear. į 3 GK, °C*	*1*			
9.16	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Matinimo v. slėgis iš dear. į 3 GK, bar*	*1*	*GK1LAB23CP005*		
9.17	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Maitinimo v. temp. po 1-o ekonomaizerio (prieš GK1), °C*	*1*	*GK1LAB71CT005*		
9.18	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Maitinimo v. temp. po 2-o ekonomaizerio (prieš GK2), °C*	*1*	*GK1LAB72CT005*		
9.19	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Maitinimo v. temp. po 3-io ekonomaizerio (prieš GK3), °C*	*1*	*GK1LAB73CT005*		
9.20	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujų temp., °C*	*1*			
9.21	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujos į 1 GK, nm3/val*	*1*			
9.22	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujų į 1 GK slėgis, bar*	*1*			
9.23	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujos į 2 GK, nm3/val*	*1*			
9.24	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujų į 2 GK slėgis, bar*	*1*			
9.25	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujos į 3 GK, nm3/val*	*1*			
9.26	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Dujų į 3 GK slėgis, bar*	*1*			
9.27	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Garo kiekis iš 1-o GK, t*	*1*			
9.28	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Garo kiekis iš 1-o GK, MWh*	*1*	*GK1LBA12FF905*		
9.29	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Garo temp. iš 1-o GK, °C*	*1*	*GK1LBA12CT010*		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.30	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo slėgis iš 1-o GK, bar	1			
9.31	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo kiekis iš 2-o GK, t	1			
9.32	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo kiekis iš 2-o GK, MWh	1	GK1LBA22FF905		
9.33	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo temp. iš 2-o GK, °C	1	GK1LBA22CT010		
9.34	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo slėgis iš 2-o GK, bar	1			
9.35	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo kiekis iš 3-o GK, t	1			
9.36	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo kiekis iš 3-o GK, MWh	1	GK1LBA32FF905		
9.37	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo temp. iš 3-o GK, °C	1	GK1LBA32CT010		
9.38	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo slėgis iš 3-o GK, bar	1			
9.39	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo kiekis, MW	1	GK1LBG20FF905		
9.40	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Garo slėgis, MW	1	GK1LBG20CP005		
9.41	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Dūmų temp. iš 1-o GK, °C	1	GK1HNA12CT005		
9.42	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA12CQ005		
9.43	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Dūmų temp. iš 2-o GK, °C	1	GK1HNA22CT005		
9.44	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA22CQ005		
9.45	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	Dūmų temp. Iš 3-o GK, °C	1	GK1HNA32CT005		
9.46	Garo katilinė	Garo katilinė technologiniai	02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA32CQ005		
9.47	Garo katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Elektros vartojimas GK1, kWh	1			
9.48	Garo katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV	Elektros vartojimas GK2, kWh	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
9.49	*Garo katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Elektros vartojimas GK3, kWh*	*1*			
9.50	*Garo katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Elektros vartojimas Deaer., kWh*	*1*			
9.51	*Garo katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Pirmas GK elektros įvadas, kWh*	*1*			
9.52	*Garo katilinė*	*Elektra s.r. 0,4 kV*	*Antras GK elektros įvadas, kWh*	*1*			
9.53	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumnešio iš VB3C temp., °C*	*1*			
9.54	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumos energijos kiekis pagamintas VB3C, MW*	*1*			
9.55	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumnešio kiekis iš VB3C, m3*	*1*			
9.56	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumnešio iš VB3D temp., °C*	*1*			
9.57	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumos energijos kiekis pagamintas VB3D, MW*	*1*			
9.58	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*Šilumnešio kiekis iš VB3D, m3*	*1*			
9.59	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*GK1 darbo valandos, h*	*1*			
9.60	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*GK2 darbo valandos, h*	*1*			
9.61	*Garo katilinė*	*Garo katilinė technologiniai*	*GK3 darbo valandos, h*	*1*			