

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS „NUCTECH MB1215LC“ MEDININKŲ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. rugpjūčio 14 d. 17VM(15)-99
Vilnius

Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Dovilės Kraulaidienės, veikianti pagal Vilniaus teritorinės muitinės nuostatus, ir bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš uždarnosios akcinės bendrovės „Inta“ ir „Nuctech Warsaw Company Limited Spolka Z.O.O“ (toliau kartu vadinami Teikėjas), kurią 2017 m. rugpjūčio 2 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Inta“, atstovaujama spec. projektų departamento vadovo Donato Limanto, veikiančio pagal 2017 m. rugsėjo 12 d. įgaliojimą, toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią jonizuojančios spinduliuotės „NUCTECH MB1215LC“ įrangos techninio aptarnavimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikti jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC“ (toliau – Sistema) techninio aptarnavimo paslaugas pagal Sutarties 1 priedą (toliau – paslaugas).

1.2. Teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojančius ir teisėtus visus šiai paslaugai teikti reikalingus leidimus, atestatus, licencijas ir kitokius dokumentus ir gali vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais šioje Sutartyje numatytoms paslaugoms teikti tinkamai.

2. Paslaugų teikimo terminai

2.1. Paslaugų teikimo pradžia – 2017 m. rugsėjo 15 d.

2.2. Paslaugų teikimo terminai – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Su galimybe pratęsti 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas tik Užsakovui raštu sutikus ir informavus Teikėją apie sutikimą pratęsti paslaugų teikimo terminą.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 494 769,00 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct), įskaitant 21 procentą pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM), kuris sudaro 85 869,00 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct). Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, būtini, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.


3.2. Techninio aptarnavimo paslaugos kaina:

3.2.1. Sistemos ketvirtinio visos apimtys techninio aptarnavimo kaina 27 000,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct), be PVM.

3.2.2. Sistemos metinio visos apimtys techninio aptarnavimo kaina 55 300,00 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct), be PVM.

3.3. Paslaugų kaina negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus sutarties 4.3 punkte numatytą atvejį.

3.4. Teikėjas prisiima visą riziką dėl to, kad nuo Teikėjo nepriklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutartimi susijusios Teikėjo išlaidos ir Teikėjui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis (Teikėjui gali padidėti įsipareigojimų vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. Teikėjo įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Teikėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pakeisti paslaugų teikimo periodiškumo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.



4. Apmokėjimo sąlygos, tvarka ir terminai

4.1. Už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas bus mokama kas ketvirtį už praėjusį ketvirtį suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pasirašyto paslaugų perdavimo akto (perdavimo aktas pasirašomas pasibaigus ketvirčio techniniam aptarnavimui) pagrindu pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotai kainai. Sutarties fiksuota kaina gali būti pakeista tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais (jei juos turi). Perskaičiuota fiksuota kaina įsigalioja kitą dieną po to, kai Šalys rašytiniu susitarimu, nurodytu šiame punkte, ją pakeičia.

4.3. Šalių rašytiniu susitarimu dėl sustabdyto, sumažinto ar padidinto Užsakovui finansavimo, pasirašyto šalių įgaliotų atstovų ir patvirtino šalių antspaudais, gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Teikėjo banko sąskaitą.

5. Sutarties Šalių įsipareigojimai

5.1. Teikėjas įsipareigoja:

5.1.1. teikti Užsakovui paslaugas, aprašytas Sutarties 1 priede, Sutartyje numatytais sąlygomis, tvarka ir terminais;

5.1.2. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.3. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę ir ekologinę saugą, darbo higieną, sanitariją, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.1.4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Teikėjo darbuotojai ir ekspertai turėtų galiojantį sveikatos draudimą, reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą paslaugoms teikti;

5.1.5. sudaryti sąlygas muitinės ir/ar kitų valstybės institucijų pareigūnams visiškai kontroliuoti paslaugų teikimo procesus;

5.1.6. užtikrinti muitinės ir kitų valstybės institucijų pareigūnų, kontroliuojančių Sutarties 1.1 punkte nurodytus procesus, saugą;

5.1.7. nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų sunaikinti visą iš Užsakovo gautą ir Sutarties metu sužinotą informaciją (nepriklausomai nuo jos formos ir turinio), išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja, kad tokia informacija būtų išsaugota;

5.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.9. užtikrinti, kad prie Sistemos, esančios Medininkų kelio poste (Kelias A3, Pasieniečių g. 26, Vilniaus raj.), patektų tik asmenys, suderinę pateikimą su kontroliuojančiomis institucijomis/organizacijomis;

5.1.10. užtikrinti, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Sistemos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas atliks tik Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose nurodyti asmenys, turintys teisę prižiūrėti ir remontuoti Sistemą (Sutarties 3 priedas);

5.1.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus asmenims, nurodytiems Radiacinės saugos centro išduotoje licencijoje ir jos prieduose, informuoti apie tai Užsakovą ir pateikti atnaujintą Radiacinės saugos centro išduotą licenciją ir jos priedus;

5.1.12. kartu su sąskaita pateikti detalių įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. sudaryti Teikėjui sąlygas, suteikti reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugoms teikti;

5.2.2. priimti Teikėjo kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas ir pasirašyti paslaugų perdavimo-priėmimo aktus;

5.2.3. apmokėti už kokybiškai suteiktas paslaugas.

5.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti informacijos, kuri tapo žinoma vykdant šią sutartį, konfidencialumą trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

5.4. Sutarties 5.1.1 p. numatytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

6. Sutarties šalių atsakomybė

6.1. Teikėjas atsako už profesionalų ir kokybišką paslaugų teikimą;

6.2. Jei Teikėjas dėl savo kaltės nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis sumoka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

6.3. Jeigu Užsakovas laiku neatsiskaito su Teikėju, jis sumoka tiekėjui, jam raštu pareikalavus, 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Delspinigių ir (ar) baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties sąlygų vykdymo.

6.5. Šalis, dėl kurios veiksmų kita Šalis patiria nuostolius, privalo atlyginti tik tos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

7. Sveikata, draudimas ir saugumas

7.1. Teikėjas yra atsakingas už savo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų sveikatą, ir jo ekspertai, darbuotojai, įdarbinti ar pasamdyti šiai Sutarčiai vykdyti, turi turėti visą Sutarties vykdymo laikotarpį galiojantį sveikatos draudimą. Užsakovas Teikėjo ekspertų, darbuotojų, įgaliotų atstovų gydymo išlaidų neatlygina.

7.2. Teikėjas prisiima atsakomybę ekspertų, darbuotojų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio eksperto, darbuotojo netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju bei repatriacijos dėl sveikatos išlaidas.

8. Konfidencialumas

8.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir sąlygas bei bet kokią vienos Šalies kitai Šaliai derybų dėl Sutarties metu ir ją vykdant pateiktą informaciją, susijusią su Sutarimi, konfidencialia, nesinaudoti tokia informacija kitos Šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos Šalies rašytinio sutikimo, išskyrus:

8.1.1. kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai;

8.1.2. kai toks atskleidimas atliekamas Šalių auditoriams ir/ar advokatams;

8.1.3. kai tokia informacija būtina kitos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

8.2. Konfidencialumas galioja ir pasibaigus Sutarčiai.

9. Nenugalima jėga (Force majeure)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

9.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms pirkimo sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pirkimo sutartyje numatytų

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. Subteikėjai

10.1. Teikėjas Sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikėjus, tačiau už tinkamą ir kokybišką Sutarties vykdymą Užsakovui visiškai atsako Teikėjas.

10.2. Teikėjas visiškai atsako už kokybišką Sutarties vykdymą ir Paslaugų atlikimą laiku, taip pat visiškai atsako už bet kurių trečiųjų asmenų, kuriuos jis gali samdyti Sutarties vykdymui, darbą. Susitarimas, pagal kurį Teikėjas dalies savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi, kuris turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

10.2.1. toks susitarimas turi būti rašytinis;

10.2.2. Teikėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus 9.2.3 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Teikėjo pasiūlyme. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subteikėjas, neatleidžia Teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį;

10.2.3. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Teikėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar kitais atvejais, Teikėjas gali pakeisti subteikėjus. Apie tai Teikėjas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subteikėjus, kurie turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus subteikėjui taikomus reikalavimus. Subteikėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.2.4. Šios sąlygos dėl subteikimo taikomos tik tuomet, jei pasiūlyme teikėjas nurodė, kad subteikėjus pasitelks.

10.3. Nei viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims.

11. Šalių ginčų sprendimo tvarka

11.1. Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepasiekus susitarimo, toks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus sprendžiamas teismine tvarka atitinkamame teisme, teritorinį teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12. Sutarties galiojimas, pakeitimas, papildymas, nutraukimas

12.1. Sutartis įsigalioja 2017 m. rugsėjo 15 d. ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, išskyrus atvejus, kai Sutartis joje nustatyta tvarka nutraukiama anksčiau laiko.

- 12.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Užsakovo ir Teikėjo susitarimu.
- 12.2. Užsakovas, raštu įspėjęs Teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų, Sutartį gali nutraukti šiais atvejais:
- 12.2.1. kai Teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.2.2. kai Teikėjas bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;
 - 12.2.3. kai Teikėjas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;
 - 12.2.4. kai Teikėjas teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;
 - 12.2.5. kai keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
 - 12.2.6. kai Teikėjas sudaro subteikimo sutartį be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo.
- 12.3. Teikėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį, kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.
- 12.4. Jeigu Užsakovas nesutinka pratęsti paslaugų teikimo termino su Teikėju, Sutartis nutraukiama ir nebegalioja nuo paslaugų pratęsimo dienos.
- 12.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (sutarties objektas, kaina, sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.2. Pirkėjo ir Pardavėjo paskirti atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą bei jų kontaktai:

Užsakovo:

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Rionionių g. 3, Vilnius

Tel.(8 5) 235 6316

faksas (8 5) 235 6280

El. paštas: vilnius@lrmuitine.lt

Romas Šiekštelis

862055369; 85 2356318

romas.siekstelis@lrmuitine.lt

(atsakingas asmuo)

Teikėjo:

Uždaroji akcinė bendrovė „Inta“

Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius

Tel. (8 5) 216 7211

Faksas (8 5) 216 7212

El.paštas: inta@inta.lt

Donatas Limantas

861593390; 8 5 2167211

donatas.limantas@inta.lt

(atsakingas asmuo)

13.3. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.4. Šalis įsipareigoja be kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleisti šios Sutarties sąlygų, išskyrus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14. Sutarties priedai

14.1. Jonizuojančios spinduliuotės „NUCTECH MB1215LC“ įrangos techninio aptarnavimo techninė specifikacija (Sutarties I priedas).

14.2. Jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC“ techninio aptarnavimo paslaugų viešojo pirkimo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).

14.3. Radiacinės saugos centro išduota veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija su priedais (Sutarties 3 priedas).

15. Sutarties Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Vilniaus teritorinė muitinė
Naujoji Rionionių g. 3, Vilnius, LT-03153
Juridinio asmens kodas: 290733470
Telefonas (8~5) 235 6200, 235 6241
A/S: LT304010042400070066
AB DNB bankas

Direktorė

Dovilė Kraulaidienė


A.V.

Teikėjas:

UAB „Inta“
Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 110015560
PVM mokėtojo kodas: LT100000021218
A/S: LT81 7044 0600 0014 8408
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Spec. projektų departamento vadovas

Donatas Limantas



Vilniaus teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Lukša

2017.09.14

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausioji inspektorė

Donata Malinauskas

Vilniaus teritorinės muitinės
Teisės skyriaus viršininkė

Janina Dambauskienė

Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyriausioji inspektorė

Vilė Paukštytė

6

2017-09-14

2017-09-14

Vilniaus teritorinės muitinės
Mobiliųjų grupių posto
vyriausias
Romus Siekštelis

2017-09-14

2017 m. rugsėjo 14 d.
Sutarties Nr. 17VH(15)-49
1 priedas

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS „NUCTECH MB1215LC“ ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO SPECIFIKACIJA

Siekiant užtikrinti jonizuojančios spinduliuotės sistemos „NUCTECH MB1215LC (toliau – Sistema), sumontuotos Vilniaus teritorinės munitinės Medininkų kelio poste, techninės ir programinės įrangos patikimumą, kartu užtikrinant reikiamą Sistemos darbo našumą ir funkcionalumą, būtina atlikti Sistemos techninio aptarnavimo paslaugos pirkimą.

1. Paslaugos teikėjas suteikia devynias ketvirtines pilnos apimties (atlikdamas darbus pagal 1 priedą) ir tris metines (atlikdamas darbus pagal 2 priedą) techninio aptarnavimo paslaugas, apimančias periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą.

2. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Sistemos techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo sutarties pasirašymo diena.

3. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas privalo informuoti Vilniaus teritorinę munitinę ir paslaugą perkančią organizaciją apie numatomų techninio aptarnavimo darbų pradžią. Planiniai techninės priežiūros darbai turi būti atliekami dalyvaujant Vilniaus teritorinės munitinės atstovui.

4. Už suteiktas techninio aptarnavimo paslaugas, apimančias periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą, atsiskaitoma pasibaigus ketvirčiui pasirašant techninio aptarnavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą (prie akto pridedami pakeistų detalių sąrašai ir patikrintų Sistemos komponentų patikrinimo (testavimo) aktai), kurio pagrindu išrašoma sąskaita faktūra ir apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo.

5. Pilnos apimties techninio aptarnavimo paslauga apima periodinius planinius techninės priežiūros darbus, sutrikimų ir gedimų šalinimą, nemokamą atsarginių dalių (išskyrus jonizuojančios spinduliuotės greitintuvą ir magnetroną) keitimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

6. Sistemos techninio aptarnavimo laikotarpio metu atliekamų neplaninių remonto darbų trukmė (dienų skaičius) papildomai pratėsia pogarantinio aptarnavimo laikotarpį atitinkamu dienų skaičiumi.

7. Ketvirtinės pilnos apimties sistemos techninio aptarnavimo metu privalomi atlikti darbai išvardyti 1 priede.

8. Metinės pilnos apimties sistemos techninio aptarnavimo metu privalomi atlikti darbai išvardyti 2 priede.

9. Sistemos priežiūros laikotarpiu Sistemoje atsiradus sutrikimams (gedimams) reagavimo į juos laikas ir darbų atlikimo terminai (pašalinimo trukmė) išvardyti 3 priede.



**KETVIRTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO METU PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ,
JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMAI „NUCTECH MB1215LC“, ESANČIAI
VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS MEDININKŲ KELIO POSTE,**

SĄRAŠAS

1. „Titanic“ siurblio parametrų patikrinimas;
2. Elektronų vamzdelio kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės matavimas ir registravimas;
3. Magneto kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės registravimas;
4. Visų įrangos kabinų oro kondicionierių, apšvietimo ir valdymo skydelių patikra;
5. Sistemos oro kondicionierių patikra;
6. Visų indikatorių, esančių modulatoriaus panelėje testavimas;
7. Sistemos įspėjimų ir įrašų (angl. logs) patikrinimas;
8. Maitinimo įtampos stabilizatoriaus spintelėje esančio manostato trijų fazių reikšmių patikrinimas;
9. Aukštos įtampos talpos darbo parametrų patikrinimas;
10. Krovimo indukcijos darbo parametrų patikrinimas;
11. Impulsinio transformatoriaus darbo būklės patikrinimas;
12. FS6 dujų slėgio patikrinimas;
13. Greitintuvo aušinimo sistemos patikra;
14. Oscilografu patikrinti ir registruoti krovimo srovės stiprumą, krovimo įtampą ir impulso srovės stiprumą;
15. Veikiant aušinimo vandeniu sistemai, šaltnešio slėgio tikrinimas;
16. Skenavimo įrenginio ribos daviklių tikrinimas;
17. Vietinio stebėjimo vaizdo kamerų ir jų veikimo patikrinimas;
18. Tikrinti ir prireikus ištrinti vietinio stebėjimo vaizdo kamerų standžiojo disko talpą;
19. Detektorių kalibruotės patikrinimas;
20. Kiekvieno detektoriaus darbo parametrų patikrinimas;
21. Nebereikalingos informacijos ištrynimasis iš elektroninio įrašų žurnalo;
22. Tikrinti pagrindinio tarnybinės stoties kietąjį diską, esant 80 % užpildymui informuoti užsakovą apie duomenų kopijos sukūrimą. Padarius duomenų kopiją, nereikalingus duomenis iš tarnybinės stoties ištrinti.
23. Apsauginio blokavimo mygtukų ir lynų testavimas;
24. Visų skenavimo proceso saugumą užtikrinančių daviklių patikra;
25. Patikrinti ar visos sistemos funkcijos veikia normaliai;
26. Išmatuoti jonizuojančios spinduliuotės lygį ir užsakovui pateikti matavimų protokolą.



**METINIO TECHNINIO APTARNAVIMO METU PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ,
JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMAI „NUCTECH MB1215LC“, ESANČIAI
VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS MEDININKŲ KELIO POSTE,**

SĄRAŠAS

1. Patikrinti elektronų patrankos maitinimo ir transformatoriaus plokščių kabelių jungtis, nuvalyti izoliacinės plokštės paviršių;
2. Patikrinti magnetrono kabelių jungtis ir patikrinti izoliaciją tarp katodo ir įžeminimo;
3. Nuvalyti izoliacinės plokštės paviršių, įsitikinti, kad nėra elektros iškrovų;
4. Nuvalyti įkrovimo įrenginio izoliacinės plokštės paviršių, įsitikinti, kad nėra elektros iškrovų;
5. Patikrinti kabelių jungtis tarp valdymo ir patikros posistemių, patikrinti visų kompiuterių veikimą;
6. Patikrinti apsauginės blokuotės posistemę ir įsitikinti, kad ji funkcionuoja tinkamai;
7. Įrangos kabinoje nuvalyti dulkes nuo visų elektronikos įrenginių;
8. Patikrinti ar tinkamai sujungtos kabelių jungtys ir ryšio terminalai;
9. Patikrinti įžeminimo kontūro varžą;
10. Išmatuoti jonizuojančios spinduliuotės lygį ir užsakovui pateikti matavimų protokolą;
11. Pakeisti aušinimo sistemos skystį.
12. Patikrinti eismo reguliavimo ir sistemos šviesoforų veikimą;
13. Patikrinti PFN talpos sandarumą ir įsitikinti ar nėra tepalo nuotėkio;
14. Registruoti aukštos ir žemos įtampos lygių valandinius parametrus;
15. Išmatuoti ir registruoti tristoriaus kaitinimo siūlelio įtampą;
16. Išmatuoti ir registruoti elektronų patrankos impulsinės srovės bangos formą;
17. Išmatuoti ir registruoti magnetrono impulsinės srovės bangos formą;
18. Registruoti elektronų patrankos įtampas (Nr. 1 ir Nr. 2);
19. Sutepti skenavimo įrenginio ratų guolius;
20. Registruoti visus išvardintus veiksmus.
21. „Titanic“ siurblio parametrų patikrinimas;
22. Elektronų vamzdelio kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės matavimas ir registravimas;
23. Magneto kaitinamojo siūlelio kaitinimo srovės registravimas;
24. Visų įrangos kabinų oro kondicionierių, apšvietimo ir valdymo skydelių patikra;
25. Sistemos oro kondicionierių patikra;
26. Visų indikatorių, esančių modulatoriaus panelėje testavimas;
27. Sistemos įspėjimų ir įrašų (angl. logs) patikrinimas;
28. Maitinimo įtampos stabilizatoriaus spintelėje esančio manostato trijų fazių reikšmių patikrinimas;
29. Aukštos įtampos talpos darbo parametrų patikrinimas;
30. Krovimo indukcijos darbo parametrų patikrinimas;
31. Impulsinio transformatoriaus darbo būklės patikrinimas;
32. FS6 dujų slėgio patikrinimas;
33. Greitintuvo aušinimo sistemos patikra;
34. Oscilografu patikrinti ir registruoti krovimo srovės stiprumą, krovimo įtampą ir impulso srovės stiprumą;
35. Veikiant aušinimo vandeniu sistemai, šaltnešio slėgio tikrinimas;
36. Skenavimo įrenginio ribos daviklių tikrinimas;

37. Vietinio stebėjimo vaizdo kamerų ir jų veikimo patikrinimas;
 38. Tikrinti ir prireikus ištrinti vietinio stebėjimo vaizdo kamerų standžiojo disko talpą;
 39. Detektorių kalibruotės patikrinimas;
 40. Kiekvieno detektoriaus darbo parametrų patikrinimas;
 41. Nebereikalingos informacijos ištrynimasis iš elektroninio įrašų žurnalo;
 42. Tikrinti pagrindinio tarnybinės stoties kietąjį diską, esant 80 % užpildymui informuoti užsakovą apie duomenų kopijos sukūrimą. Padarius duomenų kopiją, nereikalingus duomenis iš tarnybinės stoties ištrinti.
 43. Apsauginio blokavimo mygtukų ir lynų testavimas;
 44. Visų skenavimo proceso saugumą užtikrinančių daviklių patikra;
 45. Patikrinti ar visos sistemos funkcijos veikia normaliai;
 46. Patikrinti impulsų transformatoriaus sandarumą ir įsitikinti ar nėra tepalo nuotėkio.
-



SUTRIKIMŲ (GEDIMŲ) REAKCIJOS IR JŲ ŠALINIMO LAIKAS

1. Sutrikimo (gedimo) techniniai rodikliai:
 - 1.1. Sutrikimo (gedimo) prioritetas – kritinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 3 darbo dienos.
 - 1.2. Sutrikimo prioritetas – vidutinis, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 7 darbo dienos.
 - 1.3. Sutrikimo prioritetas – žemas, reakcijos laikas – ne daugiau kaip 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo, sutrikimo pašalinimo laikas – ne daugiau kaip 20 darbo dienų.
2. Šio priedo 1.1–1.3 papunkčiuose išvardytų sutrikimų reakcijos ir šalinimo laiko papildomos sąlygos:
 - 2.1. Į šį laiką įeina laikas, skirtas atvykimui (esant būtinumui, <12 val.).
 - 2.2. Esant būtinumui pridedamas laikas, skirtas atsarginės dalies pateikimui:
 - 2.2.1. dalims, kurių nereikia gaminti arba užsakinėti ir jų galima įsigyti Lietuvoje, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas;
 - 2.2.2. dalims, kurios pristatomos iš Europos Sąjungos šalių, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas;
 - 2.2.3. dalims, kurios pristatomos iš ne Europos Sąjungos šalių arba kurias reikia gaminti ir užsakinėti Lietuvoje, – per 20 darbo dienų.

Pastaba. Sistemos sutrikimų (gedimų) techninių rodiklių klasifikavimas:

1. Kritinis – 1 dieną (8 val.) neveikia visa sistema, t. y. nė vienas naudotojas negali ja naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos Sistemos veiklai.
2. Vidutinis – sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos mutinės veiklai, arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai ir (arba) tas pats sistemos sutrikimas registruojamas 3 ar daugiau kartų per mėnesį.
3. Žemas – visi kiti nedideli nesklandumai, darantys tiesioginę įtaką veiklos procesams (bet leidžiantys mutinės pareigūnams atlikti tiesiogines pareigas).

2017 m. rugsėjo 14 d.
Sutarties Nr. 170M(15)-49
2 priedas

**JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMOS „NUCTECH MB1215LC“
TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO PASIŪLYMAS**



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211 Faks. (8 5) 216 7212
El. paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitymoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Atviro konkurso sąlygų
4 priedas

Muitinės departamentas prie
LR finansų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS SISTEMOS „NUCTECH MB1215LC“
TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO**

(1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

2017 08 09 Nr.20170809/01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Inta“ Nuctech Warsaw Company Limited Spółka Z O.O
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tikio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Pandy g. 18, 02-202 Varšuva, Lenkija
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	UAB „Inta“ generalinis direktorius Vytautas Vitkauskas
Telefonų numeris	+370 5 216 7211
Fakso numeris	+370 5 216 7212
El. pašto adresas	inta@inta.lt

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Įsipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Paslaugos, kurioms ketinama pasitelkti subteikėją
1.				
2.				
3.				

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. atviro konkurso sąlygose;
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211 Faks. (8 5) 216 7212
El-paštas info@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno vieneto paslaugos teikimo kaina Eur, be PVM	Paslaugos teikimo kaina Eur, be PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Jonizuojančios spinduliuotės sistemos NUCTECH MB1215LC ketvirčio techninis aptarnavimas	Vnt.			
2.	Jonizuojančios spinduliuotės sistemos NUCTECH MB1215LC metinis techninis aptarnavimas	Vnt.			
Pasiūlymo kaina, EUR,					
PVM suma					
IŠ VISO (Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (du skaičiai po kablelio): 494.769,00					

*Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM arba kai pagal PVM įstatymo 95 straipsnį privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pačiai Perkančiajai organizacijai, jis lentelės skilčių „PVM tarifas proc.“ ir „PVM suma, EUR (du skaičiai po kablelio)“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: 494.769,00 Eur (Keturi šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 00 ct.)

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 85.869,00 Eur (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 00 ct.).

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kodas 110015560 Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius Tel. (8 5) 216 7211 Faks. (8 5) 216 7212
El-paštas inta@inta.lt, www.inta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT81 7044 0600 0014 8408 AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Konfidencialu/ komercinė paslaptis* (taip/ne)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis	taip	9
2.	IRD prie LR pažyma	ne	1
3.	VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie tiekėją	ne	2
4.	RSC licencija	ne	2
5.	UAB „Inta“ raštas dėl personalo	ne	1
6.	UAB „Inta“ ISO 9001:2008 sertifikatas	ne	1
7.	Nuctech Warsaw įgaliojimas	ne	2
8.	Nuctech Warsaw deklaracija	ne	1
9.	Lenkijos teisingumo ministerijos nacionalinio nuosprendžių registro išrašas apie ūkio subjektą	ne	5
10.	Lenkijos teisingumo ministerijos nacionalinio nuosprendžių registro išrašas apie asmenis	ne	10
11.	Lenkijos nacionalinio teismo registro ištrauka iš verslininkų registro	ne	22
12.	Lenkijos socialinio draudimo įstaigos išrašas	ne	5
13.	Notarinė pažyma	ne	4

* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, viešai prieinami dokumentai arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vytautas Vitkauskas
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

2017 m. rugsėjo
Sutarties Nr.
3 priedas

d.

**RADIACINĖS SAUGOS CENTRO IŠDUOTA VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJA SU PRIEDAIS**


RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

LICENCIJA
VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS

2015-07-16 Nr. 2169
(išdavimo data)

Vilnius
(paskyrimo vieta)

Licencijos turėtojui Uždarajai akcinei bendrovei „INTA“

110015560
(kodas)

buveinė Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius
(juridinio asmens, kitos organizacijos, jos filialo pavadinimas/fizinio asmens gyvenamasis vietos adresas)


suteikiama teisė prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

nurodytus licencijos priede

(licencijot rėmė arbe veiklą, kurioms versta išduodama licencija, rūšių)

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais verčiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą.

Direktorius
(licenciją išdavusio asmens pareigų pavadinimas)


Albinas Mastauskas
(vardas, pavardė)

Nr. 003553

2012 M. AM. „GAISRU PASAULIS“ 01/374

Licencijos Nr. 2169
verstis veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais priedas

LICENCIJOS VERSTIS VEIKLA SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS GALIOJIMO SĄLYGOS

Licencija išduota 2015-07-16
(data)

Vadovas Vytautas Vitkauskas
(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo vadovas/fizinio asmens vardas, pavardė)

(8 5) 216 7211, el. p. donatas.limantas@inta.lt
(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą Donatas Limantas, (8 5) 216 7211
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Licencija suteikia teisę B kategorijos darbuotojui Artūrai Vasiljevui –
inžinieriui, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, šių
modelių rentgeno kontrolės įrenginius:

1. THSCAN RF6010;
2. THSCAN PB2028TD;
3. NUCTECH MB1215LC;
4. NUCTECH MT1213DE.

Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdoma visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

Direktorius
(licencijos priedą išdavusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)
Albinas Mastauskas
(vardas, pavardė)
2015-07-16
(data)