

AB „Klaipėdos vanduo“
Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda

**PASIŪLYMAS NESKELBIAMAI APKLAUSAI
„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“**

2018 m. rugsėjo 27 d.
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	234376520
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Islandijos pl.32B, 51500 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Komercijos direktorius Darius Oznanas
Telefono numeris	8 37 304 689
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	Evegri@keskosenukai.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, sutinkame su visais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šias Prekes ir jų fiksuotą įkainį:

Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trejų metų laikotarpiui	Įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM (3x4)
1	2	3	4	5
Šalto vandens apskaitos prietaisai (15 mm skersmens) B METERS	Vnt.	2 400	6.95	16680.00
Karšto vandens apskaitos prietaisai (15 mm skersmens) B METERS	vnt.	2 400	6.95	16680
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM				33360.00
PVM 21 %:				7005.60
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:				40365.60

Pastaba:

Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmetas.

Pasirinktas fiksuoto įkainio metodas, preliminarus kiekis nurodytas tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti ir pirkimo sutartyje nurodoma nebus.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: 40 365.60 EUR (keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt penki eurai 60 ct.

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 7005.60 Eur. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjo siūlymas	
Garantinių įsipareigojimų laikotarpis	6 metai
Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (Prekių pristatymo) terminas	30 dienų

Pastaba:

Vyresnioji viešųjų
konkursų specialistė
Evelina Mickienė

Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytas lentelės grafas. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas.

Vykdamant sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekęjus/Subteikėjus/Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekęjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekęjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekęjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais ir/ar dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekęjus/Subteikėjus/Subrangovus
		-	-

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekęjai/Subteikėjai/Subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	ĮGALIOJIMAS_SENUKAI (KONFIDENCIALU) (asmens kodas)	1
2.	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA_SENUKAI	2

Pastabos:

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

2) Dėl reikalavimų pateikiamai konfidencialiai informacijai žiūr. konkurso sąlygų 5.12 p. Konfidencialumas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	ĮGALIOJIMAS_SENUKAI (KONFIDENCIALU) (asmens kodas)	1
2.	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA_SENUKAI	2

Pasiūlymas galioja iki 90 d imtinai (ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Vyresnioji viešųjų konkursų
specialistė
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)
A.V.

Evelina Mickienė
(Vardas ir pavardė)



Puslapis 1 iš 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pateikiami dokumentai ir informacija	Tiekėjo pasiūlymas Pildo tiekėjas
Bendrieji reikalavimai			
1.	Matuojama terpė – geriamasis vanduo. Didžiausias darbinis slėgis - $\geq 1,0$ Mpa Ilgalaikio darbo srautas DN 15 mm skaitikliams $Q_3 - 2,5 \text{ m}^3/\text{val.}$; santykis $Q_2/Q_1 = 1,6$; santykis $Q_4/Q_3 = 1,25$; santykis $Q_3/Q_1 \geq 80$ (montuojant skaitiklį horizontaliai), santykis $Q_3/Q_1 \geq 40$ (montuojant skaitiklį vertikaliai), temperatūros srities vertė: - šalto vandens skaitikliams nuo $0,1^\circ\text{C}$ iki mažiausiai 30°C, - karšto vandens skaitikliai turi būti suprojektuoti veikti abiejų intervalų sąlygomis nuo $0,1^\circ\text{C}$ iki mažiausiai 30°C ir nuo 30°C iki mažiausiai 90°C. Vandens apskaitos prietaiso korpusas pagamintas iš žalvario. DN 15 mm vandens apskaitos prietaisų ilgiai - 80 mm ir 110 mm Vandens apskaitos prietaisų aukštis - ≤ 75 mm, didžiausias plotis - ≤ 75 mm.	Vandens apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintas dokumentas „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami. „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti Prekių markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti Prekių duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti, kad „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomas tiekti Prekes. Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.	1. b uitiniai GSD8_2017_te chninis aprasymas – LT vertimas 2. E B tyrimo sertifikatas MODUL B- GSD5-8-45 ; 3. E B tyrimo sertifikatas MODUL B- GSD5-8-45 vertimas į lietuvių kalbą;
2.	Identifikavimo įrašai. Ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštelės įskaitomai ir neištrinamais rašmenimis turi būti pateikta ši informacija: a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; b) EB tipo tyrimo sertifikato numeris; c) matavimo vienetai, Q_3, R klasė, temperatūros klasė, maksimalus leistinas slėgis; d) gamybos metai ir serijos numeris; e) „CE“ ženklas; f) papildomas metrologijos ženklas; g) serijos numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu. Kodo formatas 3/9. Viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį, turi būti atvaizduotos ant vandens apskaitos prietaiso korpuso.	Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas, arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.	
3.	Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas 360° kampu.	Vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas, arba jo išduota pažyma,	Tiekėjo oficialus patvirtinimas

		jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.	anglų kalba. 2 Kesko Senukai atitikties deklaracija Nr. SPC/44814
Reikalavimai vandens apskaitos prietaiso patikimumui ir saugumui			
4.	Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 6 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaiso metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas operatyvus brokuotų vandens apskaitos prietaisų grąžinimas tiekėjui. Jei tiekėjas pateikia brokuotą vandens apskaitos prietaisą, jis įsipareigoja PS kompensuoti vandens apskaitos prietaiso sumontavimo ir išmontavimo išlaidas pagal PS patvirtintus įkainius ir grąžinti tiekėjui sumokėtus pinigus už brokuotą vandens apskaitos prietaisą. PS išrašytą PVM sąskaitą faktūrą tiekėjas privalo apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Per garantinį laikotarpį ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ir kitų plastikinių dalių negali atsirasti aižėjimo ir kitų plastmasės degradacijos požymių.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, kaip bus užtikrinami garantiniai įsipareigojimai. Pateikiamas vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas dokumentas - atsarginių detalių sąrašas.	Tiekėjo oficialus patvirtinimas anglų kalba. 2 Kesko Senukai atitikties deklaracija Nr. SPC/44814
Reikalavimai vandens apskaitos prietaisų pateikimui			
5.	Vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. Tiekėjas privalo pristatyti vandens apskaitos prietaisus su ne mažiau kaip 6 metus galiojančia metrologine patikra, patikros terminą skaičiuojant nuo vandens apskaitos prietaisų pateikimo dienos.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, su kokiais patikros žymenimis bus tiekiami vandens apskaitos prietaisai.	<i>Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814</i>
6.	Vandens apskaitos prietaisus pateikti supakuotus į kartonines dėžutes kartu su vandens apskaitos prietaisų pasais. Dėžutės turi būti supakuotos į dėžes.	Laisvos formos tiekėjo pažyma, nurodanti, kaip bus pakuojami vandens apskaitos prietaisai.	<i>Pateikta atitikties deklaracija nr. SPC/44814</i>
7.	Vandens apskaitos prietaisus pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.	Nepildyti	

Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Evelina Mickienė
(Vardas ir pavardė)