

	Klausimas	Atsakymas
1.	Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 247 įkainyje numatomi darbai: „Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas“. Prašome nurodyti 10 kV ar 0,4 kV galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinės keitimas turi būti įvertintas.	Informuojame, kad nepriklausomai nuo įtampos turi būti įvertintas izoliatoriaus tarpinės keitimas.
2.	Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 248 įkainyje numatomi darbai: „Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas)“. Prašome nurodyti, kokį alyvos kiekį reikia įsivertinti.	Informuojame, kad alyvinių jungtuvų alyvą duoda Užsakovas. Todėl Rangovui įsivertinant darbų įkainį alyvos kiekis nėra aktualus.
3.	Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 264 įkainyje numatomi darbai: „Trifazio ĮAS montavimas su vienu el. skaitikliu ant pastato sienos“. Įkainio išaiškinime rašoma „ĮAS montavimas ant pastato sienos arba sklypo ribos 1 vnt...“. Prašome patikslinti, ar šis įkainis bus taikomas ir ĮAS sumontavimui ant sklypo ribos? Jeigu taip, prašome papildyti įkainio pavadinimą.	Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame darbų įkainių 264, 267, 270 išaiškinimus (atnaujintos redakcijos priedą pridame).
4.	Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 304 įkainyje numatomi darbai: „0,4 - 10 kV kabelio tiesimas tranšėjoje, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm ² (1 km)“. Įkainio mato vienetas nurodytas „m“. Prašome paaiškinti, kuo šis įkainis skiriasi nuo Eil. Nr. 99. Kada kuris įkainis bus taikomas?	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą naikiname besidubliuojantį darbų įkainį Nr. 304.
5.	Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 305 įkainyje numatomi darbai: „0,4 - 10 kV kabelio tiesimas tranšėjoje, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm ² (1 km)“. Įkainio mato vienetas nurodytas „m“. Prašome paaiškinti, kuo šis įkainis skiriasi nuo Eil. Nr. 100. Kada kuris įkainis bus taikomas?	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą naikiname besidubliuojantį darbų įkainį Nr. 305.
6.	Prašome patikslinti medžiagų įkainio lentelės pozicijose 453-501 nurodytų skydų komplektacijas, nurodant, kokios konkrečiai medžiagos sudaro skydo komplektaciją.	Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis AB "Energijos skirstymo operatorius" patvirtintu atitinkančių techninius reikalavimus medžiagų įrenginių sąrašu. Kadangi kiekvienas gamintojas skirtingai klasifikuoja tipus, nurodydami konkretų tipą sumažintume konkurenciją.
7.	Darbų įkainių lentelės 339 įkainis. Prašome paaiškinti, ar tikrai reikalingas paklotas po surenkamu vamzdžiu. Taip pat prašome paaiškinti, ar atliekant darbus pagal 339 įkainį, dangų atstatymas bus aktuojamas atskirai.	Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame darbų įkainio Nr. 339 išaiškinimą.
8.	Prašome nurodyti teisės aktus, kuriais remiantis reikalaujate įmonėms turėti ISO 27001 standartą. Prašome paaiškinti, ar aukščiau minėtas dokumentas neturėjo būti reikalaujamas vertinant Tiekėjų kvalifikaciją.	Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali redakcija pridama).
9.	Prašome pateikti Užsakovo vidaus teisės aktus, kurie nustato Sutarties 9.1.2 p. nurodytos komisijos sudėtį. Jeigu prašomo dokumento pateikti negalite, tuomet prašome nurodyti komisijos narių skaičių.	Informuojame, kad komisijos narių skaičius ir sudėtis yra nustatomi atsižvelgiant į Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimus, kurie yra vidaus naudojimo. Užsakovas negali nurodyti komisijos narių skaičiaus, nes komisijos narių skaičius nėra pastovus.
10.	Prašome patvirtinti, kad Užsakovo techninis prižiūrėtojas atvažiuos priimti paslėptus Darbus, jeigu Rangovas apie minėtų Darbų priėmimo būtiną informuos techninį prižiūrėtoją prieš 1 d.d.	Informuojame, kad paslėptų Darbų pridavimo laikas turi būti suderintas ir tinkamas abiem Šalims.
11.	Prašome aiškiai nurodyti ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminus. Jeigu tiekimo terminai yra skirtingi ir priklauso nuo konkrečių teikiamų medžiagų, tuomet prašome prie kiekvienos teikiamos medžiagos surašyti terminus. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir be dviprasmybių.	Informuojame, kad medžiagų tiekimo terminai yra skirtingi ir priklauso nuo konkrečių teikiamų medžiagų. Rangovams konkrečių medžiagų tiekimo terminus nurodo projektų vadovas (Rangovui užklausus) sutarties vykdymo metu.
12.	Prašome aiškiai išvardinti įrangos tipus, kuriai Rangovas turi turėti įrangos gamintojų išduotus sertifikatus.	Informuojame, kad papildomai, pirkimo metu, Rangovas neprivalo pateikinti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų. Tik darbų vykdymo metu, konkrečius darbus privalo vykdyti darbuotojai, kurių kvalifikacija Rangovas rėmėsi norėdamas pateikti į Užsakovo nurodytą kvalifikacinę sistemą.

13.	Prašome nurodyti Užsakovo informacines sistemas. Atkreipiame dėmesį, kad www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ nerandame.	Informuojame, kad kaip ir nurodyta Sutarties 1.32 punkte, Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Uždavymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų vykdymo eigą, Atliktų darbų aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt.
14.	Prašome paaiškinti, kaip Rangovui planuoti žmogiškuosius resursus, mechanizmus ir t.t. jeigu Uždavovas, būdamas savo srities profesionalas, negali konkurso metu nurodyti pateikiamų Uždavymų skaičiaus per 1 d.d.	Informuojame, kad Uždavovas negali pateikti konkretaus Uždavymų skaičiaus per 1 d.d. nes kiekvienoje sutartyje ir kiekvienu atveju jie gali skirtis. Kadangi Uždavovas nenori klaidinti Rangovo ir abstrakčiai (netiksliai) nuspėti užsakymų skaičiaus, Uždavovas pateikia tik preliminarinius minimalius ir maksimalius užsakymų kiekius visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, yra ne kartą vykdęs panašius rangos darbus. Todėl, planuodamas žmogiškuosius išteklius, mechanizmus ir kt. gali remtis savo ilgamete Darbų patirtimi.
15.	. Darbų įkainių lentelės 3 įkainis. Prašome nurodyti atotampos stulpelio tipą.	Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis AB "Energijos skirstymo operatorius" patvirtintu atitinkančių techninius reikalavimus medžiagų įrenginių sąrašu. Kadangi kiekvienas gamintojas skirtingai klasifikuoja tipus, nurodydami konkretų tipą sumažintume konkurenciją.
16.	Darbų įkainių lentelės 6 įkainis. Prašome paaiškinti, ar atotampos demontavimas apima tik metalo konstrukcijos pakeitimą ar ir betoninių konstrukcijų.	Paaiškiname, kad darbų įkainis Nr. 6 apima tiek metalo tiek gelžbetoninių konstrukcijų keitimą.
17.	Darbų įkainių lentelės 8 įkainis. Jeigu nerandamas senas įžeminimas, ar reikia įrengti naują? Jeigu taip, ar naujo įžeminimo įrengimas aktuojamas atskiru įkainiu.	Paaiškiname, kad tuo atveju, jei atliekant darbus pagal darbų įkainį Nr. 8, Rangovas neranda seno įžeminimo įrenginio, jis privalo informuoti Uždavovą. Ir tik esant poreikiui ir suderinus su Uždavovu informacinėje sistemoje, galima vykdyti papildomus darbus, tokius kaip naujo įžeminimo įrengimas, kurie aktuojami atskiru įkainiu.
18.	Darbų įkainių lentelės 9 įkainis. Prašome paaiškinti, ar įžeminimo juostos tiesimas nuo paramščio iki stiebo aktuojamas atskiru įkainiu.	Paaiškiname, kad įžeminimo juostos tiesimas turi būti įsivertintas darbų įkainyje Nr. 9.
19.	. Darbų įkainių lentelės 11 įkainis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
20.	. Darbų įkainių lentelės 13 įkainis. Prašome paaiškinti, ar įvadas ir išvadas aktuojami atskiru įkainiu.	Informuojame, kad šiame įkainyje, įvadų/ išvadų keitimas nenumatytas. Esant poreikiui ir tik suderinus su Uždavovu informacinėje sistemoje, įvadų ir išvadų keitimas aktuojamas atskirai.
21.	Darbų įkainių lentelės 15 įkainis. Tinkamam atramos ištiesinimui reikalingas laidų tarpas arba laidų reguliavimas iki inkarinės atramos. Prašome paaiškinti, ar minėti darbai galės būti aktuojami atskirais įkainiais.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje. Todėl paminėti darbai negali būti aktuojami atskirai.
22.	Darbų įkainių lentelės 16 įkainis. Prašome paaiškinti, ar reikės užsandarinti KAS. Jeigu taip, tuomet, ar tai bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad atvado demontavimo poreikis atsiranda kai KAS jau būna demontuotas. Todėl atsakant į rangovų klausimą, KAS užsandarinti nereikės.
23.	Darbų įkainių lentelės 20 įkainis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.

24.	Darbų įkainių lentelės 21 įkainis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) nulinio laido įžeminimo laidininką. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
25.	Darbų įkainių lentelės 22-23 įkainiai. Prašome paaiškinti, kaip reikės elgtis Rangovui jeigu užduotyje nurodyta sureguliuoti vieną protarpį laidų ir šiame protarpyje nėra galinio laido tvirtinimo. Ar bus galima aktuoti už laidų reguliavimą iki galinio tvirtinimo?	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
26.	Darbų įkainių lentelės 24 įkainis. Prašome paaiškinti, kodėl vienai jungčiai naudojami 3 vnt. gnybtų.	Informuojame, kad atsižvelgdami į rangovo komentarą pakoreguojame darbų įkainio 24 išaiškinimą.
27.	Darbų įkainių lentelės 25 įkainis. Prašome paaiškinti, ar tvirtinimo detalių montavimas įskaičiuotas į įkainį ar bus aktuojamas atskirai.	Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 25 tvirtinimo detalių keitimas/montavimas privalo būti įsivertintas į įkainį. Patiksliname įkainio išaiškinimą.
28.	Darbų įkainių lentelės 26 įkainis. Prašome patvirtinti, kad aktuojant bus skaičiuojamas faktinis OKL sunaudotas kiekis. Prašome paaiškinti ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad tais atvejais kai Rangovas pastebi, kad faktiniai kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, bei įsivertinti šiame darbų įkainyje.
29.	Darbų įkainių lentelės 27 įkainis. Prašome patvirtinti, kad laidų reguliavimas bus aktuojamas iki galinio tvirtinimo.	Informuojame, kad laido reguliavimas turi būti įsivertintas darbų įkainyje Nr. 27 ir atskirai nėra aktuojamas.
30.	Darbų įkainių lentelės 28 įkainis. Prašome patvirtinti, kad 10 kV OL ryšeliai bus aktuojami atskiru įkainiu ir vienam izoliatoriui bus naudojami 2 vnt.	Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 28, tiek 10 kV tiek 4 kV OL laido rišimo elementai turi būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai.
31.	Darbų įkainių lentelės 29-30 įkainiai. Prašome nurodyti, kuriuo OL albumu vadovautis, kad maksimaliai tinkamai būtų galima įsivertinti įkainį. Prašome nurodyti, kiek maksimaliai laidų gali būti atramoje. Prašome nurodyti kaip bus aktuojami darbai, medžiagos jeigu esamo kabelio ilgio nepakanka, esamas apsauginis vamzdis sutrūnijęs, esamas skydelis sumontuotas ne pagal albumus.	Informuojame, kad esant poreikiui papildomiems darbams reikalingiems pilnam užduoties atlikimui, tokiems kaip esamo kabelio prailginimas, sutrūnijusio apsauginio vamzdžio keitimas ir pan., suderinus su Užsakovu informacinėje sistemoje, aktuojama atskirais įkainiais.
32.	Darbų įkainių lentelės 32 įkainis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
33.	Darbų įkainių lentelės 34-35 įkainiai. Prašome patvirtinti, kad nutrūkę ryšeliai, papildomas laidas (jeigu neužtenka ilgio) bus aktuojami atskiru įkainiu.	Informuojame, kad darbų įkainiuose Nr. 34-35, visi darbai turi būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai, išskyrus atvejus, kai būtina prailginti laidą (-us) (montuojant laido intarpus). Tokiu atveju naudojamas įkainis „0,4 - 10 kV OL (OLA) nutrūkusių laidų remontas (1 laidas)“.
34.	Darbų įkainių lentelės 36-37 įkainiai. Prašome patvirtinti, kad aktuojant bus skaičiuojamas faktinis OKL sunaudotas kiekis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad tais atvejais, kai Rangovas pastebi, kad faktiniai kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, bei įvertinti šiame darbų įkainyje.
35.	Darbų įkainių lentelės 38 įkainis. Prašome patvirtinti, kad nutrūkę ryšeliai, papildomas laidas (jeigu neužtenka ilgio) bus aktuojami atskiru įkainiu.	Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 38, visi darbai turi būti įvertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai, išskyrus atvejus, kai būtina prailginti laidą (-us) (montuojant laido intarpus). Tokiu atveju naudojamas įkainis „0,4 - 10 kV OL (OLA) nutrūkusių laidų remontas (1 laidas)“.

36.	Darbų įkainių lentelės 39-40 įkainiai. Prašome patvirtinti, kad senų vamzdžių stovų užsandarinimas bus aktuojamas atskiru įkainiu.	Informuojame, kad darbai privalo būti atliekami pagal ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas.
37.	Darbų įkainių lentelės 41-42 įkainiai. Prašome patvirtinti, kad juostos nusileidimas ir viršįtampių konstrukcijos montavimas bus aktuojami atskirais įkainiais.	Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 41, nenumatyta keisti viršįtampių konstrukcijos. Viršįtampių ribotuvų keitimas numatomas paliekant esamą tvirtinimo konstrukciją bei įžeminimo prijungimo vietą. Paaiškiname, kad abiejuose minimuose įkainiuose visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įvertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
38.	Darbų įkainių lentelės 46 įkainis. Prašome patvirtinti, kad šitas įkainis bus taikomas SZ-152, SZ-41 kirtiklių-saugiklių blokus.	Informuojame, kad šis įkainis bus taikomas SZ-152, SZ-41 kirtiklių-saugiklių blokų montavimui.
39.	Darbų įkainių lentelės 48 įkainis. Prašome nurodyti, kuriuo OL albumu vadovautis, kad maksimaliai tinkamai būtų galima įsivertinti įkainį. Prašome nurodyti, kiek maksimaliai laidų gali būti atramoje. Prašome paaiškinti, ar šitas įkainis bus taikomas naujai montuojamoms ir po avarijos nudaužtoms atramoms.	Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis naujausia Užsakovo internetiniame puslapyje pateikta redakcija. Paaiškiname, kad po avarijos nulaužtoms atramoms šis įkainis netaikomas.
40.	Darbų įkainių lentelės 49 įkainis. Prašome patvirtinti, kad aktuojant bus skaičiuojamas faktinis OKL sunaudotas kiekis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad tais atvejais, kai Rangovas pastebi, kad faktiniai kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, bei įsivertinti šiame darbų įkainyje.
41.	Darbų įkainių lentelės 53 įkainis. Prašome patvirtinti, kad papildomų traversų montavimas bus aktuojamas atskiru įkainiu.	Informuojame, kad šio įkainio darbai, 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) vykdomi nekeičiant esamų traversų naujomis. Esant poreikiui, tik suderinus su Užsakovu informacinėje sistemoje, gali būti keičiamos traversos aktuojant atskiru įkainiu.
42.	Darbų įkainių lentelės 54-55 įkainiai. Prašome paaiškinti, kaip reikės elgtis Rangovui jeigu užduotyje nurodyta sureguliuoti vieną protarpį laidų ir šiame protarpyje nėra galinio laido tvirtinimo. Ar bus galima aktuoti už laidų reguliavimą iki galinio tvirtinimo?	Informuojame, kad Rangovas privalo vykdyti darbus taip kaip nurodyta Užduotyje. Visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui, privalo būti įvertinti įkainyje. Darbai bus aktuojami tik už užduotyje nurodytą kiekį.
43.	Darbų įkainių lentelės 57 įkainis. Prašome patvirtinti, kad Rangovas privalo įsivertinti 1 vnt. traukę. Visos papildomos bus aktuojamos atskiru įkainiu.	Informuojame, kad šiame įkainyje turi būti įvertintos keičiamos traukės.
44.	Darbų įkainių lentelės 58 įkainis. Prašome patvirtinti, kad aktuojant bus skaičiuojamas faktinis OKL sunaudotas kiekis. Prašome paaiškinti, ar reikės montuoti (keisti) įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkus. Jeigu taip, ar bus aktuojama atskiru įkainiu.	Informuojame, kad tais atvejais kai Rangovas pastebi, kad faktiniai kiekiai skiriasi nuo nurodytų užduotyje, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą. Paaiškiname, kad įžeminimo bei nulinio laido įžeminimo laidininkai turės būti keičiami kartu su visomis metalo konstrukcijomis, bei įvertinti šiame darbų įkainyje.
45.	Darbų įkainių lentelės 60 įkainis. Prašome patvirtinti, kad traversų, girliandų, izoliatorių keitimas bus aktuojamas atskiru įkainiu jeigu senas OL skyriklis yra sumontuotas ne pagal galiojančius reikalavimus.	Informuojame, kad nurodytame įkainyje nenumatytas traversų ir girliandų keitimas. Tik esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu informacinėje sistemoje, galimi papildomi darbai.
46.	Darbų įkainių lentelės 61 įkainis. Prašome patvirtinti, kad traversų, girliandų, izoliatorių keitimas bei juostos nuleidimas bus aktuojami atskirais įkainiais.	Informuojame, kad nurodytame įkainyje nenumatytas traversų ir girliandų keitimas. Juostos nuleidimas bei visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu. Tik esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu informacinėje sistemoje, galimi papildomi darbai.
47.	Darbų įkainių lentelės 64-65 įkainiai. Prašome patvirtinti, kad jeigu atramoje buvo sumontuotas OLS, užvesta KL, tai minėtų darbų atlikimas bus aktuojamas atskirais įkainiais.	Informuojame, kad visi paminėti darbai privalo būti įsivertinti paminėtuose darbų įkainiuose.

48.	Darbų įkainių lentelės 72 įkainis. Prašome patvirtinti, kad kabelio tvirtinimo medžiagų demontavimas aktuojamas atskiru įkainiu.	Informuojame, kad visi darbai, reikalingi pilnam užduoties atlikimui privalo būti įsivertinti įkainyje ir negali būti aktuojami atskiru įkainiu.
49.	Darbų įkainių lentelės 74 įkainis. Prašome suvienodinti mato vnt. Vienur m2 kitur m3.	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą koreguojame darbų įkainio Nr. 74 išaiškinimą.
50.	Darbų įkainių lentelės 211 įkainis. Prašome suvienodinti mato vnt. Vienur m2 kitur m.	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą koreguojame darbų įkainio Nr. 211 išaiškinimą.
51.	Darbų įkainių lentelės 213 įkainis. Prašome patvirtinti, kad dangų ardymas, atstatymas aktuojamas atskiru įkainiu.	Informuojame, kad dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu.
52.	Prašome į medžiagų įkainių lentelę įtraukti gruntą arba patvirtinti, jog gruntas galės būti aktuojamas dažų įkainiu.	Informuojame, kad gruntą Rangovai turi įsivertinti darbų įkainiuose.
53.	Prašome į medžiagų lentelę įtraukti ugniai atsparius dažus, skirtus kabeliams dažyti.	Informuojame, kad ugniai atsparius dažus Rangovai turi įsivertinti darbų įkainiuose. Medžiagų lentelė pildoma nebus.
54.	Darbų įkainių lentelės 306-307 įkainiai. Prašome paaiškinti, ar tikrai reikės vamzdžiams įrengti paklotą kaip rašome įkainių išaiškinime.	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame darbų įkainių Nr. 306-307 išaiškinimus.
55.	Ar darbų įkainių lentelės pozicijoje Eil. Nr. 323 Šaligatvio plytelių dangos atstatymas reikia įsivertinti šaligatvio plyteles?	Informuojame, kad Rangovas privalo atstatyti dangas buvusiomis plytelėmis. Sugadintas plyteles Rangovas privalo pakeisti naujomis, kurias turi įsivertinti darbų įkainyje.
56.	Ar darbų įkainių lentelės pozicijoje Eil. Nr. 325 Šaligatvio trinkelų dangos atstatymas reikia įsivertinti šaligatvio trinkeles?	Informuojame, kad Rangovas privalo atstatyti dangas buvusiomis trinkelėmis. Sugadintas trinkeles Rangovas privalo pakeisti naujomis, kurias turi įsivertinti darbų įkainyje.
57.	Išaiškinkite darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 330 10 kV OL izoliuoto laido montavimas įkainį. Mato vienetas nurodytas „m“. Ar reikia įsivertinti vieno laido 1m montavimo darbų kainą, ar trijų laidų 1m linijos montavimo darbų kainą? Įkainio išaiškiniame nurodyta, kad reikia įsivertinti viršūnių montavimą. Prašome nurodyti, kokia viršūnė turi būti vertinama 10 kV izoliuotų laidų sistemoje.	Informuojame, kad reikia vertinti vieno laido vieną metrą. Viršūnės rangovas turi įsivertinti vadovaujantis žurnalu, nepriklausomai nuo jos tipo.
58.	Prašome nurodyti, kas atliks Micro TSPĮ spintos derinimo darbus? Taip pat prašome nurodyti derinimo darbų terminus.	Informuojame, kad Micro TSPĮ derinimo darbus atlieka Rangovas. Derinimo darbus Rangovas privalo atlikti iki darbų pridavimo dienos.
59.	Darbų įkainių lentelės 339 įkainis. Prašome paaiškinti, ar tikrai reikės vamzdžiams įrengti paklotą kaip rašoma įkainių išaiškiniame.	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame darbų įkainio Nr. 339 išaiškinimą.
60.	Darbų įkainių lentelės 345 įkainis. Prašome paaiškinti, kokį faziškumą reikia išlaikyti montuojant šviesolaidinio kabelio movą.	Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, koreguojame darbų įkainio Nr. 345 išaiškinimą.
61.	Darbų įkainių lentelės 346 įkainis. Prašome pateikti g/b šulinio su dangčius technines specifikacijas.	Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis techniniais reikalavimais nurodytais www.eso.lt internetiniame puslapyje.
62.	Darbų įkainių lentelės 366 įkainis. Prašome patvirtinti, kad 10 kV narvelį pateiks Užsakovas.	Informuojame, kad visas medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede „Medžiagų įkainių lentelė“ bei ESO teikiamų medžiagų sąrašė, rangovas privalo įsivertinti darbų įkainyje.
63.	Darbų įkainių lentelės 379 įkainis. Prašome pateikti ventiliatoriaus technines specifikacijas.	Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 379 naikinamas iš darbų įkainių lentelės. Atsiradus poreikiui, tokie darbai bus atliekami pagal rekomendacijas.
64.	Darbų įkainių lentelės 345 įkainis. Prašome pateikti šviesolaidinio kabelio movos technines specifikacijas.	Informuojame, kad Rangovas privalo vadovautis techniniais reikalavimais nurodytais www.eso.lt internetiniame puslapyje.
65.	3-uoju klausimu buvo klausiama „Ar dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą sertifikuotą ISO 27001 standartą? Ar pasitelkiami subrangovai turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį?“ ESO pateiktas atsakymas „Informuojame, jog dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą sertifikuotą ISO 27001 standartą.“	Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali redakcija pridama).

	<p>Paaiškiname, jog pasitelkiami subrangovai turės pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį. Ši pareiga įtvirtinta BDAR 28 str. 4 d. Tvarkytojo ir subtvarkytojo santykių pasirašant duomenų tvarkymo sutartį – pirmasis bus valdytojas, antrasis bus tvarkytojas.“</p> <p>Tačiau apie ISO 27001 standartą kalbama tik Sutarties priedo Nr. 8 Duomenų tvarkymo sutartis priede Nr. 2 Saugumo reikalavimai kuriame nurodoma „ 2.2. Debesijos paslaugos: 2.2.1. paslaugų duomenų centrai turi būti Europos sąjungos šalyje; 2.2.2. Tvarkytojas turi garantuoti, kad duomenys nebus perkelti už Europos sąjungos ribų; 2.2.3. paslaugos turi būti sertifikuotos pagal ISO 27001 standartą.“</p> <p>Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti ar nurodomą sertifikuotą ISO 27001 standartą turi būti įsdiegusios tik tos dalyvaujančios įmonės, kurios teikia debesijos paslaugas arba naudoja debesijos paslaugomis, ar visos dalyvaujančios įmonės nepriklausomai nuo, kad debesijos paslaugomis nesinaudoja?</p>	
66.	<p>12.2.19. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo pateikti Užsakovui išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą;</p> <p>Ar tai reiškia, kad nereikės pateikinti su Užsakovu suderintą formą raštu ir per Informacinę sistemą tuo pačiu metu(šiai dienai dubliuojam)?</p>	<p>Informuojame, kad kiekvieną kartą Užsakovui išreiškus poreikį gauti informaciją apie rangovo vykdomų objektų Darbų eigą, prašymo metu užsakovas nurodys kuria forma turi būti pateikiama informacija apie atliktus darbus. Vieno prašymo metu, nebus prašoma dubliuoti atsakymo formų.</p>
67.	<p>7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis:</p> <p>7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.</p> <p>7.1.9. Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms, technologinėmis kortomis, procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai skelbiamais Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti ne dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Rangovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu.</p> <p>Kaip reikėtų elgtis, kuo vadovautis kai Užsakovo teisės aktai neatitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms? (pvz. įžeminimo įrengimas)</p>	<p>Informuojame, kad įrengiant naujus įrenginius, pavyzdžiui, tiesiant naujas kabelių linijas, Rangovai privalo vadovautis tiek išoriniais teisės aktais tiek vidiniais AB ESO teisės aktais, reglamentuojančiais naujų įrenginių įrengimą. Vykdamas remonto ir techninės priežiūros darbus Rangovas privalo vadovautis Užsakovo užduotimis. Visi nenumatyti užduotyse darbai privalo būti derinami su Užsakovu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo vidiniai teisės aktai neatitinka išorinių teisės aktų, Rangovas, tai pastebėjęs, privalo nedelsiant informuoti Užsakovą.</p>
68.	<p>Atliekant darbus ESO tinkluose reikia vykdyti perjungimus, tam reikia turėti ABLOY raktus, ypač atliekant avarinius darbus arba šalinant ekstremalių situacijų padarinius. Raktus turi turėti kiekvienas darbų vadovas.</p> <p>Kaip ESO aprūpins rangovą ABLOY raktais, kad jis galėtų savalaikiai vykdyti užsakymus? (Šiai dienai turime vieną raktą ir atjungimus deriname, kad nebūtų vienu metu. O jai susirenka daugiau objektų važiuojame į ESO pasiimti atsarginių raktų. Tai yra papildomi kaštai tiek rangovui, tiek užsakovui.</p>	<p>Informuojame, kad ABLOY rakto išdavimo tvarka išlieka galioti tokia kokia buvo numatyta ankstesnėse sutartyse. Rangovas privalo pasiimti ABLOY raktą iš Užsakovo sutarties vykdymo metu. Visi papildomi kaštai išskylantys dėl raktų gavimo turi būti Rangovų įvertinti į kainiuose.</p>

69.	<p>Dėl 2019 m. balandžio 15 d. atsakymų į pateiktus klausimus.</p> <p>Jūs atsakydami į 26 ir 27 klausimus teigiate: „kad visas atstatytas dangas Rangovas priduoda pagal žemės savininką“</p> <p>Jūs teigiate neteisingai. Pagrindimui siunčiame nuorodą iš Kauno m. savivaldybės puslapio dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas: https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=14 (dokumentas – Paslaugos aprašymas)</p> <p>Skaityti 11-ą punktą, kuris teigia: Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis pateikia: 11. sutartį su užsakovo paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju atsakingo už susisiekimo komunikacijas – kelius (gatves) ir techninio prižiūrėtojo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutartį, jei techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas būtinas</p>	<p>Informuojame, kad kasimo darbų leidimų išdavimu visais atvejais rūpinasi Rangovas, nes pagal sudarytą rangos sutartį jis įgyja teisę atstovauti Užsakovą.</p>
70.	<p>Nelabai suprantu kokius subrangovus nusimatyti, nėra MKRAD.</p> <p>Ar reikia pateikti subrangovų deklaracijas kartu su pasiūlymu?</p>	<p>Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos 3.1 lentelėje reikia nurodyti Ūkio subjektus (kurių kvalifikacija remiamasi, pvz. 3.4. darbų kodui), kurių pajėgumais remiamasi konkrečiame pirkime. Atkreipiame dėmesį, kad nurodomi Ūkio subjektai gali būti tik tie, su kuriais Tiekėjas yra įtrauktas į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemą.</p> <p>Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos 3.1 lentelėje reikia nurodyti Subtiekėjus (kurių kvalifikacija nesiremiam, pvz. gerbūvio atstatymas, kryptiniai gręžimai/pradūrimai), kurių pajėgumais remiamasi konkrečiame pirkime. Atkreipiame dėmesį, kad nurodomi Subtiekėjai gali būti ir tie, kuriuos buvo nurodęs teikdamas prašymą Kvalifikacijos vertinimo sistemoje ir esant poreikiui pasitelkiami naujai.</p> <p>Subtiekėjų sutikimai (Subtiekėjo deklaracija) turi būti pateikiami tik Naujai pasitelkiamų Subtiekėjų.</p>
71.	<p>Prašome patikslinti įkainių eil.315 kainodaros sudarymą ir taikymą. Įkainio išaiškinime pateikta, kad šis įkainis taikomas kartu su įkainiu 314, kai klojamų objekte kabelių ilgis viršija 300 m , tai sako, kad įkainio 315 mato vnt. turi būti m, o ne vnt., o maksimalus priimtinas įkainis turėtų būti žymiai mažesnis nei 300 Eur. Nes pateikus pasiūlyme 50 % mažesnį (nereikalaujantį pagrindimo) įkainį -150 Eur įvedus į įkainio išaiškinime pateiktą formulę gaunasi nereali suma: 1000m klojamo kabelio geodezinė nuotrauka (1000-300)*150 = 105000 Eur</p>	<p>Informuojame, kad atsižvelgdami į Rangovo komentarą, pakoreguojame darbų Įkainio Nr. 315 išaiškinimą.</p>
72.	<p>Prašome paaiškinti kada bus taikomas įkainis 360 – topografinė nuotrauka, jei projektavimo darbų įkainiuose 336;337 nurodyta, kad projektavimo darbai turi būti įvertinti su topografinė nuotrauka.</p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 360 naudojama tik tais atvejais, kai reikalinga tik topografinė nuotrauka nerengiant projekto arba stabdomas objektas ir reikalinga kompensacija rangovui už patirtas išlaidas.</p>
73.	<p>Atsakymuose į klausimus nurodyta, kad dalyvaujanti įmonė turi turėti įdiegtą sertifikuotą ISO27001 standartą . Kaip suprasti šį reikalavimą: ar tai kaip papildomas kvalifikacinis reikalavimas konkurse dalyvaujančioms įmonėms, tada kodėl jis nebuvo įrašytas kvalifikacinėje atrankoje. Ar šio standarto įdiegimo patvirtinimo bus reikalaujama tik iš konkursą laimėjusios įmonės prieš pasirašant sutartį. Kokiu pagrindu reikalaujama šio</p>	<p>Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali redakcija priedama).</p>

	standarto, jei įmonės ir taip privalo laikytis BDAR ir su juo susijusių teisės aktų. Tada galima reikalauti ir kitų standartų : kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos."	
74.	<p>Prašome paaiškinti, kokių tikslų mūsų įmonei keliamas reikalavimas pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį (sutarties priedas Nr.8), jei pirkimo objektas visiškai nėra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, ir rangovas pirkimo objekto apimtyje netampa nei asmens duomenų tvarkytoju, nei valdytoju. Vadovaujantis BDAR pagrindinis duomenų tvarkytojo kriterijus yra tas, kad pats duomenų tvarkymas ir yra pagrindinė tiekėjo teikiama paslauga. Šiuo atveju tiekėjas atliks tik objekto rangos darbus, kurie visiškai nėra susiję su BDAR reguliuojama sritimi.</p> <p>Lauksime paaiškinimų.</p>	<p>Vadovaujantis BDAR 4 str. 8 punktu, esminis tvarkytojo požymis - asmens duomenis tvarko valdytojo vardu, valdytojo nurodytais tikslais ir pagal valdytojo nurodymus (duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis);</p> <p>Šiuo atveju, rangovas, teikdamas ESO rangos paslaugas, gauna iš ESO tam tikrus klientų asmens duomenis - šie duomenys reikalingi tam, kad veikdamas ESO vardu (teikdamas ESO vardu paslaugas) galėtų tinkamai vykdyti paslaugas sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad konkrečius duomenis rangovas gauna ir tvarko tik todėl, kad ESO juos pateikia sutarties vykdymo tikslu. Rangovas neturi jokio savarankiško pagrindo ar tikslo tvarkyti asmens duomenis, kuriuos jam pateikia ESO.</p> <p>Kitu atveju, ESO neturi jokio pagrindo rangovui perduoti savo klientų duomenų (skirtingai, nei gavėjams, veikiantiems kaip savarankiški valdytojai, kurie turi teisinį pagrindą gauti duomenis ir pilna apimtimi atsako už duomenų tvarkymo teisėtumą nuo jų gavimo momento, pvz., draudimo įmonė, kuriai LR draudimo įstatymo pagrindu ESO teikia informaciją apie žalą padariusius asmenis).</p> <p>Atitinkamai, kadangi rangovas veikia kaip tvarkytojas, tvarkymo santykis įforminamas duomenų tvarkymo sutartimi, kaip tai numato BDAR 28 str.</p>
75.	<p>Ar teisingai suprantame, kad jei Rangovas duomenų laikymui naudojami debesijos paslaugomis tai jo duomenų tvarkytojas turi turėti ISO 27001 standartą, kitų atveju jis nereikalingas.</p> <p>Papildomai paaiškiname, kad dalyvaujanti įmonė (Rangovas) duomenis saugo jai nuosavybės teise priklausančiuose serveriuose ir įmonėje yra užtikrinta duomenų apsauga kitais būdais (t.y. užtikrinta, kad prie duomenų nebūtų patenkama be leidimo, yra įdiegtos priemonės, kurios užtikrina, kad būtų išvengta trukdančio ir nenorimo informacijos kitimo, taip pat yra užtikrintas patogus pateikimas prie informacijos).</p>	Atsižvelgdami į Tiekėjo klausimuose išdėstytus argumentus, patiksliname Duomenų tvarkymo sutarties 2 priedo 2 skyrių (aktuali redakcija priedama).
76.	Siūlome įkainių perskaičiavimo sąlygas : Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią statybos kainų vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija	<p>Informuojame, jog vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 punktu „Kai darbų atlikimo laikotarpis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 2 (dvejį) metai, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti fiksuotą kainą su peržiūra arba fiksuotą įkainį su peržiūra arba kitą kainos apskaičiavimo būdą, kartu numatant ir sutarties kainos (įkainių) peržiūros sąlygas.“</p> <p>Sutartis sudaroma santykinai neilgam laikotarpiui – 3 metams, todėl Perkančioji organizacija numatė perskaičiavimo sąlygas tik esant</p>

	<p>padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.</p> <p>Jei nesutinkate prašome išaiškinti Sutarties Priedas Nr. 2 įkainių perskaičiavimo sąlygos; punkte 3.3. esančia formulę. Kodėl X - defliacijos atveju yra (-7), ne infliacijos atveju 7, o ne pavyzdžiui 5 arba kitas skaičius. Prašome pateikti perskaičiavimo pavyzdį.</p>	<p>esminiams pokyčiams rinkoje. Konkretaus pavyzdžio pateikti negalime, nes tokio perskaičiavimo nesame atlikę praktikoje.</p>
77.	<p>Prašome paaiškinti, kuria darbų įkainių lentelės versija vadovautis teikiant pasiūlymą šiam pirkimui? Kadangi Darbų įkainių lentelėje Lyginamieji koeficientai nesutampa su 04-15 d. išplatinta nauja Darbų įkainių lentelės versija</p>	<p>Informuojame, kad Tiekėjai privalo vadovautis naujausia pateikta aktuali redakcija, nes rangovams teikiant klausimus, buvo pakoreguoti kai kurių įkainių išaiškinimai bei įkainio „Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinė nuotrauka, vienam objektui (išpildomoji)“ lyginamieji koeficientai.</p>

Taip pat, vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.3 punktu, patiksliname Pirkimo sąlygas savo iniciatyva:

1. Sutarties priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ patikslintas Naujų klientų elektros tinklo dalies darbų (Vartotojo sistemoje) įvykdymo terminas, prijungiant Užsakymo užbaigimo terminą (7 k. d.) į bendrą Darbų (su projektavimu / be projektavimo) įvykdymo terminą (priedo 6 ir 7 eilutės) ir numatant Darbų užbaigimą patvirtinant Atliktų darbų aktą.
2. Atitinkamai patikslinti priedo „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 6 ir 7 eilučių Darbų įvykdymo terminų aprašymai bei stulpelyje „Naujų klientų elektros tinklo dalies darbas (Vartotojo sistemoje)“ numatyti terminai (1 ir 2 eilutės skaičiavimo formulė, 6,7 ir 9 eilučių terminai).

Užsakymo įvykdymo terminai priedo 1 ir 2 eilutėse nesikeičia.