

	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome patvirtinti, ar taikant 274-293 darbų įkainius antgalių prijungimas ir laidų su antgaliais prijungimas (kaip darbai) ir antgaliai (kaip medžiagos) bus aktuojamos papildomai pagal "SISTELA" įkainius, nes 0,4 kV galinės movos nėra naudojamos.	Informuojame, kad taikant darbų įkainius Nr. 274-293 antgalių prijungimo ir laidų su antgaliais prijungimo darbai įeina į darbų įkainius.
2.	Prašome patvirtinti, ar taikant 274-293 darbų įkainius kabelių žymenys (kaip medžiagos) bus aktuojamos atskiru įkainiu.	Informuojame, kad taikant 274-293 įkainius, kabelių žymenys negali būti aktuojami atskirais įkainiais.
3.	Prašome patvirtinti, ar taikant 263 darbų įkainį (IAS įrengimas prie atramos) VGA gnybtai (kaip medžiagos) bus aktuojamos atskiru įkainiu	Informuojame, kad taikant 263 įkainį, gnybtai negali būti aktuojami atskirais įkainiais. Jie turi įeiti į IAS komplektaciją.