



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2019-08-08 Nr. 448413-1

Pateikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Vandens minkštinimo įrenginio Pajiešmenių mokyklos katilinei pirkimas“ pirkimo dokumentų paaiškinimo:

1. Klausimas: Gal galėtumėte tiksliau apibrėžti našumo ribas (nominalus ir maksimalus), kuriuose dirbs filtras? Ar užtenka 0,8 - 1,2 m³/val?

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje nurodytas filtro nominalus našumas ≥ 1 m³/h reiškia, kad filtras turi užtikrinti nurodytą pralaidumą esant poreikiui. Jei nėra poreikio, filtras galės dirbti mažesniu našumu. Paklausime nurodytos našumo ribos 0,8 -1,2 m³/h tenkina techninius reikalavimus.

2. Klausimas: Ar reikalingi filtro montavimo darbai?

Atsakymas: Filtro montavimo darbus atliks AB „Panevėžio energija“, tiekėjas turės atlikti prekės paleidimo-derinimo darbus.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė