

40.1	DN 50 mm	ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline epoksidine danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Planšinis pajungimas PN10.	vnt.	20	100
40.2	DN 65 mm		vnt.	20	100
40.3	DN 80 mm		vnt.	10	100
40.4	DN 100 mm		vnt.	30	130
40.5	DN 125 mm		vnt.	10	5
40.6	DN 150 mm		vnt.	20	200
40.7	DN 200 mm		vnt.	20	280
40.8	DN 250 mm		vnt.	10	5
40.9	DN 300 mm		vnt.	20	470
40.10	DN 350 mm		vnt.	10	850
40.11	DN 400 mm		vnt.	10	650
40.12	DN 500 mm		vnt.	10	1150
40.13	DN 600 mm		vnt.	5	1800
41	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)				
41.1	DN 50 mm		vnt.	5	5
41.2	DN 65 mm		vnt.	3	5
41.3	DN 80 mm		vnt.	3	5
41.4	DN 100 mm		vnt.	5	140
41.5	DN 125 mm		vnt.	10	5
41.6	DN 150 mm		vnt.	10	230
41.7	DN 200 mm		vnt.	10	320
41.8	DN 250 mm		vnt.	5	5
41.9	DN 300 mm		vnt.	10	590
41.10	DN 350 mm		vnt.	3	700
41.11	DN 400 mm		vnt.	5	800
41.12	DN 500 mm		vnt.	5	5
41.13	DN 600 mm		vnt.	5	2100
42	Ketiniai balnai PE, PVC vamzdžiams	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero guma (arba lygiaverte). PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma (arba lygiaverte) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiavertio) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje. Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis. Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
42.1	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine aršaka		vnt.	5	2
42.1.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	15	45
42.1.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	3
42.1.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	67
42.1.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	80
42.1.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	86
42.1.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	89
42.1.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	104
42.1.8	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	4
42.1.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	5
42.1.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	7
42.1.11	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	8
42.1.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	9
42.1.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	200
42.1.14	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	10
42.1.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	15
42.1.16	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	150
42.1.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	150
42.1.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	350
42.1.19	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	10
42.1.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	15
42.1.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	20
42.2	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su sriegine aršaka (vidinių srieglių)				
42.2.1	d 63 x 1"1/4		vnt.	10	12
42.2.2	d 63 x 1"1/2		vnt.	10	0,01
42.2.3	d 63 x 2"		vnt.	10	20
42.2.4	d 90 x 3/4"		vnt.	1	1
42.2.5	d 90 x 1"		vnt.	1	2
42.2.6	d 90 x 1"1/4		vnt.	1	3
42.2.7	d 90 x 1"1/2		vnt.	1	4
42.2.8	d 90 x 2"		vnt.	1	5
42.2.9	d 110 x 3/4"		vnt.	10	0,2
42.2.10	d 110 x 1"		vnt.	10	25
42.2.11	d 110 x 1"1/4		vnt.	10	25
42.2.12	d 110 x 1"1/2		vnt.	10	1
42.2.13	d 110 x 2"		vnt.	10	25
42.2.14	d 160 x 3/4"		vnt.	10	1
42.2.15	d 160 x 1"		vnt.	10	30
42.2.16	d 160 x 1"1/4		vnt.	10	30
42.2.17	d 160 x 1"1/2		vnt.	10	1,5
42.2.18	d 160 x 2"		vnt.	10	35
42.2.19	d 200 x 1"		vnt.	10	2
42.2.20	d 200 x 1"1/4"		vnt.	10	40
42.2.21	d 200 x 1"1/2		vnt.	10	2,5

42.2.22	d 200 x 2"		vnt.	10	40
42.2.23	d 225 x 2"		vnt.	5	0,5
42.2.24	d 250 x 2"		vnt.	10	50
42.2.25	d 315 x 2"		vnt.	10	70
43	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka				
43.1	Ketinis balnas DN 65 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	5	0,5
43.2	Ketinis balnas DN 80 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	2	0,53
43.3	Ketinis balnas DN 100 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	0,7
43.4	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	0,8
43.5	Ketinis balnas DN 125 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	0,9
43.6	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1
43.7	Ketinis balnas DN 150 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,1
43.8	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	1,15
43.9	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	1,2
43.10	Ketinis balnas DN 200 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	1,5
43.11	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	1	1,75
43.12	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	1,85
43.13	Ketinis balnas DN 250 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	1	2
43.14	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 50 mm		vnt.	10	2,2
43.15	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,3
43.16	Ketinis balnas DN 300 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	5	2,4
43.17	Ketinis balnas DN 350 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	1	2,5
43.18	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	10	2,6
43.19	Ketinis balnas DN 400 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	10	2,7
43.20	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	5	2,8
43.21	Ketinis balnas DN 500 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	2,9
43.22	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 100 mm		vnt.	3	3
43.23	Ketinis balnas DN 600 mm su flanšu DN 150 mm		vnt.	3	3,5
44	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)				
44.1	DN 50 x 1"		vnt.	10	0,5
44.2	DN 50 x 1"1/4		vnt.	10	0,6
44.3	DN 65 x 1"		vnt.	10	0,7
44.4	DN 65 x 1"1/4		vnt.	10	0,8
44.5	DN 80 x 1"		vnt.	5	0,9
44.6	DN 80 x 1"1/2		vnt.	5	1
44.7	DN 80 x 2"		vnt.	5	1,1
44.8	DN 100 x 1"		vnt.	10	1,15
44.9	DN 100 x 1"1/4		vnt.	10	1,2
44.10	DN 100 x 1"1/2		vnt.	10	1,5
44.11	DN 100 x 2"		vnt.	10	1,75
44.12	DN 125 x 2"		vnt.	5	1,85
44.13	DN 150 x 1"		vnt.	10	2
44.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	10	2,2
44.15	DN 150 x 2"		vnt.	10	2,3
44.16	DN 200 x 2"		vnt.	10	2,4
44.17	DN 250 x 2"		vnt.	5	2,5
44.18	DN 300 x 2"		vnt.	10	2,6
44.19	DN 350 x 2"		vnt.	5	2,7
44.20	DN 400 x 2"		vnt.	10	2,8
44.21	DN 450 x 2"		vnt.	4	2,9
44.22	DN 500 x 2"		vnt.	5	3
44.23	DN 600 x 2"		vnt.	5	3,5
45	PE el. virinami balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas montuoti į neveikiantį vamzdyną.			
45.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	17
45.2	PE el. virinamas balnas 63/50 mm		vnt.	10	20
45.3	PE el. virinamas balnas 75/50 mm		vnt.	5	1
45.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	5
45.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	5
45.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	25
45.7	PE el. virinamas balnas 110/50 mm		vnt.	10	25
45.8	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	10	25
45.9	PE el. virinamas balnas 110/90 mm		vnt.	10	1,5
45.10	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	2,5
45.11	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	5	3
45.12	PE el. virinamas balnas 125/90 mm		vnt.	5	3,5
45.13	PE el. virinamas balnas 125/110 mm		vnt.	5	4
45.14	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40
45.15	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	10	40
45.16	PE el. virinamas balnas 160/90 mm		vnt.	10	4,5
45.17	PE el. virinamas balnas 160/110 mm		vnt.	10	45
45.18	PE el. virinamas balnas 160/125 mm		vnt.	10	5
45.19	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	1
45.20	PE el. virinamas balnas 180/90 mm		vnt.	5	1,2

45.21	PE el. virinamas balnas 180/110 mm		vnt.	5	1,3
45.22	PE el. virinamas balnas 180/125 mm		vnt.	5	1,5
45.23	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	10	30
45.24	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	10	35
45.25	PE el. virinamas balnas 225/90 mm		vnt.	10	2
45.26	PE el. virinamas balnas 225/110 mm		vnt.	10	35
45.27	PE el. virinamas balnas 225/125 mm		vnt.	10	2,5
45.28	PE el. virinamas balnas 225/160 mm		vnt.	10	2,6
45.29	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	5	10
45.30	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	100
45.31	PE el. virinamas balnas 315/110 mm		vnt.	5	230
45.32	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	10	100
45.33	PE el. virinamas balnas 400/110 mm		vnt.	10	230
45.34	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	5	100
45.35	PE el. virinamas balnas 500/110 mm		vnt.	5	230
45.36	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.	3	6
45.37	PE el. virinamas balnas 560/110 mm		vnt.	3	7
46	PE el. virinami slėginiai balnai PE vamzdžiams	PE el. virinami balnai turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. PE el. virinami balnai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 SDR11 (arba lygiavertę). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Skirtas be nutękėjimų ir drožlių įsipyti į veikiančią vamzdyną su integruotu gražu.	vnt.	10	20
46.1	PE el. virinamas balnas 63/32 mm		vnt.	10	30
46.2	PE el. virinamas balnas 63/63 mm		vnt.	5	1,3
46.3	PE el. virinamas balnas 75/32 mm		vnt.	10	1,5
46.4	PE el. virinamas balnas 90/32 mm		vnt.	10	1,7
46.5	PE el. virinamas balnas 90/63 mm		vnt.	10	30
46.6	PE el. virinamas balnas 110/32 mm		vnt.	10	30
46.7	PE el. virinamas balnas 110/63 mm		vnt.	5	1,8
46.8	PE el. virinamas balnas 125/32 mm		vnt.	5	1,9
46.9	PE el. virinamas balnas 125/63 mm		vnt.	10	40
46.10	PE el. virinamas balnas 160/32 mm		vnt.	10	40
46.11	PE el. virinamas balnas 160/63 mm		vnt.	5	2
46.12	PE el. virinamas balnas 180/32 mm		vnt.	5	2,5
46.13	PE el. virinamas balnas 180/63 mm		vnt.	5	65
46.14	PE el. virinamas balnas 200/32 mm		vnt.	10	80
46.15	PE el. virinamas balnas 200/63 mm		vnt.	5	3
46.16	PE el. virinamas balnas 225/32 mm		vnt.	10	3,5
46.17	PE el. virinamas balnas 225/63 mm		vnt.	5	100
46.18	PE el. virinamas balnas 250/63 mm		vnt.	10	150
46.19	PE el. virinamas balnas 315/63 mm		vnt.	10	150
46.20	PE el. virinamas balnas 400/63 mm		vnt.	5	150
46.21	PE el. virinamas balnas 500/63 mm		vnt.	3	4
46.22	PE el. virinamas balnas 560/63 mm		vnt.		
47	Universalus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabių guma - elastomeras (arba lygiavertė).	vnt.	10	30
47.1	Balno apkaba DN 100 vamzdžiui		vnt.	10	30
47.2	Balno apkaba DN 125 vamzdžiui		vnt.	10	30
47.3	Balno apkaba DN 150 vamzdžiui		vnt.	10	30
47.4	Balno apkaba DN 200 vamzdžiui		vnt.	5	15
47.5	Balno apkaba DN 250 vamzdžiui		vnt.	10	45
47.6	Balno apkaba DN 300 vamzdžiui		vnt.	5	15
47.7	Balno apkaba DN 350 vamzdžiui		vnt.	10	45
47.8	Balno apkaba DN 400 vamzdžiui		vnt.	5	15
47.9	Balno apkaba DN 450 vamzdžiui		vnt.	5	50
47.10	Balno apkaba DN 500 vamzdžiui		vnt.	5	50
47.11	Balno apkaba DN 600 vamzdžiui		vnt.	5	50
48	Universalus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalcis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas - epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901-2015 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus.	vnt.	5	0,01
48.1	Universalus balno galva (srieginė) 1"		vnt.	5	25
48.2	Universalus balno galva (srieginė) 1 1/4"		vnt.	5	0,01
48.3	Universalus balno galva (srieginė) 1 1/2"		vnt.	5	25
48.4	Universalus balno galva (srieginė) 2"		vnt.	5	80
48.5	Universalus balno galva (flanšinė) DN 50		vnt.	5	150
48.6	Universalus balno galva (flanšinė) DN 100		vnt.	5	170
48.7	Universalus balno galva (flanšinė) DN 150		vnt.	5	
49	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių dangą ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavertę) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	10
49.1	DN 100 mm		vnt.	5	11
49.2	DN 150 mm		vnt.	10	12
49.3	DN 200 mm		vnt.	3	13
49.4	DN 300 mm		vnt.	1	14
49.5	DN 350 mm		vnt.	10	15
49.6	DN 400 mm		vnt.	2	16
49.7	DN 500 mm		vnt.		

(Pilejo parašas)

49.8	DN 600 mm		vnt.	2	17
50	Ketinės flanšinės fasoninės dalys	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrių) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrių) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	29
50.1	Ketinis flanšinis trišakis DN 50 mm		vnt.	10	10
50.2	Ketinis flanšinis trišakis DN 65 mm		vnt.	10	12
50.3	Ketinis flanšinis trišakis DN 80 mm		vnt.	20	49
50.4	Ketinis flanšinis trišakis DN 100 mm		vnt.	20	82
50.5	Ketinis flanšinis trišakis DN 150 mm		vnt.	15	110
50.6	Ketinis flanšinis trišakis DN 200 mm		vnt.	5	238
50.7	Ketinis flanšinis trišakis DN 250 mm		vnt.	10	289
50.8	Ketinis flanšinis trišakis DN 300 mm		vnt.	5	476
50.9	Ketinis flanšinis trišakis DN 350 mm		vnt.	10	840
50.10	Ketinis flanšinis trišakis DN 400 mm		vnt.	5	5
50.11	Ketinis flanšinis trišakis DN 500 mm		vnt.	5	5
50.12	Ketinis flanšinis trišakis DN 600 mm		vnt.	10	42
50.13	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x50 mm		vnt.	1	43
50.14	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x65 mm		vnt.	1	47
50.15	Ketinis flanšinis trišakis DN 100x80 mm		vnt.	10	63
50.16	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x50 mm		vnt.	10	67
50.17	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x65 mm		vnt.	10	76
50.18	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x80 mm		vnt.	10	98
50.19	Ketinis flanšinis trišakis DN 150x100 mm		vnt.	10	109
50.20	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x50 mm		vnt.	10	121
50.21	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x100 mm		vnt.	1	15
50.22	Ketinis flanšinis trišakis DN 200x150 mm		vnt.	1	15
50.23	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x100 mm		vnt.	1	15
50.24	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x150 mm		vnt.	10	254
50.25	Ketinis flanšinis trišakis DN 250x200 mm		vnt.	10	238
50.26	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x100 mm		vnt.	10	263
50.27	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x150 mm		vnt.	5	226
50.28	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x200 mm		vnt.	10	330
50.29	Ketinis flanšinis trišakis DN 300x250 mm		vnt.	1	20
50.30	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x100 mm		vnt.	1	20
50.31	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x150 mm		vnt.	10	425
50.32	Ketinis flanšinis trišakis DN 350x200 mm		vnt.	10	425
50.33	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x100 mm		vnt.	10	420
50.34	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x150 mm		vnt.	1	490
50.35	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x200 mm		vnt.	10	476
50.36	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x250 mm		vnt.	5	15
50.37	Ketinis flanšinis trišakis DN 400x300 mm		vnt.	5	15
50.38	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x150 mm		vnt.	3	15
50.39	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x200 mm		vnt.	10	51
50.40	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x300 mm		vnt.	10	67
50.41	Ketinis flanšinis trišakis DN 500x400 mm		vnt.	10	110
50.42	Ketinis flanšinis keturšakis DN 50 mm		vnt.	10	196
50.43	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100 mm		vnt.	1	10
50.44	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150 mm		vnt.	10	462
50.45	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200 mm		vnt.	10	651
50.46	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250 mm		vnt.	10	1190
50.47	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300 mm		vnt.	1	10
50.48	Ketinis flanšinis keturšakis DN 400 mm		vnt.	10	68
50.49	Ketinis flanšinis keturšakis DN 500 mm		vnt.	10	121
50.50	Ketinis flanšinis keturšakis DN 600 mm		vnt.	5	163
50.51	Ketinis flanšinis keturšakis DN 100x50 mm		vnt.	10	163
50.52	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x50 mm		vnt.	10	182
50.53	Ketinis flanšinis keturšakis DN 150x100 mm		vnt.	1	4,6
50.54	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x50 mm		vnt.	1	4,7
50.55	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x100 mm		vnt.	1	4,9
50.56	Ketinis flanšinis keturšakis DN 200x150 mm		vnt.	10	298
50.57	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x100 mm		vnt.	10	358
50.58	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x150 mm		vnt.	10	430
50.59	Ketinis flanšinis keturšakis DN 250x200 mm		vnt.	10	650
50.60	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x100 mm		vnt.	10	720
50.61	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x150 mm		vnt.	5	800
50.62	Ketinis flanšinis keturšakis DN 300x200 mm		vnt.	20	65
50.63	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 100		vnt.	10	3,66
50.64	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 150		vnt.	10	4,2
50.65	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 200		vnt.	1	4,99
50.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 250		vnt.	5	5,8
50.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 300		vnt.	1	6,71
50.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 350		vnt.	5	7,98
50.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 400		vnt.	10	48,46
50.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 450				
50.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 500				
50.72	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° DN 600				
50.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 100				

50.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 150		vnt.	10	89,98
50.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 200		vnt.	10	92,95
50.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 250		vnt.	1	5
50.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 300		vnt.	10	308,69
50.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 350		vnt.	1	5
50.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 400		vnt.	10	200
50.80	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° DN 500		vnt.	2	5
50.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus. Varžtai – iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	38,4
50.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm		vnt.	10	54,4
50.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	10	54,4
50.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	10	64
50.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	10	64
50.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	10	81,6
50.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	10	139,2
50.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	10	139,2
50.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	10	96
50.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	10	10
50.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	10	249,6
50.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	10	480
50.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	10	480
50.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	5	400
50.95	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	10	400
51	Universalios jungtys plieno, kaliaus ketaus vamzdžiams	Universalijų jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10. Sandariklio medžiaga – EPDM (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui.			
51.1	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	20,8
51.2	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	25,6
51.3	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	35,2
51.4	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	5
51.5	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	54,4
51.6	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	67,2
51.7	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25
51.8	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	99,2
51.9	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25
51.10	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10	288
51.11	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3	25
51.12	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	512
51.13	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5	560
51.14	Universalios jungtys vamzdžiui DN 50 mm (dviguba mova)		vnt.	10	20,8
51.15	Universalios jungtys vamzdžiui DN 65 mm (dviguba mova)		vnt.	10	24
51.16	Universalios jungtys vamzdžiui DN 100 mm (dviguba mova)		vnt.	10	36,8
51.17	Universalios jungtys vamzdžiui DN 125 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25
51.18	Universalios jungtys vamzdžiui DN 150 mm (dviguba mova)		vnt.	10	52
51.19	Universalios jungtys vamzdžiui DN 200 mm (dviguba mova)		vnt.	10	72
51.20	Universalios jungtys vamzdžiui DN 250 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25
51.21	Universalios jungtys vamzdžiui DN 300 mm (dviguba mova)		vnt.	10	105,6
51.22	Universalios jungtys vamzdžiui DN 350 mm (dviguba mova)		vnt.	3	217,6
51.23	Universalios jungtys vamzdžiui DN 400 mm (dviguba mova)		vnt.	10	217,6
51.24	Universalios jungtys vamzdžiui DN 450 mm (dviguba mova)		vnt.	3	25
51.25	Universalios jungtys vamzdžiui DN 500 mm (dviguba mova)		vnt.	5	25
51.26	Universalios jungtys vamzdžiui DN 600 mm (dviguba mova)		vnt.	5	1008
51.27	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 50 mm		vnt.	10	42,9

51.28	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 65 mm		vnt.	5	42,9
51.29	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 80 mm		vnt.	5	42,9
51.30	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 100 mm		vnt.	10	42,9
51.31	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 125 mm		vnt.	5	52
51.32	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 150 mm		vnt.	10	55,9
51.33	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 200 mm		vnt.	10	63,7
51.34	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 250 mm		vnt.	5	20
51.35	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 300 mm		vnt.	10	156
51.36	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 350 mm		vnt.	5	15
51.37	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 400 mm		vnt.	10	20
51.38	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 450 mm		vnt.	5	25
51.39	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 500 mm		vnt.	5	30
51.40	Remonto veržtuvai movinių sandūrų remontui DN 600 mm		vnt.	5	15
52	Flanšiniai tarpai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrių) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavėrių) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.			
52.1	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,1 m		vnt.	2	34,58
52.2	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,2 m		vnt.	2	41,8
52.3	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,3 m		vnt.	2	49,4
52.4	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,4 m		vnt.	2	60,8
52.5	Flanšinis tarpas DN 100, l=0,5 m		vnt.	2	62,7
52.6	Flanšinis tarpas DN 100, l=1,0 m		vnt.	2	102,6
52.7	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,1 m		vnt.	2	53,2
52.8	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,2 m		vnt.	2	70,3
52.9	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,3 m		vnt.	2	83,6
52.10	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,4 m		vnt.	2	91,2
52.11	Flanšinis tarpas DN 150, l=0,5 m		vnt.	2	98,8
52.12	Flanšinis tarpas DN 150, l=1,0 m		vnt.	2	171
52.13	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,1 m		vnt.	2	87,69
52.14	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,2 m		vnt.	2	102,6
52.15	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,3 m		vnt.	2	131,1
52.16	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,4 m		vnt.	2	159,6
52.17	Flanšinis tarpas DN 200, l=0,5 m		vnt.	2	161,5
52.18	Flanšinis tarpas DN 200, l=1,0 m		vnt.	2	247
52.19	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,1 m		vnt.	1	2
52.20	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,2 m		vnt.	1	2
52.21	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,3 m		vnt.	1	2
52.22	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,4 m		vnt.	1	2
52.23	Flanšinis tarpas DN 250, l=0,5 m		vnt.	1	2
52.24	Flanšinis tarpas DN 250, l=1,0 m		vnt.	1	2
52.25	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,1 m		vnt.	1	190
52.26	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,2 m		vnt.	1	212,8
52.27	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,3 m		vnt.	1	252,7
52.28	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,4 m		vnt.	1	4
52.29	Flanšinis tarpas DN 300, l=0,5 m		vnt.	1	305,9
52.30	Flanšinis tarpas DN 300, l=1,0 m		vnt.	1	532
52.31	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,1 m		vnt.	1	247
52.32	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,2 m		vnt.	1	285
52.33	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,3 m		vnt.	1	323
52.34	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,4 m		vnt.	1	5
52.35	Flanšinis tarpas DN 400, l=0,5 m		vnt.	1	475
52.36	Flanšinis tarpas DN 400, l=1,0 m		vnt.	1	650
52.37	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,1 m		vnt.	1	221
52.38	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,2 m		vnt.	1	244,4
52.39	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,3 m		vnt.	1	299
52.40	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,4 m		vnt.	1	6
52.41	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,5 m		vnt.	1	364
52.42	Flanšinis tarpas DN 500, l=0,6 m		vnt.	1	7
53	Atvamzdžiai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėrių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėrių) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne			
53.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	48
53.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	84
53.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105
53.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	105
53.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1	5
53.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10	180

53.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas	mažesnio nei 250 mikronų storio.	vnt.	1	5
53.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas	Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	360
53.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	5	360
53.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	2	500
54	Flanšinės aklės	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertio) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10	6,5
54.1	DN 50 mm		vnt.	10	8,45
54.2	DN 80 mm		vnt.	10	12,35
54.3	DN 100 mm		vnt.	3	18,39
54.4	DN 125 mm		vnt.	10	21,19
54.5	DN 150 mm		vnt.	10	32,02
54.6	DN 200 mm		vnt.	5	45,5
54.7	DN 250 mm		vnt.	5	62,74
54.8	DN 300 mm		vnt.	5	5
54.9	DN 350 mm		vnt.	3	140,4
54.10	DN 400 mm		vnt.	5	5
54.11	DN 450 mm		vnt.	3	169
54.12	DN 500 mm		vnt.	3	5
54.13	DN 600 mm		vnt.	2	5
55	Flanšiniai perėjimai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavertio) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	5	26
55.1	Flanšiniai perėjimai DN 100x50		vnt.	5	26
55.2	Flanšiniai perėjimai DN 100x65		vnt.	5	26
55.3	Flanšiniai perėjimai DN 100x80		vnt.	5	39
55.4	Flanšiniai perėjimai DN 125x100		vnt.	5	39
55.5	Flanšiniai perėjimai DN 150x100		vnt.	5	66,3
55.6	Flanšiniai perėjimai DN 200x100		vnt.	5	61,1
55.7	Flanšiniai perėjimai DN 200x150		vnt.	5	105,3
55.8	Flanšiniai perėjimai DN 250x150		vnt.	5	117
55.9	Flanšiniai perėjimai DN 300x150		vnt.	5	135,2
55.10	Flanšiniai perėjimai DN 300x200		vnt.	3	182
55.11	Flanšiniai perėjimai DN 350x300		vnt.	3	224,9
55.12	Flanšiniai perėjimai DN 400x300		vnt.	3	299
55.13	Flanšiniai perėjimai DN 500x400		vnt.	3	5
55.14	Flanšiniai perėjimai DN 600x500		vnt.	3	5
56	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.	vnt.	500	0,6
56.1	DN 32 mm		vnt.	250	0,6
56.2	DN 40 mm		vnt.	30	0,6
56.3	DN 50 mm		vnt.	30	0,9
56.4	DN 65 mm		vnt.	20	0,9
56.5	DN 80 mm		vnt.	100	1,35
56.6	DN 100 mm		vnt.	100	1,35
56.7	DN 150 mm		vnt.	30	1,8
56.8	DN 200 mm		vnt.	10	0,01
56.9	DN 250 mm		vnt.	10	2,67
56.10	DN 300 mm		vnt.	10	0,01
56.11	DN 350 mm		vnt.	10	7,8
56.12	DN 400 mm		vnt.	10	17,4
56.13	DN 500 mm		vnt.	10	0,01
56.14	DN 600 mm		vnt.	10	0,01
56.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma. Išmatavimai - vidinis skėrmuo, išorinis skėrmuo, storis.	vnt.	27000	0,14
56.16	Tarpinė guminė 15x24x2		vnt.	10000	0,12
56.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	8000	0,24
56.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	2000	0,3
56.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	2000	0,36
56.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	100	0,16
57	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus.	vnt.	25	0,01
57.1	DN 100 mm		vnt.	25	0,01
57.2	DN 150 mm		vnt.	20	21
57.3	DN 200 mm		vnt.	20	0,01
57.4	DN 250 mm		vnt.	50	20
57.5	DN 300 mm		vnt.	5	0,01
57.6	DN 350 mm		vnt.	40	56
57.7	DN 400 mm		vnt.	20	78
57.8	DN 500 mm		vnt.	15	0,01
57.9	DN 600 mm		vnt.	15	0,01
58	Prailgintojai žalvariniai	Medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	200	1,52
58.1	Prailgintojas 1/2" L-20mm.		vnt.	200	2,09
58.2	Prailgintojas 1/2" L-30mm.		vnt.	20	2,87
58.3	Prailgintojas 1/2" L-40 mm		vnt.	20	3,06
58.4	Prailgintojas 1/2" L-50 mm		vnt.	20	4,29
58.5	Prailgintojas 1/2" L-60 mm		vnt.	70	2,45
58.6	Prailgintojas 3/4" L-20 mm		vnt.	100	3,42
58.7	Prailgintojas 3/4" L-30 mm		vnt.	150	4,14
58.8	Prailgintojas 3/4" L-40 mm		vnt.	300	4,85
58.9	Prailgintojas 3/4" L-50 mm		vnt.	300	4,85

(Pirkėjo parašas)

58.10	Praileintojas 3/4" L- 60 mm		vnt.	150	8,36
59	Pajungimo antgaliai žalvariniai				
59.1	Pajungimo antgaliai 1/2"		vnt.	8000	1,4
59.2	Pajungimo antgaliai 3/4"		vnt.	1300	2,35
59.3	Pajungimo antgaliai 1"		vnt.	400	6,65
59.4	Pajungimo antgaliai 1" 1/4		vnt.	400	7,6
59.5	Pajungimo antgaliai 1" 1/2		vnt.	400	8,55
60	Purvarinkiai				
60.1	Purvarinkis srieginis 1/2"	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga -	vnt.	50	3,4
60.2	Purvarinkis srieginis 3/4"	žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo	vnt.	100	5,17
60.3	Purvarinkis srieginis 1"	medžiaga - nerūdijantis plienas (arba	vnt.	50	7,64
60.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4	lygiavertis).	vnt.	50	17,06
60.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100	19,32
60.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50	33,38
60.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10	0,01
60.8	Purvarinkis flanšinis DN 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga -			
60.9	Purvarinkis flanšinis DN 65 mm	kalusi ketus pagal LST EN 1563 (arba	vnt.	10	50
60.10	Purvarinkis flanšinis DN 100 mm	lygiavertis) standarto reikalavimus.			
60.11	Purvarinkis flanšinis DN 150 mm	Padengimas epoksidinių miltelių danga	vnt.	10	70
60.12	Purvarinkis flanšinis DN 200 mm	ne mažesnio nei 250 mikronų storio.			
60.13	Purvarinkis flanšinis DN 250 mm	Padengimas turi atitikti LST EN	vnt.	10	80
60.14	Purvarinkis flanšinis DN 300 mm	14901:2015 (arba lygiavertis) standarto			
		reikalavimus. Koštuvo medžiaga -	vnt.	10	120
		nerūdijantis plienas (arba lygiavertis).			
		Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	150
		Flanšinis pajungimas PN10.			
			vnt.	10	5
61	Ilgasriegiai cinkuoti	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti.			
61.1	1/2"	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	0,01
61.2	3/4"		vnt.	10	0,01
61.3	1"		vnt.	10	0,01
61.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01
61.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01
61.6	2"		vnt.	10	0,01
62	Trumpasriegiai cinkuoti				
62.1	1/2"		vnt.	10	0,01
62.2	3/4"		vnt.	10	0,01
62.3	1"		vnt.	10	0,01
62.4	1" 1/4		vnt.	10	0,01
62.5	1" 1/2		vnt.	10	0,01
62.6	2"		vnt.	10	0,01
63	Kontraveržės cinkuotos				
63.1	1/2"		vnt.	20	0,46
63.2	3/4"		vnt.	20	0,48
63.3	1"		vnt.	20	0,72
63.4	1" 1/4		vnt.	20	1,03
63.5	1" 1/2		vnt.	30	1,18
63.6	2"		vnt.	30	2,34
64	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/i)				
64.1	1/2"		vnt.	70	0,55
64.2	3/4"		vnt.	80	0,85
64.3	1"		vnt.	50	1,44
64.4	1" 1/4		vnt.	30	2,47
64.5	1" 1/2		vnt.	30	3,71
64.6	2"		vnt.	10	4,86
65	Trišakiai cinkuoti				
65.1	1/2"		vnt.	50	0,62
65.2	3/4"		vnt.	40	1,09
65.3	1"		vnt.	20	1,6
65.4	1" 1/4		vnt.	20	2,87
65.5	1" 1/2		vnt.	20	4,45
65.6	2"		vnt.	10	6,24
65.7	Trišakis cinkuotas 40x20x40 mm		vnt.	10	3,74
65.8	Trišakis cinkuotas 40x15x40 mm		vnt.	30	3,46
65.9	Trišakis cinkuotas 40x25x40 mm		vnt.	10	4,03
65.10	Trišakis cinkuotas 40x32x40 mm		vnt.	10	5,49
65.11	Trišakis cinkuotas 32x20x32 mm		vnt.	10	2,73
65.12	Trišakis cinkuotas 32x15x32 mm		vnt.	10	2,59
65.13	Trišakis cinkuotas 20x15x20 mm		vnt.	100	1,18
66	Movos ketaus cinkuotos				
66.1	1/2"		vnt.	40	0,53
66.2	3/4"		vnt.	40	0,74
66.3	1"		vnt.	40	0,98
66.4	1" 1/4		vnt.	40	1,53

(Pirkėjo parašas)

66.5	1" 1/2		vnt.	40	2,21
66.6	2"		vnt.	40	3,28
66.7	Pereinama mova 15/20 mm, v/v		vnt.	15	0,96
66.8	Pereinama mova 15/25 mm, v/v		vnt.	15	1,21
66.9	Pereinama mova 15/50 mm, v/v		vnt.	15	4,94
66.10	Pereinama mova 20/25 mm, v/v		vnt.	15	1,11
66.11	Pereinama mova 20/32 mm, v/v		vnt.	15	2,04
66.12	Pereinama mova 20/50 mm, v/v		vnt.	15	4,67
67	Išardomos jungtys cinkuotos (l/v, v/v, v/l)				
67.1	1/2"		vnt.	30	2,18
67.2	3/4"		vnt.	30	2,43
67.3	1"		vnt.	30	2,9
67.4	1" 1/4		vnt.	30	5,29
67.5	1" 1/2		vnt.	30	6,4
67.6	2"		vnt.	30	10
68	Nipeliai cinkuoti				
68.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.		vnt.	40	0,99
68.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.		vnt.	50	1,14
68.3	Nipelis redukuotas 32/15 cink.		vnt.	50	3,09
68.4	Nipelis redukuotas 32/20 cink.		vnt.	50	2,39
68.5	Nipelis redukuotas 32/25 cink.		vnt.	50	1,66
68.6	Nipelis redukuotas 40/15 cink.		vnt.	50	4,23
68.7	Nipelis redukuotas 40/20 cink.		vnt.	50	2,9
68.8	Nipelis redukuotas 40/25 cink.		vnt.	50	3,84
68.9	Nipelis redukuotas 40/32 cink.		vnt.	50	2,08
68.10	Nipelis redukuotas 50/15 cink.		vnt.	50	4,51
68.11	Nipelis redukuotas 50/20 cink.		vnt.	50	4,15
68.12	Nipelis redukuotas 50/25 cink.		vnt.	50	3,45
68.13	Nipelis redukuotas 50/32 cink.		vnt.	50	4,3
68.14	Nipelis redukuotas 50/40 cink.		vnt.	50	3,94
68.15	Nipelis cink. 1/2"		vnt.	50	0,48
68.16	Nipelis cink. 3/4"		vnt.	50	0,62
68.17	Nipelis cink. 1"		vnt.	50	0,92
68.18	Nipelis cink. 1" 1/4		vnt.	50	1,53
68.19	Nipelis cink. 1" 1/2		vnt.	50	1,77
68.20	Nipelis cink. 2"		vnt.	50	3,19
69	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
69.1	Nipelis redukuotas 20/15 žalv.		vnt.	100	1,18
69.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	100	1,85
69.3	Nipelis redukuotas 32/15 žalv.		vnt.	15	3,64
69.4	Nipelis redukuotas 32/20 žalv.		vnt.	15	3,33
69.5	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	15	3,16
69.6	Nipelis redukuotas 40/15 žalv.		vnt.	15	0,01
69.7	Nipelis redukuotas 40/20 žalv.		vnt.	15	5,14
69.8	Nipelis redukuotas 40/25 žalv.		vnt.	15	5,14
69.9	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	15	5,07
69.10	Nipelis redukuotas 50/15 žalv.		vnt.	10	0,01
69.11	Nipelis redukuotas 50/20 žalv.		vnt.	10	0,01
69.12	Nipelis redukuotas 50/25 žalv.		vnt.	10	10,63
69.13	Nipelis redukuotas 50/32 žalv.		vnt.	10	9,18
69.14	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	30	6,79
69.15	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	120	2,16
69.16	Nipelis žalv. 2"		vnt.	20	5,97
69.17	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	120	0,69
69.18	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	50	3,38
69.19	Nipelis žalv. 1"		vnt.	30	1,68
69.20	Nipelis žalv. 1" 1/4		vnt.	15	3,34
70	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga – ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
70.1	Redukcija ketaus cink. 20x15		vnt.	50	0,52
70.2	Redukcija ketaus cink. 25x15		vnt.	50	0,72
70.3	Redukcija ketaus cink. 25x20		vnt.	50	0,66
70.4	Redukcija ketaus cink. 32x15		vnt.	50	1,21
70.5	Redukcija ketaus cink. 32x20		vnt.	50	1,11
70.6	Redukcija ketaus cink. 32x25		vnt.	50	0,81
70.7	Redukcija ketaus cink. 40x15		vnt.	50	1,64
70.8	Redukcija ketaus cink. 40x20		vnt.	50	1,82
70.9	Redukcija ketaus cink. 40x25		vnt.	50	1,22
70.10	Redukcija ketaus cink. 40x32		vnt.	50	1,24
70.11	Redukcija ketaus cink. 50x15		vnt.	50	3,3
70.12	Redukcija ketaus cink. 50x20		vnt.	50	3,26
70.13	Redukcija ketaus cink. 50x25		vnt.	50	2,67
70.14	Redukcija ketaus cink. 50x32		vnt.	50	2,56
70.15	Redukcija ketaus cink. 50x40		vnt.	50	2,28
70.16	Redukcija ketaus cink. 63x15		vnt.	10	5,86
70.17	Redukcija ketaus cink. 63x20		vnt.	10	5,58
70.18	Redukcija ketaus cink. 63x25		vnt.	10	2,25

70.19	Redukcija ketaus cink 63x32	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis), Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10	2,23
70.20	Redukcija ketaus cink 63x40		vnt.	10	6,05
70.21	Redukcija ketaus cink 63x50		vnt.	10	4,63
71	Redukcijos žalvarinės				
71.1	Redukcija žalv. 20x15		vnt.	100	1,03
71.2	Redukcija žalv. 25x15		vnt.	40	1,55
71.3	Redukcija žalv. 25x20		vnt.	50	1,74
71.4	Redukcija žalv. 32x15		vnt.	15	3,22
71.5	Redukcija žalv. 32x20		vnt.	15	2,99
71.6	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	15	2,28
71.7	Redukcija žalv. 40x15		vnt.	15	6,36
71.8	Redukcija žalv. 40x20		vnt.	15	5,97
71.9	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	15	5,97
71.10	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	15	3,34
71.11	Redukcija žalv. 50x15		vnt.	10	0,01
71.12	Redukcija žalv. 50x20		vnt.	10	0,01
71.13	Redukcija žalv. 50x25		vnt.	10	9,28
71.14	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	10	8,42
71.15	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	20	6,27
71.16	Redukcija žalv. 63x15		vnt.	10	0,01
71.17	Redukcija žalv. 63x20		vnt.	10	0,01
71.18	Redukcija žalv. 63x25		vnt.	10	0,01
71.19	Redukcija žalv. 63x32		vnt.	10	0,01
71.20	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	10	0,01
71.21	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	10	0,01
72	Gebo jungtis	Medžiaga – ketus, padengimas – cinkuotos (arba lygiavertės), Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
72.1	Gebo jungtis 1" 1/4 vid.sr. cink.		vnt.	10	11,9
72.2	Gebo jungtis 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	10	10,09
72.3	Gebo jungtis 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20	8,5
72.4	Gebo jungtis 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30	8,5
72.5	Gebo jungtis 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30	0,5
72.6	Gebo jungtis 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30	0,5
72.7	Gebo jungtis 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50	11,93
72.8	Gebo jungtis 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50	12,56
72.9	Gebo jungtis 2" vid.sr. cink.		vnt.	30	19,85
72.10	Gebo jungtis 2" išor.sr. cink.		vnt.	20	17,89
72.11	Gebo jungtis 1" vid.sr. cink.		vnt.	20	7,8
72.12	Gebo jungtis 1" išor.sr. cink.		vnt.	20	7,8
73	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis), Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
73.1	Žalvar. aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	30	0,57
73.2	Žalvar. aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,42
73.3	Žalvar. aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	150	0,75
73.4	Žalvar. aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	50	0,65
73.5	Žalvar. aklė 1" vid.sr.		vnt.	10	0,98
73.6	Žalvar. aklė 1" išor.sr.		vnt.	10	1,13
73.7	Žalvar. aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	10	3,53
73.8	Žalvar. aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	10	2,31
73.9	Žalvar. aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	10	0,01
73.10	Žalvar. aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	10	0,01
73.11	Žalvar. aklė 2" išor.sr.		vnt.	10	0,01
73.12	Žalvar. aklė 2" vid.sr.		vnt.	10	0,01
74	Aklės cinkuotos	Medžiaga – ketus, padengimas – cinkuotos (arba lygiavertės), Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
74.1	Cink. aklė 1/2" vid.sr.		vnt.	20	0,61
74.2	Cink. aklė 1/2" išor.sr.		vnt.	20	0,39
74.3	Cink. aklė 3/4" išor.sr.		vnt.	40	0,52
74.4	Cink. aklė 3/4" vid.sr.		vnt.	20	0,74
74.5	Cink. aklė 1" vid.sr.		vnt.	20	0,87
74.6	Cink. aklė 1" išor.sr.		vnt.	20	0,55
74.7	Cink. aklė 1" 1/4 vid.sr.		vnt.	20	1,31
74.8	Cink. aklė 1" 1/4 išor.sr.		vnt.	30	1,07
74.9	Cink. aklė 1" 1/2 išor.sr.		vnt.	30	1,31
74.10	Cink. aklė 1" 1/2 vid.sr.		vnt.	30	1,63
74.11	Cink. aklė 2" vid.sr.		vnt.	40	3,06
74.12	Cink. aklė 2" išor.sr.		vnt.	30	2,34
75	Ivorės cinkuotos				
75.1	DN20x15 ivorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,52
75.2	DN25x20 ivorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,66
75.3	DN32x25 ivorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	0,81
75.4	DN50x32 ivorė redukuota i/v cink.		vnt.	20	2,56
76	Ivorės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis), Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.			
76.1	DN20x15 ivorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,03
76.2	DN25x20 ivorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	1,74
76.3	DN32x25 ivorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	2,28
76.4	DN50x32 ivorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10	8,42
77	Movos žalvarinės				
77.1	Mova redukuota 20x15 žalv.		vnt.	30	1,42

(Pirkėjo parašas)

77.2	Mova redukuota 20x25 žalv.		vnt.	30	3,09
77.3	Mova redukuota 25x15 žalv.		vnt.	10	2,82
77.4	Mova redukuota 32x20 žalv.		vnt.	20	5,58
77.5	Mova redukuota 32x25 žalv.		vnt.	10	4,6
77.6	Mova redukuota 40x25 žalv.		vnt.	10	5
77.7	Mova redukuota 40x32 žalv.		vnt.	10	7,51
77.8	Mova redukuota 50x32 žalv.		vnt.	10	8
77.9	Mova redukuota 50x40 žalv.		vnt.	10	9
77.10	Mova redukuota 63x50 žalv.		vnt.	10	0,01
77.11	Mova 1/2" žalv.		vnt.	500	0,9
77.12	Mova 3/4" žalv.		vnt.	300	1,17
77.13	Mova 1" žalv.		vnt.	20	1,74
77.14	Mova 1" 1/4 žalv.		vnt.	20	3,89
77.15	Mova 1" 1/2 žalv.		vnt.	20	7
77.16	Mova 2" žalv.		vnt.	10	7
78	Movos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės)			
78.1	Mova redukuota 20x15 cink., v/i	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	15	0,99
78.2	Mova redukuota 20x25 cink., v/i		vnt.	15	1,6
78.3	Mova redukuota 25x15 cink., v/i		vnt.	15	1,51
78.4	Mova redukuota 32x20 cink., v/i		vnt.	15	2,87
78.5	Mova redukuota 32x25 cink., v/i		vnt.	15	1,77
78.6	Mova redukuota 40x25 cink., v/i		vnt.	15	3,41
78.7	Mova redukuota 40x32 cink., v/i		vnt.	15	2,98
78.8	Mova redukuota 50x32 cink., v/i		vnt.	15	4,84
78.9	Mova redukuota 50x40 cink., v/i		vnt.	15	5,1
78.10	Mova redukuota 63x50 cink., v/i		vnt.	15	0,01
79	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertės) su EPDM (arba lygiavertė) guma.			
79.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	80	0,51
79.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	150	0,53
79.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	100	0,51
79.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	80	0,53
79.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	100	0,64
79.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	80	0,77
79.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	80	0,99
80	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertės) standartų reikalavimus. Flanšinis pajungimas - PN10. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra - min. -25°C ir žemesnė, max. +130°C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui. EPDM (arba lygiavertė) guma			
80.1	DN 50 mm		vnt.	15	19,5
80.2	DN 65 mm		vnt.	15	26
80.3	DN 80 mm		vnt.	15	31,2
80.4	DN 100 mm		vnt.	15	37,7
80.5	DN 125 mm		vnt.	15	52
80.6	DN 150 mm		vnt.	15	63,7
80.7	DN 200 mm		vnt.	15	2,63
80.8	DN 250 mm		vnt.	1	3,94
80.9	DN 300 mm		vnt.	1	7,01
80.10	DN 400 mm		vnt.	1	7,85
80.11	DN 500 mm		vnt.	1	9,6
80.12	DN 600 mm		vnt.	1	10,11
REMONTO PAKLAUSIMAI					
81	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės.			
81.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro.	vnt.	20	32
81.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	38
81.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2
81.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304.	vnt.	20	32
81.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje.	vnt.	30	38
81.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles.	vnt.	20	2
81.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	30
81.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	39
81.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	Sandarinimo elementas - „vaflis“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos.	vnt.	30	2
81.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai prijungta per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.	vnt.	20	30
81.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30	39
81.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20	2
81.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20	35
81.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20	40

(Pirkėjo parašas)

81.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	20	2
81.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	vnt.	20	35
81.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	40
81.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	20	2
81.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	20	2
81.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	vnt.	40	35
81.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	50	50
81.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	40	70
81.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	2
81.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	vnt.	80	35
81.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	100	50
81.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	30	70
81.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	3
81.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	3
81.29	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	5	3
81.30	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	42
81.31	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	5	3
81.32	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	50	60
81.33	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50	85
81.34	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	5
81.35	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	60	60
81.36	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	30	85
81.37	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	5
81.38	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	40	80
81.39	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50	80
81.40	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	5
81.41	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	40	80
81.42	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50	80
81.43	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	5
81.44	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	90
81.45	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	20	90
81.46	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	15	5
81.47	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm	vnt.	20	90
81.48	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	20	90
81.49	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	15	5
81.50	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50	135
81.51	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	30	155
81.52	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	30	5
81.53	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	vnt.	50	135

(Pirkėjo parašas)

81.54	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	155
81.55	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	5
81.56	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	10
81.57	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	15
81.58	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	30	20
81.59	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	25
81.60	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	5
81.61	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	180
81.62	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	350
81.63	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	5
81.64	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	200
81.65	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	180
81.66	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	350
81.67	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	5
81.68	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	6
81.69	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	40	6
81.70	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	40	250
81.71	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	40	250
81.72	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	6
81.73	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30	8
81.74	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	30	400
81.75	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	30	6
81.76	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	8
81.77	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	10
81.78	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	200
81.79	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	14
81.80	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	5	16
81.81	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	10	18
81.82	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm		vnt.	10	450
81.83	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm		vnt.	10	400
82.	Plastikiniai vamzdinių rekonstravimo PVC moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m (±10%)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – PVC. Vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas – SBR. Vamzdžio vidaus spalva – oranžinė.			
82.1	Vamzdis D 160 mm		vnt.	100	24
82.2	Vamzdis D 200 mm		vnt.	100	28
82.3	Vamzdis D 225 mm		vnt.	100	33
82.4	Vamzdis D 250 mm		vnt.	100	36
82.5	Vamzdis D 280 mm		vnt.	100	42
82.6	Vamzdis D 315 mm		vnt.	100	50
82.7	Vamzdis D 355 mm		vnt.	100	69
82.8	Vamzdis D 400 mm		vnt.	100	80
82.9	Vamzdis D 500 mm		vnt.	100	98
82.10	Vamzdis D 560 mm		vnt.	100	107

(Pirkėjo parašas)

VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. 19-09-20/01

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Pardavėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Pardavėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo – perdavimo akto ar kito dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutartčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.6. Prekių perdavimas Pirkėjui įforminamas pasirašant Prekių priėmimo - perdavimo aktą ar kitą dokumentą (jeigu toks taikomas), Pristatius Prekes, atitinkančias *Sutarties specialiuųjų sąlygų 1 priede* pateiktą techninę specifikaciją ir atlikus kitus įsipareigojimus, jeigu tokie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje;

3.1.7. konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatavimo klausimais (Garantinio aptarnavimo metu);

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.10. paskirti atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą Sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą);

3.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.1.12. užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Prekių pristatymo vietoje;

3.1.13. užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

3.1.14. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Pardavėjas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Prekių pristatymo (jų sumontavimo, paleidimo, derinimo ar kt.) vietoje;

3.1.15. Pardavėjas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų;

3.1.16. Montavimo, paleidimo ir derinimo darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Pirkėjo darbuotojų saugai ir sveikatai;

3.1.17. Pardavėjas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

3.1.18. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų“ vykdymą ta imone, kurios darbuotojai atsidiko nelaimingas atsitikimas.

3.1.19. Pardavėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.1.20. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutartčiai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

(Pirkėjo parašas)

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekės kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Pardavėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.5. Prekių garantines priežiūras ir kt. išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose)

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Pardavėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Pardavėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pardavėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Pardavėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškomis aplinkybėms, Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Pardavėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas išpėja apie tai Pardavėją, nurodymas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis sąlygomis.

6.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pirkėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje arba laidavimo rašte nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui arba draudimo bendrovei garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą arba laidavimo raštą, arba kad Pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

7. Prekių tiekimo terminai ir vieta

7.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.

7.2. Prekės yra pristatomos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu.

7.3. Kol nepristatytos visos Prekės visa užsakymo apimtimi (įskaitant visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija), laikoma kad Prekės nepristatytos. Prekių pristatymo diena yra ta, kurią pristatomos visos užsakymo Prekės.

8. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

8.1. Pardavėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kuriose būtų detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekes ar jų dalį.

8.2. Kartu su Prekėmis Pardavėjas privalo pateikti visus Prekių registracijos ir eksploatacijai reikiamus dokumentus lietuvių kalba. Kol šie dokumentai nepateikiami Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

9. Prekių kokybės ir garantiniai įsipareigojimai

9.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių aprašymus, Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

9.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėpti Prekių trūkumai, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui, nurodymas protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi ištaisyti trūkumus. Gavęs pranešimą Pardavėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

10.1. Pardavėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradėdamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

10.2. Pristatydamas Prekes, Pardavėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

10.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

10.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas), jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.

10.5. Pardavėjas, įvykdęs visus Sutartimi priimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto ar kt. dokumento (jeigu toks taikomas) pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas) arba atnešti Pardavėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kt. dokumentą (jeigu toks taikomas), nurodymas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Pardavėjas privalo imtis, kad

(Pirkėjo parašas)

Prekių priėmimo–perdavimo aktas ar kt. dokumentas (*jeigu toks taikomas*) būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas ar kt. dokumentas (*jeigu toks taikomas*) pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

11. Šalių atsakomybė

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11.2. Delspinigių/baudų dydis bei jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

11.3. Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

11.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Šalių pareiškimai ir garantijos

13.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

13.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

13.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

13.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

13.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

14. Konfidencialumo įsipareigojimai

14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Pardavėją atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

15. Sutarties galiojimas

15.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

15.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

15.3. Nutraukus Sutartį ar ją pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus.

16.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

16.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

17. Sutarties pažeidimas

17.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

17.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

17.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

17.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

17.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius/baudą;

17.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; (*taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose*)

17.2.5. nutraukti Sutartį Sutarties bendrųjų sąlygų 19 punkte nustatyta tvarka;

17.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytos Prekių įdiegimą.

18.2. Pardavėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jos įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

18.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

18.4. Jeigu Prekių pristatymas ir / arba į pristatymo vietą pristatytos Prekių įdiegimas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo ataujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

18.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

18.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradėdama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

19.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo.

19.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Pardavėjo kaltės, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo.

19.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 19.3 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais:

19.4.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.4.2. kai Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Pardavėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Pardavėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Pirkėjo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Esant pakartotinam Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

19.4.3. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

19.4.4. kai Pardavėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo sudaro subteikimo sutartį arba pakeičia Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą subteikėją (-us);

19.4.5. jei Pirkėjui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Pardavėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte. *Taikoma, kai sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas.*

19.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, šiais atvejais:

19.5.1. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.5.2. kai Pirkėjas neatsiskaito už Prekes ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, jei Sutarties vykdymas nebuvo sustabdytas.

19.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui.

19.7. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

20. Ginčų nagrinėjimo tvarka

20.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

20.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

21. Baigiamosios nuostatos

21.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktu reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

21.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.