

UAB "VIADA LT", ŠVENČIONĖLIŲ KURO BAZĖ
Kaltanėnų 58, Švenčionėliai LT-18209. Įmonės kodas 178715423. Tel. (8-387) 65336
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 1-136

Įmonė pardavėja UAB "Viada LT" Švenčionių r. sav. Kaltanėnų 58 Švenčionėliai įmonės kodas 1787155
 Produkto pavadinimas - bešvinis 95 Multi FX markės benzinas B klasė su deguonies kiekiu iki 2,7% masės,

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2012+A1:2017 KN:27101245
 Ėminio paėmimo data: 2020.05.11

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Tiriamasis oktaninis skaičius, (TOS), ne mažesnis			
2. Variklinis oktaninis skaičius (VOS), ne mažesnis	95,0 **	95,4	LST EN ISO 5164
3. Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	85,0 **	85,0	LST EN ISO 5163
4. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	5,0	mažiau 2,5	LST EN 237
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	720,0-775,0	739,3	LST EN ISO 3675
6. Oksidacinio stabilumo trukmė, minutės, ne mažesnė	10,0	7,1	LST EN ISO 20846
7. Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	360	360	LST EN ISO 7536
8. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	5	1	LST EN ISO 6246
9. Išvaizda	1 klasė	1a	LST EN ISO 2160
10. Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis: alkenų (olefinų) arenų (aromatinių)	švarus ir skaidrus 18,0 35,0	švarus ir skaidrus 11,2 28,5	Apžiūrint LST EN ISO 22854
11. Benzono kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,79	LST EN ISO 22854
12. Deguonies kiekis, % masės, ne didesnis	2,7	1,90	LST EN ISO 22854
13. Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis: metanolio etanolio * izopropilo alkoholio izobutilo alkoholio tretbutilo alkoholio eterių (5 ar daugiau C atomų): - MTBE - ETBE - MTAE (TAME) kitų oksigenatų	3,0 5,0 Įmaišomų komponentų kiekis ribojamas iki 2,7% masės didžiausio leistino deguonies kiekio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,20 0 0,15 0 0 9,51 0 0 0	LST EN ISO 22854
14.			
15. Garų slėgis, (GS), kPa	45,0-70,0	67,4	LST EN 13016-1
16. Distiliacijos charakteristikos: išgarinto produkto kiekis esant 70 °C, E 70, % tūrio išgarinto produkto kiekis esant 100 °C, E 100, % tūrio išgarinto produkto kiekis esant 150 °C, E 150, % tūrio, ne mažesnis distiliacijos baigmės temperatūra (DBT), °C, ne aukštesnė distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	20,0-48,0 46,0 - 71,0 75,0 210 2	42,9 65,0 93,1 176 1	LST EN ISO 3405
17. Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	974	LST EN 228 p.5.6.2
18. Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	Mažiau 2,0	
19. Priedas SR8213	220ml/1m3	220ml/1 m3	

*Rodikliai iš AB „ORLEN“ Lietuva, analizių pažymėjimo Nr. 144063E 3374075

Produktas atit
 faktorius paga
 Gabenimo dokumen

N 228:2012+A1:2017 reikalavimus. VOS ir TOS vertėms taikom
 lės b) pastabos reikalavimus