

UAB "VIADA LT., ŠVENČIONĖLIŲ KURO BAZĖ
Kaltanėnų 58, Švenčionėliai LT-18209. Įmonės kodas 178715423. Tel. (8-387) 65336

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 2-137

Įmonė pardavėja: **UAB "Viada LT, Švenčionių r.sav. Kaltanėnų 58 Švenčionėliai Įmonės kodas 178715423**
 Produkto pavadinimas: **DYZELINAS Multi FX su RRME C klase**
 Standarto pavadinimas: **LST EN 590:2013+A1:2017 KN:27102011**
 Ėminio paėmimo data: **2020 05 11** Ėminio paėmimo vieta **Kaltanėnų 58, Švenčionėliai, talpykla Nr.6,8,9,10,14,39,21,24,25,26,27,28,31,41.**

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,4	LST EN ISO 5165 LST EN 15195
2. Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,5	LST EN 4264
3. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	820,0-845,0	835,0	LST EN ISO 3675
4. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	3	LST EN ISO 12916
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	8,4	LST EN ISO 20846
6. Plūpsnio temperatūra, °C aukštesnė kaip	Aukštesnė kaip 55	59,5	LST EN 2719
7. Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30 *	0,01	LST EN ISO 10370
8. Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,010	0,001	LST EN ISO 6245
9. Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	0,020	0,005	LST EN ISO 12937
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	5	LST EN ISO 12662
11. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 2160
12. Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m³, ne didesnis	25	4	LST EN ISO 12205
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	46	LST EN 15751
14. Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd) esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	400	LST EN ISO 12156-1
15. Klampa, esant 40 °C, mm²/s	2,000-4,500	2,485	LST EN ISO 3104
16. Distiliacijos charakteristikos: distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis 95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, C, ne aukštesnei	65 85 360	43,5 93,0 357	LST EN ISO 3405
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	Minus5	Minus6	LST EN 116
18. Alkilnitrato kiekis, % tūrio	nustatoma **	0,25	LST EN ISO 13759
19. RRME kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,00	6,66	LST EN 14078
20.			
21. Įvesto RRME tankis, esant 15 °C, pagal dozuojamo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m	nurodomas	883,1	LST EN ISO 3675
22. I-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	6,11	Apskaičiuojama
23. II-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	0,0	Apskaičiuojama
23. Mangano kiekis mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5	Pr EN 16576
24. Priedas SR 6012	320 ml/1m3	320ml/1m3	

Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva, analizų pažymėjimo Nr. 144078R 3374064

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2013 +A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/DI-1014/3-742 reikalavimus.

Gabenimo dok.

2020 05 11