

Kauno rajono savivaldybės administracija,
Savanorių pr. 371, LT - 49500 Kaunas

2021-01-22 Nr.SR-21/13

Kauno rajono Ramučių kultūros centras,
Centrinė g. 26C, Ramučiai, LT-54464 Kauno r.

DĖL NEATITIKIMŲ PROJEKTO DALYSE

UAB „Panprojektas“ parengė „Kultūros paskirties pastato – Kultūros namų Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas“ projektą (toliau – Projektas).

Informuojame, kad priešgaisrinių durų kiekis numatytas Projekto Gaisrinės saugos dalyje, neatitinka kiekio, pateikto Projekto Architektūrinės dalies kiekį žiniaraščiuose. Pagal „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių“ patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14, 108 p. priešgaisrines duris pastate reikalinga įrengti vadovaujantis parengta Projekto Gaisrinės saugos dalimi. Taip pat būtina įrengti mechaniškai atveriamą langą dūmų šalinimui vestibulyje (patalpa Nr.102).

Direktorė



Elvyra Klimavičienė