

8 lentelė. 8 pirkimo dalis. Reikalavimai komutacinei spintai

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomi parametrai	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai
5.1.	Komutacinė spinta – 1 vnt. Rittal Komutacinė spinta – konfigūruojama pagal tech. Sąlygas. (5309136; 8100245; 4612000; 8618801; 7113000; 3312800; 4127010; 5302005; 7151305; 7240310; 5501420)		
5.1.1.	Spintos išmatavimai: • spintos gylis – 1000 mm; • spintos plotis – 800 mm; • spintos aukštis 42U (2000 mm). Spinta turi būti uždaro tipo.	Spintos išmatavimai: • spintos gylis – 1000 mm; • spintos plotis – 800 mm; • spintos aukštis 42U (2000 mm). Spinta uždaro tipo.	
5.1.2.	Kartu su spinta turi būti pateikti 5 komplektai 1U kreipiančiųjų.	Kartu su spinta 5 komplektai 1U kreipiančiųjų.	
5.1.3.	Kartu su spinta turi būti pateikti 2 rozetynai po ne mažiau 10 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V išėjimų.	Kartu su spinta 2 rozetynai po 12 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V išėjimų.	
5.1.4.	Spinta turi turėti integruotą arba ant spintos viršaus montuojamą kondicionavimo sistemą, pritaikytą komutacinės spintos vedimui be nutilusio bloko (kompresoriaus ir aušinimo radiatoriaus).	Spinta turi integruotą kondicionavimo sistemą, pritaikytą komutacinės spintos vedimui be nutilusio bloko (kompresoriaus ir aušinimo radiatoriaus).	
5.1.5.	Kondicionavimo sistemos galia – ne mažiau kaip 1,6 kW.	Kondicionavimo sistemos galia –1,6 kW.	
5.1.6.	Kondicionavimo sistemos oras turi būti tolygiai paskirstytas po visą spintą.	Kondicionavimo sistemos oras tolygiai paskirstytas po visą spintą.	
5.1.7.	Kondicionavimo sistema turi būti pajėgi palaikyti ne daugiau kaip 19 laipsnių.	Kondicionavimo sistema pajėgi palaikyti 19 laipsnių.	