



Herbas arba prekių ženklas
Blue Bridge MSP, UAB
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius,
+37052526060, Juridinių asmenų registras, LT100003708514

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO**

2021-10-05 Nr. PSL211005GPU1-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Blue Bridge MSP, UAB
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
Tiekėjo kodas	301489547
Tiekėjo PVM kodas	LT100003708514
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT892140030002805128 Luminor Bank AS
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Arvydas Velička
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Dalius Butkus,
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Arvydas Velička

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	
--	--

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - 1.3. Pateikdamas pasiūlymą elektroninėmis priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*). **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)**:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina, eurai be PVM	PVM	Kaina, eurai su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	1 vnt.	4 220,00 €	886,20 €	5 106,20 €

Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM): (*prašome nurodyti žodžiais*) penki tūkstančiai vienas šimtas šeši eurai 20 centų

Pastabos:

- a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- ✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomi rodikliai
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:	
1.1.	visa pateikiama nepertraukiamo maitinimo šaltinių (NMS) įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i>), nepažeistose gamintojo pakuotėse;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.2.	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.3.	siūlomos NMS įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai;	Atitinka šio punkto reikalavimus Kartu su pasiūlymu pateikiamas įrangos gamintojo ISO9001 sertifikatas
1.4.	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos NMS įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>end of life time or Discontinued</i>);	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.5.	jeigu nenurodyta kitaip, NMS įrangos tiekėjas turi turėti įsteigtą aptarnavimo centrą Lietuvoje techniniam aptarnavimui. Grantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.6.	NMS įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant NMS įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.7.	jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui;	Atitinka šio punkto reikalavimus

1.8.	pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės NMŠ įrangos techninė specifikacija;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.9.	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamose NMŠ įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - NMŠ įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkanti įranga; - tiekėjas padengia pirkėjo patirtą materialinę žalą;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.10.	NMŠ įranga turi turėti stebėjimo galimybę iš pirkėjo turimos StruxureWare Data Center Expert programinės įrangos. Tiekėjas privalo integruoti NMŠ įrangą į pirkėjo turimą StruxureWare Data Center Expert programinę įrangą;	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.11.	prieš gabenant iš gamyklos, NMŠ įranga turi būti patikrinta ir ištestuota.	Atitinka šio punkto reikalavimus
1.12.	jeigu nenurodyta kitaip, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, o baterijoms ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija; garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas;	Atitinka šio punkto reikalavimus <i>Nurodykite tikslūs siūlomus rodiklius:</i> <i>- NMŠ garantijos trukmė (mėn.): - 36;</i> <i>- baterijos garantijos trukmė (mėn.): - 24;</i> <i>- garantinio remonto trukmė (kalendorinėmis dienomis):- 5.</i>
II.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	
2.1	NMŠ įrenginys surenkamas standartinėje 4U aukščio 19 colių skydų sistemoje;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.2.	NMŠ sistema turi būti nauja su dvigubos konversijos topologija;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.3.	NMŠ turi būti su ekonominio režimo technologija, leidžiančia pasiekti aukštą veiklos efektyvumą;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.4.	NMŠ įranga tiekama kartu su automatiniu ir rankiniu perjungikliu išjungimui iš grandinės, nenutraukiant elektros energijos tiekimo vartotojams;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.5.	NMŠ sistemoje turi būti įrengta periodinė automatinė akumuliatorių testavimo funkcija, kuri skirta ankstyvojoje stadijoje nustatyti galimus jų gedimus;	Atitinka šio punkto reikalavimus

2.6.	akumuliatoriaus įkrovimo grandinėje turi būti įdiegta sistema, reguliuojanti akumuliatorių įkrovimą taip optimizuojant ir prailginant jų tarnavimo ciklą;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.7.	NMŠ akumuliatorių keitimas turi būti galimas be papildomų įrankių per trumpiausią įmanomą laiką;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.8.	valdymo programinė įranga turi leisti vartotojui valdyti NMŠ funkcijas, suplanuoti automatinį išjungimą ir stebėti parametrus per interaktyvią sąsają;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.9.	NMŠ privalo turėti avarinio išjungimo funkciją EPO: jai suveikus, visi NMŠ komponentai išjungiami iš išorinės ir vidinės elektros grandinės;	Atitinka šio punkto reikalavimus
2.10.	sistemą turi būti įmanoma stebėti ir valdyti nuotoliniu WEB/SNMP būdu 24/7 režimu;	Atitinka šio punkto reikalavimus
III.	Techniniai NMŠ reikalavimai:	

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjo siūlomi rodikliai
3.1.	Gamintojas	Nurodyti	APC APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V https://www.apc.com/shop/lt/en/products/APC-Smart-UPS-SRT-6000VA-RM-230V/P-SRT6KRMXLI
3.2.	Modelis ir modelio modifikacija	Nurodyti	
3.3.	NMŠ sistema, pagrindinė komplektacija	- NMŠ įrenginys; - Akumuliatorių blokas (XLBP, du moduliai); - Priekinis rėmelis; - Tvirtinimo detalės, laikikliai; - Atraminiai bėgeliai; - USB kabelis; - XLBP kabelis; - DB9 kabelis; 2 vnt. maitinimo kabelių; - EPO blokas; - Temperatūrinis zondas su kabeliu; - WEB/SNMP plokštė;	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.4.	NMŠ atitikimas standartams ir sertifikatams:	- LST EN 62040-1 - LST EN 62040-1 - LST EN 60320-1, C13, C19 reikalavimai - LST EN 55024 - LST EN 61000-3-2 - LST EN 61000-3-3 - REACH deklaracija; - EU RoHS deklaracija - WEEE direktyva - VDE sertifikatas	Atitinka šio punkto reikalavimus

3.5.	NMŠ ar jų pakuotė pažymėti ženklų	CE, QR žymė	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.6.	Topologija	Dviguba konversija su tiesioginio apkrovos pajungimu į tinklą	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.7.	Standartinė NMŠ galia	6 kW / kVA	6.0kWatts / 6.0kVA
3.8.	Galios faktorius	0.9	Nurodykite tikslius siūlomus techninius rodiklius
3.9.	NMŠ akumuliatorių darbo laikas	▪ Ne mažiau 2.4 min. prie 100% apkrovos ▪ Ne mažiau 8.7 min. prie 50% apkrovos	2.4 min. prie 100% apkrovos 8.7 min. prie 50% apkrovos
3.10.	Nominali įėjimo/išėjimo įtampa	230 V	230 V
3.11.	Įėjimo/išėjimo srovė prie 100% apkrovos	30 A / 28 A	30 A / 28 A
3.12.	NMŠ efektyvumas prie 100% apkrovos	94% ir 98% dirbant ekonominiu režimu	94% ir 98% dirbant ekonominiu režimu
3.13.	Akumuliatorių tipas	▪ Švino-rūgštiniai, hermetiški (XLBP) ▪ Du moduliai; ▪ Nepralaidūs drėgmei;	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.14.	Valdymo ekranas	Spalvotas priekinis daigiafunkcinis lietimui jautrus LCD ekranas su valdymo ir nustatymo funkcijomis	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.15.	Skydo sistemos aukštis	4U	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.16.	Valdymo programinė įranga	Integruota, NMŠ funkcijoms valdyti ir parametrams stebėti per HTTP, SNMP	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.17.	Ekonominis režimas	Integruotas "Green mode" ekonominis režimas	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.18.	Avarinis išjungimas	Integruota avarinio išjungimo funkcija EPO	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.19.	Energetinių parametrų matavimai	Integruoti NMŠ įrenginyje; Turi rodyti galios koeficiento reikšmes prie įvairių apkrovų	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.20.	Maksimalus NMŠ triukšmo lygis	maks. 55 dBA	55.0dBA
3.21.	NMŠ matmenys G x A x P	maks. 71.94 cm x 17.4 cm x 43.2 cm	71.94 cm x 17.4 cm x 43.2 cm
3.22.	NMŠ masė	maks. 60 kg	60 kg

3.23.	IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra	IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C	IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C
3.24.	Išorinio automatinio jungiklio vardinė srovė	50 A	50 A
3.25.	NMŠ jungtys ir portai	▪ XLBP jungtis; ▪ Serial COM, komunikacijai su NMŠ; ▪ USB portas, programinei įrangai; ▪ I/O universalus portas, temperatūriniam zondui pajungti; ▪ Portas tinklo konfigūravimui; ▪ Tinklo portas NMŠ pajungimui prie tinklo; ▪ AC jungtis; ▪ Nr. 1 apkrovų pajungimo grupė, 6 vnt. kištukinių lizdų pagal LST EN 60320-1, C13; ▪ Nr. 2 apkrovų pajungimo grupė, 2 vnt. kištukinių lizdų pagal LST EN 60320-1, C19; ▪ Nr. 3 apkrovų pajungimo grupė, 2 vnt. kištukinių lizdų pagal LST EN 60320-1, C19; ▪ CAN jungtis (el. energijos paskirstymo bloke).	Atitinka šio punkto reikalavimus
Iėjimo parametrai			
3.26.	Iėjimo dažnis	40 – 70 Hz, automatinis nustatymas	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.27.	Iėjimo įtampa	230 V vardinė 220 V, 240 V vartotojo pasirenkama	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.28.	Iėjimo įtampos ribos	100 – 275 V prie 50% apkrovos 160 – 275 V	Atitinka šio punkto reikalavimus
Išėjimo parametrai			
3.29.	Vardinė galia	6000 W	6000 W
3.30.	Išėjimo dažnis	50 Hz +/-3%	50 Hz +/-3%
3.31.	Išėjimo vardinė įtampa	230 V vardinė; 220 V; 240 V vartotojo pasirenkama	Atitinka šio punkto reikalavimus
3.32.	Išėjimo harmonikų iškraipymas	Mažiau negu 2% THD	Mažiau negu 2% THD

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įrangos gamintojo ISO9001 sertifikatai	4

6. Pasiūlymas galioja _____
(ne trumpiau nei 90 dienų)