

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Šalto vandens apskaitos prietaisai nuo DN20 iki DN50;		B-Meters GMDM		
1.1.	Standartai	LST EN ISO 4064-1:2017 arba lygiavertis.	Taip	003 atitikties deklaracija GMDM EN.pdf, 1psl.
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-3psl.
1.3.	Darbinė aplinka	Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai, sukeliantys medžiagų koroziją.	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-3psl.
1.4.	Leistina darbinės terpės temperatūra	T30, T50;	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-3psl.
1.5.	Slėgio klasė (didžiausias leidžiamas slėgis)	MAP 16 (16 bar);	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-8psl
1.6.	Diametras	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50;	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50;	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-8psl – 9 psl.
1.7.	Metrologinė klasė (Q3/Q1)	R=80H	R=80H	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-8psl – 9 psl.
1.8.	Ilgis	DN20 L-190 mm, DN25 L-260 mm, DN32 L-260 mm, DN40 L-300 mm,	DN20 L-190 mm, DN25 L-260 mm, DN32 L-260 mm, DN40 L-300 mm,	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Šalto vandens apskaitos prietaisai nuo DN20 iki DN50;		B-Meters GMDM		
		DN50 L-300 mm;	DN50 L-300 mm	
1.9.	Atgalinis srautas	Leidžiamas, parodomas, bet nematuojamas. Tiekėjas turi nurodyti ar vandens skaitiklis yra skirtas matuoti atbulinį srautą. Jei apskaitos prietaisas neskirtas matuoti atbulinį srautą, bet jam esant, apskaitos prietaisas turi jį parodyti.	Leidžiamas, parodomas, bet nematuojamas. Vandens skaitiklis yra neskirtas matuoti atbulinį srautą. Apskaitos prietaisas neskirtas matuoti atbulinį srautą, bet jam esant, apskaitos prietaisas jį parodo.	005.declaration Vilniaus vandenys 26-05-2022.pdf- 1psl
1.10.	Apskaitos prietaiso montavimo pozicija	Apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontaliai arba vertikalčiai (nurodant montavimo poziciją H arba V)	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-8psl
1.11.	Rodmenų nuskaitymas	Vizualinis. Turi turėti nuotolinio nuskaitymo galimybę. Turi turėti impulsinį išėjimą (normaliai atvirą (NA) herkoninį kontaktą).	Taip	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-6psl
1.12.	Apsaugos klasė	Ne mažesnė kaip IP65	Ne mažesnė kaip IP65	005.declaration Vilniaus vandenys 26-05-2022.pdf- 1psl
1.13.	Prijungimo prie tinklo būdas	Srieginis	Srieginis	005.declaration Vilniaus vandenys 26-05-2022.pdf- 1psl.
1.14.	Ilgalaikio darbo srautas	DN20 Q3≤4,0m3/h, DN25 Q3≤6,3 m3/h DN32 Q3≤10,0m3/h, DN40 Q3≤16,0 m3/h, DN50 Q3≤25,0 m3/h;	DN20 Q3≤4,0m3/h, DN25 Q3≤6,3 m3/h DN32 Q3≤10,0m3/h, DN40 Q3≤16,0 m3/h, DN50 Q3≤25,0 m3/h;	004 EB tipo sertifikatas GMDM EN.pdf-9psl
1.15.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.	Ne trumpesnis kaip 24 mėn	005.declaration Vilniaus vandenys 26-05-2022.pdf- 1psl.