

UAB "Viada LT"
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 2-3

Išdavimo data 2022-09-22

Įmonė pardavėja: UAB "Viada LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., Vilniaus raj.

Įmonės kodas: 178715423

Produkto pavadinimas: DYZELINAS Multi FX su RRME C klase

Standarto pavadinimas: LST EN 590:2013+A1:2017

Ėminio paėmimo data: 2022-08-31

Ėminio paėmimo vieta: Kaltanėnų g. 58, Švenčionėliai Talpykla Nr. 6.

Kokybės rodikliai		Norma	Faktiškai
1.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	820.0-845.0	830.4
2.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51.0	52,1
3.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46.0	52,5
4.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, %(masės), ne didesnis	8.0	3
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10.0	6,6
6.	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55.0	66,0
7.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne did.	0.30	0.03
8.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0.01	0.001
9.	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0.02	0.006
10.	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	3
	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	41
13.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, ?m, ne daugiau	460	460
	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,000-4,500	2,753
14.*	Distiliacijos charakteristikos:		
	distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	38,3
	distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	94,0
	95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	353,7
15.	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 6
16.**	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7,0	6.83
17.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2.0	< 0.1
18.	Alkilnitratų kiekis, % tūrio	Nustatoma**	0.059
19.	Įvesto RRME tankis, esant 15 C, pagal dozavimo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m	Nurodomas	882,7
20.	I-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	6.26
21.	II-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	0.0

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2013+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Pastaba: * pažymėti rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 154883R 4236849

** pažymėti rodikliai iš auto užpildymo valdymo programos ir automatizuotų matavimų sistemų.

Žvaigždute nepažymėti rodikliai iš Tyrimų pažymos Nr. 581, UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorija.

Gabenimo dokumento Nr. SKV0044440

Apskaitininkė Jolanta Rudzinskiene

