


## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>I. SKLYPAS</b>	-	-	-
<b>II. SKYRIUS PASTATAI</b>	-	-	-
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS</b>	-	-	-
<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI:</b> (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
<b>1. Inžinerinių tinklų ilgis**</b>	<b>m</b>	-	-
110 kV kabelių linija Šiauliai – Gubernija II	m	5735	Al-3x(1x1000/130-150)*
110 kV kabelių linija Šiauliai – Meškuičiai	m	5735	Al-3x(1x1000/130-150)*
Šviesolaidinis kabelis Šiaulių TP – Zoknių TP	m	5970	24xSM
110 kV oro linija Šiauliai – Gubernija II	m	738	Bendras ilgis 17,049 km
110 kV oro linija Šiauliai – Meškuičiai	m	738	Bendras ilgis 27,513 km
110 kV oro linijos žaibosaugos trosas ŽT	m	761	Statybinis ilgis
<b>2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)</b>	<b>mm</b>	-	-
<b>3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis</b>	<b>vnt.; mm<sup>2</sup></b>	-	-
110 kV kabelių linija Šiauliai – Gubernija II	vnt., mm <sup>2</sup>	3;1000*	Al-3x(1x1000/130-150)*
110 kV kabelių linija Šiauliai – Meškuičiai	vnt., mm <sup>2</sup>	3;1000*	Al-3x(1x1000/130-150)*

0	2023 06	Statybos leidimui
LAIDA	ĮSLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		
22292	PV	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	PDA	Elektros tinklų - 110 kV dvigrandės OL Šiauliai-Gubernija II, Šiauliai-Meškuičiai ruože tarp Šiaulių TP ir Zoknių TP, Šiaulių m. sav. teritorija, rekonstravimo projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Bendrieji statinio rodikliai
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
	Litgrid AB / UAB „ES Energy“	2023/01-01-XX-RTP-BD.BSR
		LAPAS LAPŲ
		1 2

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
110 kV oro linija Šiauliai – Gubernija II	vnt., mm <sup>2</sup>	1;185	AC-185/29
110 kV oro linija Šiauliai – Meškuičiai	vnt., mm <sup>2</sup>	1;185	AC-185/29
110 kV oro linijos žaibosaugos trosas ŽT	vnt., mm <sup>2</sup>	1;120	AS-120/19
<b>4. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis</b>	<b>vnt.; mm<sup>2</sup></b>	24xSM	-
<b>V. KITI STATINIAI:</b>	-	-	-
110 kV oro linijos atrama Nr. 28	kompl.	1	
110 kV galinių movų ir viršįtampių ribotuvų pamatai su atrama	kompl.	1	

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai darbo projekto metu gali būti keičiami pagal konkretaus pasirinkto gamintojo kabelio tipą.

\*\* Žvaigždutėmis pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2023/01-01-XX-RTP-BD.BSR	2	2	0