

UAB "Viada LT"
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 5

Išdavimo data 2022-05-23

Įmonė pardavėja: UAB "Viada LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., Vilniaus raj.

Įmonės kodas: 178715423

Produkto pavadinimas: D Multi FX DYZELINAS su biodegalais. C klasė

Standarto pavadinimas: LST EN 590:2013+A1:2017

Ėminio paėmimo data: 2022-04-25

Ėminio paėmimo vieta: Žemaitės g. 2C, Rokiškis Talpykla Nr. 2.

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
1.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	820.0-845.0	841.5
2.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51.0	51.0
3.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46.0	47.7
4.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, %(masės), ne didesnis	8.0	4
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10.0	6.9
6.	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55.0	60.0
7.*	Koksingumas (produkto distilavimo 10% likučio), % (masės), ne did.	0.30	0.01
8.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0.010	0.001
9.	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0.020	0.005
10.	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	4
	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
13.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, ?m, ne daugiau	460	430
	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2.000-4.500	2.685
14.*	Distiliacijos charakteristikos:		
	distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	45.3
	distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	94.8
	95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	351.1
15.	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 8
16.**	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7.0	6.73
17.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2.0	< 0.5

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2013+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privatomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Pastaba: * pažymėti rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 157660.

** pažymėti rodikliai iš auto užpildymo valdymo programos ir automatizuotų matavimų sistemų.

Žvaigždute nepažymėti rodikliai iš Tyrimų pažymos Nr. 229, UAB „OKSETA“ NPT laboratorija. Naftos produktų tiekimo ir logistikos grupės vadovas

Gabenimo dokumento Nr. S2A1061A43247

Apskaitininkė I

