

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO INV.NR. E1E5200031

1. Objekte netiekama ir nemontuojama kontrolinė Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga. Tačiau Rangovas turi įsivertinti apskaitai skirtus srovės transformatorius.
2. Objekte vietoje nurodytų esančių 25kVA transformatorių, montuosius 40kVA transformatoriai.