

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO Inv. Nr. E1E5200031

1. Objekte Rangovui nereikia vertintis transformatorinės ir 100 kVa transformatoriaus (Proj.MGT-3 iki 160 kVa (15.2.11) (vietoje P-710).

2. Objekte Rangovui nereikia vertintis kabelio montavimo 3x50Al nuo Atr. Nr. 708/7 iki MGT-3. Viso ilgis 20 metrų. Taip pat nereikia vertinti keitimo g/b atramos nr. 708/7.

3. Objekte Rangovui nereikia vertintis kabelio montavimo: 4x150Al nuo MGT-3 iki atr. Nr. 100/1. Viso ilgis 21 metrų. 4x150Al nuo MGT-3 iki atr.Nr. 200/1. Viso ilgis 21 metrų. 4x150Al nuo MGT-3 iki atr. Nr. 300/1. Viso ilgis 29 metrų. 4x150Al nuo MGT-3 iki atr. Nr.400/1. Viso ilgis 29 metrų. Taip pat nereikia vertinti keitimo g/b atramos nr. 100/200/1 ir keitimo g/b atramos nr. 300/400/1.

Pateikiame papildomai principinės schemos iškarpa su pažymėta informacija, kurios nereikia Rangovui vertintis. Žiūrėti „2.1.2. Aiškinamojo rašto priedas“.

Taip pat pridedame ir prašome vadovautis pateiktais atnaujintais dokumentais:

- 1) Sutarties SD priedas Nr. 4 RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI,
- 2) 2.1.1. PF Priedas Nr. 2 SDKŽ atnaujinta redakcija - 2024-03-12.