

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS IR TERMINO PRATĖSIMO

LITGRID AB pirkimų komisija atlieka supaprastintą 110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbų pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

1) KLAUSIMAS: Prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą į 2024.01.22 dieną.

Pažymime, kad pirkime nurodytas pasiūlymų paruošimo - pateikimo terminas sutampa su šventiniu laikotarpiu, kada Užsienio šalies tiekėjai, bei Subrangovai atostogauja ir neturi galimybės pateikti komercinių pasiūlymų įrenginiams bei rangos darbams. Taip pat pažymime, kad pirkimo apimtys yra didelės ir reikalinga daugiau laiko, kad būtų paruoštas pasiūlymas perkamų darbų apimčiai, kuri nurodyta projektavimo užduotyje.

ATSAKYMAS:

Pirkimas pradėtas vykdyti dar prieš šventinį laikotarpį, tačiau sutinkame pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą iki 2024 m. sausio 12 d.

2) KLAUSIMAS: Prašome pateikti Rudaminos TP objekto kadastrinių matavimų bylą.

ATSAKYMAS:

Paaiškiname, kad Rudaminos TP prašomas dokumentas yra ne vieša ir konfidenciali informacija. Dokumentus galėsime pateikti Tiekėjui tik tuo atveju, kai bus gautas Tiekėjo pasirašytas konfidencialumo įsipareigojimas (SPS 11 priedas).

3) KLAUSIMAS: Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede 110/10 KV RUDAMINOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI nurodytas I etapo darbų terminas 9 mėnesiai. Prašome pakeisti I etapo darbų terminą iš 9 mėnesių į 12 mėnesių.

ATSAKYMAS:

Prašymas yra nepagrįstas, todėl nesutinkame numatyti trumpesnio I etapo termino.

4) KLAUSIMAS: ESO sąlygų 5 punkte nurodyta: „Numatoma pakeisti 110/10kV esamus 16MVA galios transformatorius į didesnės 25MVA galios transformatorius“. Prašome patikslinti, kaip traktuoti šį punktą, ar čia turi būti suprojektuoti ir pastatyti nauji galios transformatoriai, ar tai įvardinti tik būsimi ESO planai?

ATSAKYMAS:

Yra numatoma keisti ir šiuos darbus vykdys AB ESO. Transformatorių keitimo projektuoti nereikia.

5) KLAUSIMAS: Prašome patvirtinti, kad ant naujai projektuojamo PVP stogo nereikės suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinės.

ATSAKYMAS: Rangovo prašome atidžiau skaityti projektavimo užduotį.
Saulės elektrinę reikės suprojektuoti ir įrengti ant PVP stogo. (PU punktas NR. 5.31)

Monika Puidokė, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu, tel. +370 656 78627