

## Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas

1 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems negalima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas<sup>1</sup>

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	Tipas	Gamintojas	Nuoroda į Atitikimų lentelę <sup>2</sup>
1.	30 kV viengyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos	POLT-42	Raychem	Techniniai aprašymai/ Vidaus movos
2.	30 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai	PROXAR-IIN 42 AC	Protektel	Techniniai aprašymai/ Ribotuvai
3.	30 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje	NA2XS(F)2Y	Hellenic	Techniniai aprašymai/ Kabelis
4.	10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvas	Proxar-IN 15 AC	Protektel	AB ESO medžiagų sąrašė 8.3.6
5.	30 kV lauko tipo atraminiai izoliatoriai	C4-170 II	Zapel	Techniniai aprašymai / TS2.8-30kV izol
6.	30 kV įvadinis narvelis SF6 dujų izoliacija su įtampos transformatoriais	NxplusC	Siemens	Techniniai aprašymai/ /Siemens/ 30 kV skirstykla
7.	30 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija	NxplusC	Siemens	Techniniai aprašymai/ /Siemens/ 30 kV skirstykla
8.	30 kV sekcijinis narvelis SF6 dujų izoliacija	NxplusC	Siemens	Techniniai aprašymai/ /Siemens/ 30 kV skirstykla
9.	30 kV kištukiniai išorinio prijungimo viršįtampių ribotuvai	RSTI-CC 68SA4110	Raychem	Techniniai aprašymai/Kištukinės movos ir ribotuvai
10.	30 kV viengyslių kabelių su XLPE izoliacija kištukinės galinės movos	RSTI	Raychem	Techniniai aprašymai/Kištukinės movos ir ribotuvai

<sup>1</sup> 1-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos be alternatyvių pasiūlymų arba medžiagos, kurioms negalima siūlyti alternatyvų.

<sup>2</sup> Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Jeigu pateikiamas ESO gaminių atitinkančių techninius reikalavimus numeris, pateikti nuorodos ir dokumentacijos nereikia.

11.	Lauke (atvirame ore) klojami kabelių apsaugos vamzdžiai	EVOCAB FLEX FR UV 0H	Evopipes	Techniniai aprašymai/Vamzdis
12.	Rėlinės apsaugos ir valdymo spinta	VX-25	Rittal	Techniniai aprašymai/RAA
13.	Diferencinė (pagrindinė) apsauga dviejų apvijų transformatoriui nuo tarpfazių trumpųjų jungimų	7UT86 P1F1031201	Siemens	Techniniai aprašymai/RAA
14.	Galios transformatoriaus maksimalios srovės apsauga	7SJ85 P1J803276	Siemens	Techniniai aprašymai/RAA
15.	Automatinio įtampos reguliavimo valdiklis	7SJ85 P1J863490	Siemens	Techniniai aprašymai/RAA
16.	30 kV skirstyklos rėlinės apsaugos ir automatikos įrenginiai	7SJ85 P1J761208 7SJ82 P1J74698	Siemens	Techniniai aprašymai/RAA
17.	Ryšių spinta RS1	VX-25	Rittal	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
18.	Optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose ("pigtail") mm tipo	ST pigtail	Fibrain	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
19.	Daugiamodžių optinių jungčių adapteriui itu-tg.651.1 skaidulai (st tipo)	ST adapter	Fibrain	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
20.	Šviesolaidinis kabelis tarp pastatų	BDC-CIE	Fibrain	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
21.	Šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais atstumais, pastato viduje	Armoured patchcord	FiberCan	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
22.	Gofruoti, nepalaikantys degimo apsaugos vamzdžiai	EVOEL FM-OH.SMART	Evopipes	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos
23.	MRA monitoringo komutavimo įranga (komutatorius)	RGS-P9000	Oring	Techniniai aprašymai/Telekomunikacijos

2 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas<sup>3</sup>

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	1 Tipas	1 Gamintojas	1 Nuoroda į Atitikimų lentelę <sup>4</sup>	2 Tipas	2 Gamintojas	2 Nuoroda į Atitikimų lentelę <sup>4</sup>	3 Tipas	3 Gamintojas	3 Nuoroda į Atitikimų lentelę <sup>4</sup>
1.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai	Evocab Hard	Evopipes	AB ESO medžiagų sąrašė 9.2.1	-	Pipelife	AB ESO medžiagų sąrašė 9.2.2	X	X	X
2.	Kontroliniai kabeliai	MCMO	DRAKA	AB ESO medžiagų sąrašė 35.1.1	MCMO	TT kabeli	AB ESO medžiagų sąrašė 35.1.2	E-YCY	PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA,	AB ESO medžiagų sąrašė 35.1.5
3.	Šynų sistemos izoliaciniai gaubtai	-	Tyco Electronics Raychem BCIC	AB ESO medžiagų sąrašė 39.1.1	-	Midsun Group E/SS	AB ESO medžiagų sąrašė 39.1.2	X	X	X

<sup>3</sup> 2-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos su alternatyvomis. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas pateikiamas SPS Priedo Nr. 6 tęsinyje.

<sup>4</sup> Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Jeigu pateikiamas ESO gaminių atitinkančių techninius reikalavimus numeris, pateikti nuorodos ir dokumentacijos nereikia.

<sup>5</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.