

DARBŲ UŽSAKYMAS
ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

UŽSAKOVAS/ OBJEKTAS		VĮ „Turto bankas“
DATA		2024-02-20
PLANINIAI		<i>Statinio nuolatinis stebėjimas Mindaugo g 12 Vilnius</i>
DEFEKTAVIMAS	<div><p>Pav.Nr.1</p><p>Pav.Nr.2</p></div>	<p>Stogo apskardinimas nesandarus. Daugelyje vietų susidarę mikro tarpeliai, pro kuriuos prateka drėgmė. Susidėvėjusi sniego gaudyklė.</p> <p>Skarda ant stogo pradėjusi rudyti, skardos lapai sujungti neteisingai, stogo kraigas vietomis nepriveržtas, kas trukdo stogo ventiliacijai. Stogo ventiliacinių langų medinės konstrukcijos pradėjusios pūti, reikia pakeisti supuvusius lango rėmus.</p> <p>Betoniniai stogo atitvarai pradėjo trūkinėti, betonas trupa į Mindaugo ir Basanavičiaus gatves taip pat virš stogo esanti fasado dalis pradėjusi trupėti.</p> <p>Apžiūrėjus pastatą, palėpės patalpose užfiksuota, kad pažeista garo izoliacijos sistema, ant konstrukcijų patenka drėgmė. neatitinka STR2.05.02:2008 63.2 reikalavimų</p>

DARBŲ UŽSAKYMAS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS



Pav.Nr.3



Pav.Nr.4



Pav.Nr.5

DARBŲ UŽSAKYMAS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS



Pav.Nr.6



Pav.Nr.7




Pav.Nr.8




Pav.Nr.9

DARBŲ UŽSAKYMAS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS



Pav.Nr.10



Pav.Nr.11



Pav.Nr.12

DARBŲ UŽSAKYMAS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS



Pav.Nr.13




Pav.Nr.



Pav.Nr.

DARBŲ UŽSAKYMAS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

							
	Pav.Nr.						
REMONTO DARBAI	<p>1 Svarbu pilnai užsandarinti sandarinančiomis medžiagomis nesandarias vietas. Atnaujinti sniego gaudyklę. 32 m.</p> <p>2 Atstatyti stogo dangos tvirtinimus, skardos kraštai turi būti užsandarinti, kad į stogo konstrukcijos nepatektų vanduo. Horizontalūs sujungimai su stogo konstrukcijomis turi būti izoliuoti. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos; korozijos paveikti skardos plotai turi būti nuvalyti nuo rudžių ir padengti antikorozine danga arba pakeisti. Varžtai 320 vnt. Korozijos pažeistos dangos plotas 70 m2</p> <p>3 Supuvę vėdinimo langelių rėmai turi būti pakeisti naujais, padengtais antikorozine danga, stiklai atstatomi į buvusias vietas arba pakeičiami naujais 6 vnt. 0,02 m3</p> <p>4 Apsaugoti Mindaugo ir Basanavičiaus gatves nuo trupančio betono uždengti baltos spalvos apsauga, Nuimti mechanškai, atitrusias betonines atitvarų ir fasadu betonines dalis, nuvalyti pažeistas konstrukcijas, atstatyti naudojant remontinį skiedinį. Atstatoma fasado dalis 20 m2. Apsauginis tinklas 37 m.</p>						
AVARINIAI DARBAI							
KITI DARBAI							
DARBUOTOJAI	1	2	3	4		SANTECHNIKAS	ELEKTRIKAS
INŽINIERIUS	KONDICIONIERIŲ MEISTRAS					(kita specialybė)	
DARBŲ PRADŽIA						DARBŲ PABAIGA	
ATLIKTŲ DARBŲ, NUSTATYTI DEFEKTŲ, PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS							
1							
2							

DARBŲ UŽSAKYMAS

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

3			
4			
5			
6			
PANAUDOTOS MEDŽIAGOS IR MECHANIZMAI		KIEKIS	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
PASTABOS			
DARBUS ATLIKO	Statinių techninės priežiūros specialistas Kv.at.Nr.: 0400	DARBUS PRIĖMĖ	
(pareigos, vardas pavardė, parašas)		(pareigos, vardas pavardė, parašas)	