

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka aukšto slėgio maitinimo siurblių garo generatoriui. Šiuo metu yra sumontuotas Certuss siurblys P41/70-110D, kurio  $H_{\max} = 80$  bar,  $Q_{\max} = 2772$  l/h,  $P_1 = 7,3$  kW. Naujai perkamo aukšto slėgio maitinimo siurblio garo generatoriui parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai bei prekės pristatymo į vietą kaina.

#### Prekių sąrašas:

| Eil. Nr. | Įrenginių, medžiagų pavadinimas  | Kiekis | Siūlomų medžiagų pavadinimai, techniniai duomenys<br>Gamintojas  |
|----------|--|--------|--|
| 1        | Plunžerinis aukšto slėgio maitinimo siurblių garo generatoriui Certuss P41/70-110D arba lygiavertis. 3 fazių, 7,3 kW, siurblio sukuriamas slėgis maksimalus 80 bar, esant 2772 l/h srautui.<br>Pajungimo atvamzdžiai – 1 ‘.<br>Didžiausia leidžiama temperatūra – 105 °C.<br>Plunžerio diametras – 30 mm ± 2 mm.<br>Plunžerio eiga – 30 mm | 1 Vnt. | Plunžerinis aukšto slėgio maitinimo siurblių garo generatoriui Speck P41/70-110D. Tinkamas naudoti su 3 fazių 7,3 kW varikliu.<br>Sukuriamas slėgis maksimalus 80 bar, esant 2772 l/h srautui.<br>Pajungimo atvamzdžiai – 1“ / ¾“<br>Didžiausia leidžiama temperatūra – 105 °C.<br>Plunžerio diametras – 30 mm ± 2 mm.<br>Plunžerio eiga – 30 mm |
|          |  |        |  |

Pristatymo adresas – Eivenių g. 2, 50161, Kaunas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gaminio duomenų lapas arba katalogas.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečios tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.