

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka Romainių ligoninės katilinės vandens šildymo katilo kombinuotą degiklį (toliau – Degiklis). Šiuo metu vandens šildymo katilui ACV CA 350 Compact A yra sumontuotas gamtinių dujų degiklis Weishaupt WG40N/1-A ZM-LN. Naujai perkamo Degiklio pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

### Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Įrenginių, medžiagų pavadinimas	Kiekis	Siūlomų medžiagų pavadinimai, techniniai duomenys, gamintojas
1	Kombinuoto degiklio parametrai: Nominali galia - 55-550 kW, moduliacinis našumo reguliavimas dirbant gamtinėmis dujomis, pakopinis (nemažiau 2 pakopų) – skystam ; Kuro rūšis – gamtinės dujos, skystas kuras (dyzelinas); Dujų pajungimo atvamzdžiai – srieginis 1 1/2. Emisijos klasė pagal EN 267 – 3 (skystam kurui). Emisijos klasė pagal EN 676 – 2 (gamtinėms dujoms). Degiklis turi būti pritaikytas dirbti su vandens šildymo katilu ACV CA 350 Compact A. Skaitmeninė valdymo automatika. Kartu su degikliu turi būti pateiktas dujų multiblokas, skysto kuro siurblys, solenoidiniai vožtuvai skystam kurui, kuro purkštukai.	1 Vnt.	Weihsaupt, kuro rūšis dujos/dyzelis WGL40/1-A ZM, 1 1/2", su prailginimo galva Combustion head extension by 100 mm Nominali galia - atitinka, 125-550 kW  Kuro rūšis - dujos/dyzelis Dujų pajungimo atvamzdžiai - atitinka, Emisijos klasė pagal EN 267 - 3. Emisijos klasė pagal EN 676 - 2.  Degiklis pritaikytas dirbti su vandens šildymo katilu ACV CA 350 Compact A.  Skaitmeninė valdymo automatika - yra.  Kartu su degikliu bus pateiktas dujų multiblokas, skysto kuro siurblys, solenoidiniai vožtuvai skystam kurui, kuro purkštukai.

Pristatymo adresas – Šilainių pl. 21, 50161, Kaunas.

Į Degiklio kainą turi būti įtrauktos esamo gamtinių dujų degiklio išmontavimo, naujo Degiklio sumontavimo, prijungimo, suderinimo darbui gamtinėmis dujomis, režiminės kortelės parengimo, Degiklio pristatymo sąnaudos.

Jei degiklio montavimo taškai neatitinka katilo degiklio montavimo plokštėje esančių montavimo taškų, turi būti įsivertinta nauja montavimo plokštė su jos instaliavimu.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gaminio duomenų lapas arba katalogas.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai.

Prekėms ir darbams taikomas ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Tiekėjas turi Degiklį montuoti ir suderinti taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas. Katilo išmetamuose dūmuose nesudegimo produktų negali būti. Tiekėjas, prieš prekių perdavimo akto pasirašymą, turi pateikti katilo su sumontuotu Degikliu režiminę kortelę ir dūmų emisijų matavimo protokolą.

**Priededama.** Katilo duomenys – 3 lapai.