

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka deguonies monitoringo sistemos įrangą.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai bei prekės pristatymo į vietą kaina.

Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Įrenginių, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Siūlomų medžiagų pavadinimas, techniniai duomenys
1.	Deguonies skaitiklis : Preliminarus debitas - 75÷340 m ³ /h Flanšinis, DN25 Darbinis slėgis 16 bar. Išvesties signalas 4-20mA, RS 485 (Modbus RTU) Tikslumas <= +/- 1.5% FS Maitinimo srovė – 24 V DC Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas, 1.4404 arba lygiavertis. Skaitiklio matavimo ruožas turi būti skirtas sąlyčiui su deguonimi, be riebalų ir alyvų.	Vnt.	1	Nominalus debitas - 75÷340 m ³ /h Flanšinis, DN25 Darbinis slėgis 16 bar. Išvesties signalas 4-20mA, RS 485 (Modbus RTU) Tikslumas <= +/- 1.5% FS Maitinimo srovė – 24 V DC Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas, 1.4404 Skaitiklio matavimo ruožas skirtas sąlyčiui su deguonimi, be riebalų ir alyvų.
2.	Deguonies slėgio daviklis. Jungtis srieginė, 1/4", išorinis. Darbinis slėgis 0-16 bar. Išvesties signalas 4-20mA, 2 laidų sistema Tikslumas <= +/- 0.5% FS Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas Slėgio daviklis turi būti skirtas sąlyčiui su deguonimi, be riebalų ir alyvų.	Vnt.	1	Deguonies slėgio daviklis. Jungtis srieginė, 1/4", išorinis. Darbinis slėgis 0-16 bar. Išvesties signalas 4-20mA, 2 laidų sistema Tikslumas <= +/- 0.5% FS Korpuso medžiaga nerūdijantis plienas Slėgio daviklis skirtas sąlyčiui su deguonimi, be riebalų ir alyvų.

1. Grafoje „**Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika**“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.

2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametru.

3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 60 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.

4. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

5. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.