

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai **110/10 kV Pušaloto TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugų** pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS: 2025 03 04 gautame patikslinime į 3 klausimą buvo nurodyta, jog pridedami priedai 1 ir 2, bet fiziškai jų negavome. Klausimas buvo apie užvedamų į TP 110 kV OL fazavimo schemų pateikimą. Prašome, pateikti šias schemas.

ATSAKYMAS: Pateikiame schemas, 1 ir 2 priedai. Pridedame klausimą ir atsakymą, kurie minimi šiame klausime:

3) KLAUSIMAS: Prašome pateikti užvedamų į TP 110kV OL fazavimo schemas.

ATSAKYMAS:

Pateikiama:

1. 110 kV OL PUŠALOTAS-PASVALYS, fazuotė, (fazavimo schema) (1 priedas).

2. 110 kV OL PANEVĖŽYS-PUŠALOTAS, fazuotė, (fazavimo schema) (2 priedas).

Dvigrandės atrama prie Pušaloto TP pateikiama 1 pav.



1. Pav. Dvigrandės atrama prie Pušaloto TP

2) KLAUSIMAS: Atnaujintuose pirkimo dokumentuose, nėra pateiktos atnaujintos bendrosios pirkimo sąlygos, kuriose ir buvo įsivėlusi klaida dėl perkamų paslaugų apimčių. Prašome patikslinti darbų apimtį, nes nematome atnaujinto darbų vykdymo ir apmokėjimo grafiko.

ATSAKYMAS: Klausimo objektas aprašomas Bendrosiose Sutarties sąlygose, ne Bendrosiose Pirkimo sąlygose. Patikslintos Pirkimo Sutarties Bendrosios sąlygos yra pateiktos kartu su pirkimo dokumentais (Pirkimo dokumentų SS 18 priedas); apmokėjimo tvarka, kurioje buvo klaida, aprašyta šios sutarties 5.2. punkte. Perkamų darbų apimtį – išplėstos apimtys projektiniai pasiūlymai ir statybą leidžiančio dokumento gavimas, darbų apimtį aprašyta Techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 5 priedas).

3) KLAUSIMAS: PU 8.10.4 ir 8.10.5 punktuose minimi du galios transformatoriai T1 ir T2, nors esamoje pastotėje yra tik vienas. Prašome patikslinti šiuos punktus.

ATSAKYMAS: Minimi punktai yra apie RAA programinę įrangą. Pagal techninės užduoties 8.12.4 ir 8.12.5 punktus vertinti tik T-2 transformatorių.

Vadovaujantis Konkretaus Pirkimo Sąlygų 3.3 p., Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. kovo 31 d. 13.00 val.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu