

## DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai **Projekto RAA ir TSPĮ įrenginių keitimas Garliavos 110-10 KV TP projektavimas ir rangos darbų** pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, kas atliks ESO TSPĮ konfigūravimo darbus, jei duomenų mainai su ESO DMS bus per esamą ICCP sujungimą?

**ATSAKYMAS:** Jei AB ESO TSPĮ konfigūravimo darbai reikalingi, jie turi būti numatyti AB ESO skirtoje projekto dalyje. Darbus atlieka AB ESO pasirinktas rangovas.

**2) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, ar Užsakovas pateiks Garliavos TP darbo projektus, atitinkančius esamą situaciją objekte?

**ATSAKYMAS:** Taip, RAA, elektrotechnikos projektai bus pateikti atitinkantys esamą paskutinę situaciją. TSPĮ darbo projektas - atitinkantis 2006 m. situacija.

**3) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, kokia forma (pdf. ar dwg.) Užsakovas pateiks Rangovui Garliavos TP darbo projektus, atitinkančius esamą situaciją objekte?

**ATSAKYMAS:** Taip, bus pateikti RAA brėžiniai DWG ir PDF formatu, elektrotechnika PDF formatu, TSPĮ bus pateikti TIFF formatu.

**4) KLAUSIMAS:** Pagal AB ESO išduotas elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas reikia atlikti kompleksinius tarpusavio ryšio RAA įtaisų ir grandinių bandymus Garliavos TP ryšium su perdavimo tinklo dalies RAA įrenginių keitimu. Ar šiems kompleksiniams bandymams reikia numatyti resursus darbams AB ESO pusėje ?

**ATSAKYMAS:** Taip.

**5) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, ar projektuojant ir įrengiant PDT tinkle, vadovautis Tipine TP TDPT schema (Priedas Nr. 23) įrengiant PDT komutatorius tiek TSPĮ, tiek RAA spintose ?

**ATSAKYMAS:** Taip, reikia. Tikslus komutatorių poreikis ir RAA prijungimas bus derinamas TDP rengimo metu.

**6) KLAUSIMAS:** Prašome pateikti esamo MPLS tinklo struktūrinės schemos dalį, apimančią Garliavos TP bei susijusias pastotes.

**ATSAKYMAS:** Tokios schemos neturime. Garliavos TP MPLS maršrutizatorius jungiamas tarp Aleksoto TP ir Rokų TP esančių MPLS maršrutizatorių. Detalesnė informacija bus TDP pateikta rengimo metu.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [rugile.endzinaite@litgrid.eu](mailto:rugile.endzinaite@litgrid.eu)