

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) skelbiamų derybų būdu vykdo **Projekto RAA ir TSPĮ įrenginių keitimas Garliavos 110-10 KV TP projektavimas ir rangos darbų** pirkimą (toliau – Pirkimas), kuriame gauti klausimai, į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS: Punktas: 3.6. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio-darbo projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių. Kokias trečias šalis pagal šio punkto reikalavimus turi įsivertinti Rangovas? Jei tai AB ESO prijungimo sąlygos, tai jos jau yra išduotos šiam objektui. Prašome detalizuoti.

ATSAKYMAS: Techninio-darbo projekto parengimo metu atsiradus poreikiui (išskyrus AB ESO prijungimo sąlygas kurios yra pateiktos pirkimo dokumentuose) iš trečiųjų šalių gauti prijungimo/technines sąlygas, jų gavimu rūpinasi rangovas.

2) KLAUSIMAS: Punktas: 3.33. Techniniame–darbo projekte turi būti paruoštos ir pateiktos objektinės ir lokalinės sąmatos. Ar šis punktas ne perteklinis šios apimties projektui?

ATSAKYMAS: Šios apimties projektui punkto 3.33. reikalavimai privalomi.

3) KLAUSIMAS: Punktas: 4.1.26.1. demontuoti esamą Garliavos TP pirminių įrenginių vietinio valdymo skydo spintą. Ar į šios demontuotos spintos vietą Rangovas turėtų numatyti naujos TSPĮ ar BPV spintos sumontavimą?

ATSAKYMAS: TSPĮ ir BPV spintų įrengimų vieta turi būti parenkama Techninio-darbo projekto parengimo metu esamame pastotės valdymo pulte.

4) KLAUSIMAS: Punktas: 4.1.37.6. Pastotei ar skirstyklai diegiant naują RAA įrangą (vienam ar keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje.

Ar pagal šio punkto informaciją galima tokia situacija, kad po 1 rekonstrukcijos etapo Rangovas turės laukti 3 mėnesius RAA nuostatų 2-am rekonstrukcijos etapui ir todėl negalės pradėti 2-o etapo darbų? Gal tada reiktų numatyti ir galimybę Rangovui pratęsti darbų atlikimo terminus atitinkamai. Prašome patikslinti minimo punkto reikalavimus.

ATSAKYMAS: Garliavos 110-10 KV TP RAA nuostatų užduotys numatomos rengti ir išduoti rangovui vienu etapu.

5) KLAUSIMAS: Pagal AB ESO išduotas sąlygas: „110/10 kV galios transformatorių atjungimo laikotarpiai negali viršyti: 35 kalendorinių dienų pirmam etapui ir 20 kalendorinių dienų antram etapui“.

Šie terminai yra akivaizdžiai per trumpi atlikti TSPĮ ir RAA terminalų keitimą pirmame ar antrame projekto etapuose objekte. Planuojami minimalūs atjungimo laikotarpiai turėtų būti 60 kalendorinių dienų pirmam ir 35 kalendorinės dienos antram rekonstrukcijos etapui. Prašome patikslinti konkurso pirkimo medžiagos reikalavimus.

ATSAKYMAS: Po projekto RAA ir TSPĮ įrenginių keitimas Garliavos 110-10 kV TP projektavimo ir rangos darbų Rinkos konsultacijos ESO sąlygos atnaujintos ir pakoreguotas numatant ilgesnius 110/10 kV galios

transformatorių atjungimo laikotarpius. Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas gali savo ruožtu kreiptis į AB ESO dėl naujų prijungimo sąlygų.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 16.1 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. kovo 25 d. 13:00 val.

PASTABA: dėl Specialių Pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 12 priede žiniaraštyje nustatytos klaidos, pridedame aktualią žiniarašio versiją ir prašome teikiant Pasiūlymą pildyti **SPS 12 priedas. Žiniaraštis_aktuali redakcija.**

Priedai: SPS 12 priedas. Žiniaraštis_aktuali redakcija.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu