

UAB „Kauno liftai“
(Tiekėjo pavadinimas)

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas. Įmonės kodas 133724656, PVM mokėtojo kodas LT337246515
Tel. (8-37) 473917, faksas (8-37) 473331

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KELTUVŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA IR JŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

2016-04-19 Nr. 04/19/P

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kauno liftai“
Tiekėjo adresas	Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Jonas Guzavičius
Telefono numeris	(8-37) 473917, mob. (8-698) 86345
Fakso numeris	(8-37) 473331
El. pašto adresas	info@kaunoliftai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažyriu, kad sutinku su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Gamintojas, modelis</i>	<i>Kaina, Eur vnt. su PVM</i>	<i>Viso pasiūlymo bendra suma eurai su PVM ir visom išlaidom</i>
1.	Neįgaliųjų keltuvas vidinis Nr. 1		7 931,55	7 931,55
2.	Neįgaliųjų keltuvas išorinis Nr. 2		9 292,80	9 292,80
3.	Neįgaliųjų keltuvas išorinis Nr. 3		20 110,20	20 110,20

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi eurai 55 ct.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6 479,55 Eur.



2

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>	<i>Dokumento puslapių skaičius</i>
1.	2 priedas	5
2.	Keltuvo Nr. 1 techninės charakteristikos	1
3.	Gamintojo bukletas (	2
4.	Keltuvo Nr. 2 techninės charakteristikos	1
5.	Gamintojo bukletas	2
6.	Keltuvo Nr. 3 techninė specifikacija, brėžiniai	7
7.	Gamintojo bukletas	4
8.	Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija	2
9.	UAB Kauno liftai deklaracija (dėl akcininko)	1
10.	Išplėstinis išrašas	9
11.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 3324	1
12.	UAB Kauno liftai deklaracija (dėl kreditorių)	1
13.	Mokesčių inspekcijos pažyma	1
14.	Keltuvų gamintojų raštai su vertimais	4
15.	Įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)</i>
1.	Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija, psl. 25, 26
2.	UAB Kauno liftai deklaracija (dėl akcininko), psl. 27
3.	Išplėstinis išrašas, psl. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
4.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 3324, psl. 37
5.	UAB Kauno liftai deklaracija (dėl kreditorių), psl. 38
6.	Mokesčių inspekcijos pažyma, psl. 39
7.	Keltuvų gamintojų raštai su vertimais, psl. 40, 41, 42, 43
8.	Įgaliojimas, psl. 44

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (Vardas ir pavardė)	Generalinis direktorius Jonas Guzavičius
--	---	---



Neįgaliųjų keltuvas vidinis (1vnt.)*
KELTUVAS Nr. 1

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomi parametrai su nuoroda į gamintojo katalogą/gamintojo internetinį puslapį
1	Neįgaliųjų keltuvas atitinkantis LST, ES standartų reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir turėti EB atitikties deklaracijas.	Būtina	
2	Platformos matmenys mm	Ne mažiau 900 mm x 1200mm	900 mm x 1200 mm
3	Platformos pagrindas aliuminio ar nerūdijančio plieno, rifliuotas, padengtas neslidžia danga	Būtina	TAIP, ATITINKA
4	Platformos užlenkimas automatinis arba rankinis	Būtina	TAIP, ATITINKA
5	Platforma su užvažiavimo rampomis iš abiejų pusių.	Būtina	TAIP, ATITINKA
6	Platformos kreipiančiosios nerūdijančio plieno, arba plieninės dažytos milteliniu būdu, padengimas atsparus dezinfekcinėms priemonėms, tvirtinamos prie sienos.	Būtina	TAIP, ATITINKA
7	Keliamoji galia	Ne mažiau 200kg	225 kg (Keltuvo Nr. 1 techninių charakteristikų 6 p.)
8	Sustojimų skaičius	2	2 (Keltuvo Nr. 1 techninių charakteristikų 9 p.)
9	Galingumas	0,5 – 1,5 kW	0,6 kW (Keltuvo Nr. 1 techninių charakteristikų 14 p.)
10	Pagrindinis valdymo blokas	Būtinai	TAIP, ATITINKA
	Valdymas – mygtuko spaudimu	Būtinai	TAIP, ATITINKA
11	Judėjimo greitis (reguliuojamas arba pastovus)	0,05 – 0,2 m/s	0,1 m/s (Keltuvo Nr. 1 techninių charakteristikų 5 p.)
12	Iškvietimo pulteliai su brailio raštu, virštinkiniai	Būtina 2 vnt.	TAIP, ATITINKA, 2 vnt.
13	Kėlimo greitis ribose	0,05 – 0,2 m/s	0,1 m/s
14	Kėlimo įstrižinės ilgis	4,2-5m (tikslinama prieš montavimą)	~ 5 m, tikslinama prieš montavimą
15	Spalva pasirinktinai pagal spalvų paletę	Ne mažiau 5	TAIP, ATITINKA, 5
16	Susidūrimo su kliūtimis jutikliai	Būtina	TAIP, ATITINKA
17	Automatinis stabdis	Būtina	TAIP, ATITINKA
18	Avarinis nuleidimo mechanizmas	Būtina	TAIP, ATITINKA
19	Keltuvas montuojamas vidaus patalpose, elektros instaliacija apsauginiuose šarvuose arba loveliuose (išorinė, arba potinkinė)	Būtina	TAIP, ATITINKA
20	Pajungimas į tinklą	220 V, 50HZ	220 V, 50Hz (Keltuvo Nr. 1 techninių charakteristikų 14 p.)
21	Vartojimo instrukcija Lietuvių kalba	Būtina	TAIP, ATITINKA
22	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai

Neįgaliųjų keltuvas išorinis (1vnt.)*
KELTUVAS Nr. 2

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomi parametrai su nuoroda į gamintojo katalogą/gamintojo internetinį puslapį
1	Neįgaliųjų keltuvas atitinkantis LST, ES standartų reikalavimus, turi turėti CE ženklą ir turėti EB atitikties deklaraciją.	Būtina	
2	Vertikalaus pakėlimo, montuojamas lauke	Būtina	TAIP, ATITINKA
3	Pakėlimo tipas: elektromechaninis arba hidraulinis	Būtina	TAIP, ATITINKA
4	Kėlimo aukštis	Ne mažiau 1700 mm	TAIP, ATITINKA
5	Platformos matmenys mm	Ne mažiau 1000mm x 1400mm	1000 mm x 1400 mm (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 10 p.)
6	Platformos pagrindas aliumininis ar nerūdijančio plieno, rifliuotas padengtas neslidžia danga	Būtina	TAIP, ATITINKA
7	Įvažiavimo/išvažiavimo vartelių aukštis. Varteliai užpildyti smūgiams, atmosferos poveikiui atsparia medžiaga.	Ne mažiau 1000 mm	1000 mm (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 11 p.)
8	Įvažiavimo/išvažiavimo vartelių plotis. Varteliai užpildyti smūgiams, atmosferos poveikiui atsparia medžiaga.	Ne mažiau 900mm	900 mm (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 11 p.)
9	Platforma su užvažiavimo rampomis iš dviejų pusių	Esant būtinybei	TAIP, ATITINKA Apatiniame sustojime
10	Platformos konstrukcija nerūdijančio plieno, arba plieninė dažyta milteliniu būdu, platforma atviro tipo, pereinama.	Būtina	TAIP, ATITINKA
11	Keliamoji galia	Ne mažiau 250kg, ne mažiau 2 asmenų	340 kg
12	Sustojimų skaičius	2	2 (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 8 p.)
13	Galingumas	Ne daugiau 2kW	0,75 kW (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 16 p.)
14	Pagrindinis valdymo blokas	Būtinai	TAIP, ATITINKA
15	Valdymas – mygtuko spaudimu	Būtina	TAIP, ATITINKA
16	Judėjimo greitis (reguliuojamas arba pastovus)	0,04 -0,15 m/s	0,04 m/s (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 6 p.)
17	Iškviatimo pulteliai su brailio raštu, virštinkiniai	2	2
18	Kėlimo greitis ribose	0,04 -0,15 m/s	0,04 m/s (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 6 p.)
19	Spalva pasirinktinai pagal spalvų paletę	Ne mažiau 5	TAIP, ATITINKA, 5
20	Automatinis stabdis	Būtinai	TAIP, ATITINKA
21	Avarinis nuleidimo mechanizmas	Būtinai	TAIP, ATITINKA
22	Keltuvas montuojamas lauke, elektros instaliacija apsauginiuose šarvuose ir loveliuose	Būtina	TAIP, ATITINKA

23	Pajungimas į tinklą	220 V, 50Hz – 400 V, 50Hz	220 V, 50 Hz (Keltuvo Nr. 2 techninių charakteristikų 16 p.)
24	Vartojimo instrukcija Lietuvių kalba	Būtina	TAIP, ATITINKA
25	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai



Neįgaliųjų keltuvas išorinis (1vnt.)*
KELTUVAS Nr. 3

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomi parametrai su nuoroda į gamintojo katalogą/gamintojo internetinį puslapį
1	Neįgaliųjų keltuvas atitinkantis LST, ES standartų reikalavimus, turi turėti CE ženklavinimą ir turėti EB atitikties deklaracijas.	Būtina	
2	Vertikalaus pakėlimo, montuojamas lauke	Būtina	TAIP, ATITINKA
3	Pakėlimo tipas: elektromechaninis, pavaros vieta viršuje arba apačioje	Būtina	TAIP, ATITINKA
4	Kėlimo aukštis	Iki 3300 mm (tikslinama vietoje prieš montavimą)	Iki 3300 mm (tikslinama vietoje prieš montavimą)
5	Platformos matmenys mm	Ne mažiau 1000mm x 1400mm	1000 mm x 1500 mm (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 9 p.)
6	Platformos pagrindas aliumininis ar nerūdijančio plieno, rifliuotas padengtas neslidžia danga	Būtina	TAIP, ATITINKA
7	Šachta panelinio tipo, profilinių plieno, vamzdžių (padengtų milteliniu būdu), stiklo ir aliuminio kompozito plokščių. 1-a diena stiklo (stiklas turi atitikti norminių dokumentų keliamus reikalavimus tokio tipo konstrukcijoms).	Būtina	TAIP, ATITINKA
8	Įvažiavimo/išvažiavimo durys 2 vnt. metalinės	Ne mažiau 900mm įvažiavimo pločio	900 mm (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 13 p.)
9	Platforma su užvažiavimo rampomis iš dviejų pusių	Esant būtinybei	TAIP, ATITINKA (apačioje)
10	Platformos konstrukcija nerūdijančio plieno, arba plieninė dažyta milteliniu būdu, platforma atviro tipo, pereinama.	Būtina	TAIP, ATITINKA
11	Keliamoji galia	Ne mažiau 350kg, ne mažiau 3 asmenų	400 kg (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 3 p.)
12	Sustojimų skaičius	2	2 (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 6 p.)
13	Galingumas	Ne daugiau 2kW	2 kW
14	Pagrindinis valdymo blokas	Būtinai	TAIP, ATITINKA
15	Valdymas – mygtuko spaudimu	Būtina	TAIP, ATITINKA
16	Judėjimo greitis (reguliuojamas arba pastovus)	0,04 -0,15 m/s	0,15 m/s (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 4 p.)
17	Iškviatimo pulteliai su brailio raštu, virštinkiniai	2	2, TAIP, ATITINKA
18	Kėlimo greitis ribose	0,04 -0,15 m/s	0,15 m/s (Keltuvo Nr. 3 techninių charakteristikų 4 p.)
19	Spalva pasirinktinai pagal spalvų paletę	Ne mažiau 5	TAIP, ATITINKA, 5
20	Automatinis stabdis	Būtinai	TAIP, ATITINKA
21	Avarinis nuleidimo mechanizmas	Būtinai	TAIP, ATITINKA
22	Keltuvas montuojamas lauke, elektros instaliacija	Būtina	TAIP, ATITINKA

	apsauginiuose šarvuose ir loveliuose		
23	Pajungimas į tinklą	220 V, 50Hz – 400 V, 50Hz	400 V, 50Hz
24	Vartojimo instrukcija Lietuvių kalba	Būtina	TAIP, ATITINKA
25	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai

* Visus paruošiamuosius statybos ir projektavimo darbus (jei tokie reikalingi) keltuvų montavimui atlieka Tiekėjas.
Elektros įvadas – Užsakovo.


2016.04.18 Nr.3352

KELTUVAS Nr.1

NUOŽULNAUS KELTUVO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1	Keltuvo modelis	DELTA
2	Gamintojas	Lehner Lifttechnik GmbH (Austrija)
3	Keltuvo tipas	nuožulnus, be horizontalios eigos
4	Pavara	elektrinė
5	Važiavimo greitis. m/s	0,1
6	Kėlimo galia, kg	225 / neįgalusis su vežimėliu
7	Kėlimo aukštis, m	1,54
8	Važiavimo kelio ilgis, m	~5,0
9	Sustojimų skaičius, vnt	2 / 2
10	Sustojimų altitudės, m	1= 0,00; 2= 1,54;
11	Platforma (plotis x gylis)mm	900 x 1200
12	Valdymas	nusiuntimas – iškvietimas
13	Pagrindinis sustojimas	1a
14	Maitinimas	220V, 50Hz, 0,6kW
15	Platformos apdaila	dažytas metalas apal RAL
16	Valdymo tablo	ant platformos
17	Kita	porankiai ir platforma atsiverčia automatiškai įrengimas viduje, tvirtinimas prie sienos

V.Rainys, +37 353607



2016.04.18 Nr.3352

KELTUVAS Nr.2

KELTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1	Keltuvo modelis	ELEVEX
2	Gamintojas	Lehner Lifttechnik GmbH (Austrija)
3	Keltuvo tipas	vertikalus, atviro tipo
4	Pavara	elektrinė-sraigtinė, įrengimas pastato išorėje
5	Kėlimo galia, kg	340 / neįgalusis su vežimėliu
6	Važiavimo greitis, m/s	0,04
7	Kėlimo aukštis, m	~1,70
8	Sustojimų skaičius, vnt	2 / 2
9	Sustojimų altitudės, m	0= 0.00; 1=1.70; (max pakėlimo aukštis 1829mm);
10	Platforma (plotis x gylis)mm	1000 x 1400
11	Durys	apačioje – automatiškai užsiverčianti rampa viršuje – metaliniai varteliai 900 x 1000mm
12	Šachta (plotis x gylis) mm	-
13	Valdymas	nusiuntimas – iškvietimas, valdymo įrengimai ant platformas ir papildomas pultas ant sienos
14	Pagrindinis sustojimas	1a
15	Mechanizmų patalpa	be mechanizmų patalpos
16	Maitinimas	1 x 220V, 50Hz, 0,75kW
17	Platformos apdaila	dažytas metalas pagal RAL
18	Valdymo tablo	ant platformos ir atskiras valdymo pultas
19	Kita	saugos briauna atsiverčia automatiškai

V.Rainys, +37 353607