

(Uždaroji akcinė bendrovė „Gaschema“, Įmonės kodas 304434538, PVM kodas LT100010600319
 Adresas: Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. Savivaldybė, LT-55296, Lietuva, Telefonas: +370 349 56845,
 Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre)

LSMU ligoninės Kauno klinikų VšĮ Pirkimų skyriui

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIO DEGUONIES SKYSTO (CISTERNOMIS), MEDICININIO DEGUONIES 50 L BALIONUOSE, DEGUONIES IR DIAZOTO OKSIDO DUJŲ MIŠINIO, INSTRUMENTINIO AZOTO PIRKIMO

2025-04-04 Nr. GAS/2025-1

Jonava

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „GASCHEMA“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Jonalaukio k. 1, Jonavos sav. Jonavos raj. LT-55296, Lietuva
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmonės kodas 304434538, PVM kodas LT100010600319
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s Nr.: LT57 2140 0300 0283 7811; Luminor Bank AS Lietuvos skyrius; SWIFT kodas AGBLLT2X
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Valdemaras Vareika
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sigita Zigmantienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmense. pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas	Medicininį dujų vadybininkė Sigita Zigmantienė
Telefono numeris	+370-677-77896
Fakso numeris	***
El. pašto adresas	info@gaschema.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	SubtiekJė (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
***	***

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekJę (-us)

PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina pateikta 1 PRIEDE „Kainų pasiūlymo lentelė“

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

(lentelė turi būti pateikiama redaguojamu formatu)

3. Medicininis deguonis - balionais:

Parametrai		Būtinės sąlygos	UAB „Gaschema“ siūlomos parametrų reikšmės
1.	Grynumas pagal tūrį	Ne mažiau 99,5%	100%
2.	Slėgis balione	Ne mažiau 200 bar	200 bar
3.	Talpa	50,0 ltr. (10,7 m ³)	50l (10,7m ³)
4.	Baliono sriegis	W21,8x1/14 dešininis išorinis	W21,8x1/14 dešininis išorinis
5.	Orientacinis poreikis (vnt.)	60	

5. Instrumentinis azotas - balionais:

Parametrai		Būtinės sąlygos	UAB „Gaschema“ siūlomos parametrų reikšmės
Baliono tūris		≥50 litrų	50l
Užpildymo slėgis		≥200bar	200 bar
Medžiagos kiekis		≥10m ³ (+/- 0,5m ³)	10 m ³
Svarumo klasė		5.0 (99,999%)	5.0 (99,999%)
Baliono pajungimo sriegis		DIN 477 Nr. 10	DIN 477 Nr. 10
Priemaišos, ne daugiau kaip:			
Vanduo		≤ 3ppm	iki 3 ppm
Deguonis		≤ 3ppm	iki 3 ppm
Bendrai angliavandeniai		≤ 1ppm	iki 0,2 ppm
Poreikis (balionais)		40	

Pastabos

1. Jei tiekėjas 3 ir 5 pirkimo dalims tiesime dujų balionus su kitu standartizuotu sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu.

2. Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
- Grafoje “Siūlomos parametrų reikšmės”, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „taip“ ir pan.**

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokument o puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	1 PRIEDAS Kainų pasiūlymo lentelė	1	1 PRIEDAS
2	2 PRIEDAS Įgaliojimas	1	2 PRIEDAS
3	3 PRIEDAS Įmonės registracijos pažymėjimas	1	3 PRIEDAS
4	4 PRIEDAS Gryniosios dujos	1	4 PRIEDAS
5	5 PRIEDAS Atitikties deklaracija Azotas 5.0	1	5 PRIEDAS
6	6 PRIEDAS Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	6 PRIEDAS
7	7 PRIEDAS Tiekėjo deklaracija	1	7 PRIEDAS
8	8 PRIEDAS EBVPD dokumentas	14	8 PRIEDAS
9	9 PRIEDAS Licencija užsiimti farmacie veikla	3	9 PRIEDAS
10	10 PRIEDAS Deguonis Gaschema pažymėjimas	1	10 PRIEDAS
11	11 PRIEDAS O2 balionas 50 l N1 (<i>Konfidencialu</i>)	3	11 PRIEDAS
12	12 PRIEDAS SDL Medicininis dujinis deguonis Gaschema	16	12 PRIEDAS
13	13 PRIEDAS Medicininis dujinis deguonis	1	13 PRIEDAS

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

6 PRIEDAS – konfidenciali įmonės informacija;

8 PRIEDAS - nes yra nurodytas įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresas;

11 PRIEDAS – konfidencialus vidinis įmonės dokumentas iš vaistinio preparato bylos.

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija (plačiau skaityti¹).

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

UAB „GASCHEMA“
Medicininų dujų vadybininkė

Sigita Zigmantienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vardas, pavardė

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf