

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS

Pranešame, kad gauti klausimai 110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo, 110 kV OL Neris-VE3 atš. į Riešės TP keitimo į kabelinę liniją ir ŽTŠK įrengimo projektavimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

KLAUSIMAS: 2024 11 28 d. buvo nutrauktas Pirkimas 744559 „110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo, 110 kV OL Neris-VE3 dalies rekonstravimo ir pertvarkymo, dėl 10/10kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo ir ŽTŠK įrengimo projektavimas“ argumentuojant, kad: “1. Atlikus papildomą oro linijos atramų defektavimą, paaiškėjo, kad **reikia 110kV oro liniją Neris-VE3 ne pertvarkyti, o ją rekonstruoti, pakeičiant 92 iš 152 oro linijos atramų, kurių būklė netinka įrengti ŽTŠK**, o tokios darbų apimtys neleis įgyvendinti Riešės TP rekonstrukcijos anksčiau planuotais terminais ir apimtimi;“

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-11-28

DĖL PIRKIMO NUTRAUKIMO

LITGRID AB pirkimų komisijai (toliau – Komisija) vykdant 110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo ir 110 kV OL Neris-VE3 dalies rekonstravimo ir pertvarkymo dėl 10/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo ir ŽTŠK įrengimo projektinių pasiūlymų parengimo (įskaitant SLD) paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras, analizuojant gautus tiekėjų klausimus paaiškėjo naujos aplinkybės, dėl kurių turi būti keičiama projektavimo darbų apimtis ir atitinkamai Pirkimo techninė specifikacija.

Komisija, atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatomis, vertino galimybes dėl Pirkimo sąlygų tikslinimo ir Pirkimo procedūrų tęsimą, tačiau atsižvelgus į nustatytų klaidų esmę, jų reikšmę Pirkimo objekto apimtyje ir į tai, kad būtina keisti esmines Pirkimo sąlygas, vertina, kad tokios techninės specifikacijos klaidos negali būti ištaisytos nepažeidžiant Pirkimų įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintų viešųjų pirkimų principų.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ir jam įvykus būtų įsigytas Perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis Pirkimo objektas, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 str. 4 d., Bendrųjų Pirkimo Sąlygų 3.6. punktu, Pirkimas yra nutraukiamas. Informuojame, kad Pirkimo sąlygose nustatytos esminės klaidos yra šios:

1. Atlikus papildomą oro linijos atramų defektavimą, paaiškėjo, kad **reikia 110 kV oro liniją Neris-VE3 ne pertvarkyti, o ją rekonstruoti**, pakeičiant 92 iš 152 oro linijos atramų, kurių būklė netinkama įrengti ŽTŠK, o tokios darbų apimtys neleis įgyvendinti Riešės TP rekonstrukcijos anksčiau planuotais terminais ir apimtimi;

2. Pirkimo procedūrų vykdymo metu paaiškėjo, kad buvo praleistas vienas anksčiau priimtas sprendinys, kuris nebuvo įtrauktas į dabartinę techninę specifikaciją, t. y. dar vieno oro linijos ruožo keitimas į kabelinę liniją įrengiant optikos kabelį, o tai iš esmės keičia projektavimo ir darbų apimtį;

Atsižvelgiant į tai, Komisija priėmė sprendimą Pirkimo procedūras nutraukti, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 41 str. 2 d. 3 p., Pirkimas laikomas pasibaigusiu.

Papildomai informuojame, kad Pirkimo objekto poreikis išlieka ir, ištaisyus Pirkime identifikuotas klaidas, artimiausiu metu ruošiamasi vykdyti naują pirkimą. Visus šiame Pirkime dalyvavusius tiekėjus informuosime apie naujo pirkimo paskelbimą.

Dėkojame už Jūsų dalyvavimą.

Paskelbus naują pirkimą 1289021- „110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo, 110 kV OL Neris-VE3 atš. keitimas KL ir ŽTŠK įrengimo projektavimo ir statybos darbai“ pateiktoje PU yra nurodyta: “ 4.3.1 Įvertinti esamų atramų tinkamumą pasikeitus apkrovoms dėl ŽTŠK įrengimo. Esant atramų pakeitimo poreikiui parengti atramų keitimo projektą.“

4.3. 110 kV OL Neris – VE3 I, II **pertvarkymas** įrengiant ŽTŠK

4.3.1. Įvertinti esamų atramų tinkamumą pasikeitus apkrovoms dėl ŽTŠK įrengimo. **Esant atramų pakeitimo poreikiui parengti atramų keitimo projektą.**

Prašome :

1. Pateikti 2024-11-28 rašte minimą defektavimo aktą.
2. Kadangi naujoje PU **nėra numatyta OL rekonstrukcijos**, prašome patikslinti, ar Užsakovas jau yra įgyvendinęs 2024-11-28 rašte minimą 110 kV oro liniją Neris-VE3 rekonstrukciją, pakeičiant 92 iš 152 oro linijos atramas? Jei OL jau rekonstruota, apie kokių atramų keitimo poreikį (kokį atramų kiekį) kalbama PU 4.3.1 punkte? Jei OL nerekonstruota, prašome pateikti patikslintą PU, nurodant OL rekonstruojamos atkarpos ilgį, keičiamų atramų skaičių, keičiamų atramų numerius, kitus defektavimo metu nustatytus darbų poreikius ir t.t.?

Atsakymas: Atsakydami į Jūsų pirmą prašymą, informuojame, kad LITGRID AB negali pateikti defektavimo akto, nes tai yra LITGRID, AB vidinis dokumentas.

Atsakydami į Jūsų antrą klausimą, informuojame, kad 110 kV oro linija Neris-VE3 dar nėra rekonstruota ir atramos nėra pakeistos.

PU 3.8.3. p. „110 kV OL Neris – VE3 I, II **pertvarkymas** įrengiant ŽTŠK nuo atramos Nr. 83 iki atramos Nr. 73 ir nuo 110 kV OL (Neris - VE3 I, Neris - VE3 II) atramos Nr. 73 iki 110 kV OL (Neris - Šeškinė, Neris - Ažuolynė) atramoje Nr. 70 esančios movos SN-70 (į sutarties apimtį įeina šios dalies tik projektavimo darbai, išskyrus ŽTŠK galų užvedimą atramoje Nr. 83 ir ŽTŠK įrengimą nuo 110 kV OL (Neris - VE3 I, Neris - VE3 II) atramos Nr. 73 iki 110 kV OL (Neris - Šeškinė, Neris - Ažuolynė) atramoje Nr. 70 esančios movos SN-70).“ yra numatytos ŽTŠK įrengimo projektavimo apimtys, į kurias įeina ir PU 4.3.1. punkte nurodytas Užsakovo poreikis įvertinti esamų atramų tinkamumą pasikeitus apkrovoms dėl ŽTŠK įrengimo. Esant atramų pakeitimo poreikiui projektuotojas turės parengti atramų keitimo projektą. LITGRID AB savo pajėgomis planuoja pakeisti šias atramas Nr. 74; 77; 78; 79; 82. Projektuotojui atlikus reikalingus skaičiavimus ŽTŠK įrengimui ir įrodžius, kad esamos atramos neatlaikys ŽTŠK apkrovų, LITGRID AB pakeis atramas pagal projektuotojų parengtą atramų keitimo projektą.

Monika Puidokė, tel. +370 65678627, el. p. Monika.Puidoke@litgrid.eu