

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551814

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas: UAB „Energetikos ranga“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamesi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-05-28.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E1E1500137**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:
(2025-ESO-742) 10 kV fiderio L-300 iš Riešė TP automatizavimo ir rekonstravimo (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede
------	---	--

3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Du etapai
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per (k. d.) 230
3.11.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	Nurodoma 2
3.12.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	Nurodoma 22
3.13.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

**Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 105 993,58 EUR (vienas šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 58 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 87 598,00 EUR (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 18 395,58 EUR (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt penki eurai 58 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.

- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.**

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Vilniaus reg., Vilniaus raj.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka

- 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;

- 8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
- 8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai;
- 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;
- 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
- 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Energetikos ranga“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklalapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas
-----------------	----------	--------------	------------

- 2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu: partneriai@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai vykdyti:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Elmetrika“ 302897669;	Darbų kodas: 3.1, 3.4
UAB „Aedilis“ 300056767;	Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3
UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945;	geodeziniai darbai kadastras
UAB „Trendas“ 302859914;	10, 11
Nežinomas	tranšėjų kasimas, vamzdžio klojimas uždaru būdu, gerbūvio atstatymas
Nežinomas	Pagal darbų kodus 1.2, 3.2.3

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB „Elmetrika“ 302897669;	Darbų kodas: 3.1, 3.4
UAB „Aedilis“ 300056767;	Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3
UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945;	geodeziniai darbai kadastras
UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151;	archeologiniai tyrinėjimai
UAB „Balis“ 304106897;	melioracija
UAB „Elinijos“ 305206929;	2 – projektavimas 8 – projektavimas 9 - projektavimas
UAB „Trendas“ 302859914;	10, 11

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240	m	195

Pastabos:

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklalapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje [„Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis](#).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra pateikti www.eso.lt tinklalapyje skiltyje [„Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> AB „Energijos skirstymo operatorius“ centrinių sandėlių kontaktai](#).

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklalapyje skiltyje [„Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis](#).

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju.

Bendrinė ESO teikiamų medžiagų informacija:
Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo medžiagų atsiėmimo punkto.
Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO tinklalapyje: https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos sutarties pasirašymo.
Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m.
Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju.
Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę.

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____*, PVM mokėtojo kodas */_____*, registruotos buveinės adresas */_____*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)



(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai



Grafikas pateikiamas per (k.d.):	Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai																												
		SD dalyje, SDKŽ nurodyta, kad ESO duos kabelį 24 kV 1x240 mm ² – 267 m., tačiau žiniaraščiuose nurodyta, kad bus klojamas kabelis 24 kV 3x1x240 mm (suvytas viengyslis). Nesutampa informacija.	Prašome vertinti 1x240 mm ² viengyslius kabelius vietoje suvyto KL, nes trasa nėra ilga ir su užsisukimais reikės palankstyti kabelį.																												
		<p>Prašau šias pozicijas įvardinti vnt arba metrais, o ne komplektais.</p> <table><tr><td>8.</td><td>Valdymo ir kontroliniai kabeliai bei kita montavimui reikalinga įranga</td><td></td><td>kompl</td><td>1</td><td>15.7.1</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Plokštės kabelių uždengimui</td><td></td><td>kompl</td><td>1</td><td>15.7.1</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Apšvietimo instaliacija su visa reikiama įranga (ne mažiau 200lx apšvieta)</td><td></td><td>kompl</td><td>1</td><td>15.7.1</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Priverstinės ventiliacijos įrangos komplektas</td><td></td><td>kompl</td><td>1</td><td>15.7.1</td><td></td></tr></table>	8.	Valdymo ir kontroliniai kabeliai bei kita montavimui reikalinga įranga		kompl	1	15.7.1		9.	Plokštės kabelių uždengimui		kompl	1	15.7.1		10.	Apšvietimo instaliacija su visa reikiama įranga (ne mažiau 200lx apšvieta)		kompl	1	15.7.1		11.	Priverstinės ventiliacijos įrangos komplektas		kompl	1	15.7.1		Minėtų pozicijų vienetais arba metrais nurodyti negalime, nes tikslūs kiekiai bus aiškūs tik darbų atlikimo metu. Todėl preliminariai prašome vertinti komplektais ir tiek, kiek numatyta 16-01-TP-E.BR-02 schemeje (ventiliatoriai, šviestuvai, jungikliai).
8.	Valdymo ir kontroliniai kabeliai bei kita montavimui reikalinga įranga		kompl	1	15.7.1																										
9.	Plokštės kabelių uždengimui		kompl	1	15.7.1																										
10.	Apšvietimo instaliacija su visa reikiama įranga (ne mažiau 200lx apšvieta)		kompl	1	15.7.1																										
11.	Priverstinės ventiliacijos įrangos komplektas		kompl	1	15.7.1																										
		Ar Rangovas turi įsivertinti kopėtelių montavimas, jei taip, kokias ir kiek metrų ?	Taip, Rangovas turi įsivertinti kopėtelių montavimą. Kiek metrų bus aišku darbų atlikimo metu.																												
		Nurodyta, kad kabelis klosis atviru būdu be vamzdžio, ar Rangovas gali vertintis kabelio klojimą atviru būdu vamzdyje?	Taip, kabelis klosis atviru būdu be vamzdžio. Vamzdžiai bus reikalingi tik įėjimui po pamatu į TR (po kelis metrus).																												
4.1 Principinės schemos	716-01-TP-E.BR-02, Lapas 3	Ar reikia kreipti dėmesį į transformatorinių planuose esančias pastabas, susijusias su pastatų rekonstravimu (9-11 pastabos), o vadovautis tik defektavimų žinialapiais?	Patiksliname, kad reikia vertinti transformatorinių planuose esančias 9 ir 11 pastabas, be 10 pastabos. Taip pat prašome vadovautis defektavimo žinialapiu.																												
		AB ESO tiekia kabelį, principinėje schemeje pastabose parašyta, kad kabeliai turi būti nedegūs. Ar ESO tikrai pateiks nedegius kabelius?	Taip, ESO pateiks nedegius kabelius.																												
Kita		Prašome patikslinti ar tikrai iš kabelio 1x240mm kabelio pereinama į 1x50mm kabelio?	Taip, tačiau kabelio skersmuo pakoreguotas ir dabar RŠ-308 202 narv. L-RŠ1295 AI 3x120mm																												

			kabelis pereina į AXLJ-TT 3x50mm. Pridedame atnaujintus principinę schemą, trasos planą, žiniaraščius ir SDKŽ formą.
*Kita	*Kita	Prašome atsakyti ar galima montuoti skirstyklos su SF6 dujomis?	Patvirtiname, kad galima montuoti skirstyklos su SF6 dujomis.
*PSVS	Darbų atlikimo terminas	Prašom pailginti darbų atlikimo terminą iki 180 k.d., nes sutartis apima pastoties su stogu remontą ir narvelių gamintojai patieks įrangą tik per 19 savaičių.	Pratęsiame darbų atlikimo terminą iki 180 k.d., tačiau tokiu atveju prašome vietoj skirstyklos su SF6 dujomis naudoti hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklą , kadangi gruodžio mėn. bus draudžiami kasinėjimo darbai, t.y. savivaldybė neišduos leidimo darbams atlikti. Pridedame patikslintą Pasiūlymo formą (patikslinta informacija 7 priede "Aktavimo etapų skaičiaus pasirinkimas". Pridedame patikslintą Sutarties SD (patikslintas 3.10 p.)
		Liko neatsakytas klausimas, ar Rangovas gali vertintis kabelio klojimą atviru būdu vamzdyje ?	Paaškiname, kad Rangovas NEGALI vertinti kabelio klojimo atviru būdu vamzdyje.
		SDKŽ nurodyta, kad ESO patieks kabelį 3x120 mm ² , tačiau SD priedas liko nepakeistas. Taip pat tiekiamo AI 1x240 mm ² kabelio ilgis nepakoreguotas. Pagal žiniaraštį/schemas ESO teks 1x240 mm ² – 195., tačiau SDKŽ 243 m. 	Patiksliname kiekius: 3x120 mm ² – 24 m. (pakeista, kad teks Rangovas) 1x240 mm ² – 195 m. (teikia ESO) Pridedame patikslintą SDKŽ ir Sutarties SD (priede Nr. 4 patikslintas teikiamų medžiagų sąrašas).
		Prašome patvirtinti, kad Rangovas turi vertintis TSPĮ įrangą RŠ-308 ir RŠ-305 pastotei. Reikia pakoreguoti SDKŽ, kad TSPĮ darbai bus 1 kompl., arba 2 vnt. 	Paaškiname, kad TSPĮ įrangą ir derinimas bus reikalingi tik RŠ-308 pastotei, todėl SDKŽ yra tik 1 kompl.
		Ar tikrai statybinei daliai reikalingas darbo projektas? Prašau pakoreguoti SDKŽ, kad Rangovas vertintųsi defektinius darbus, o ne darbo projektą.	Prašome vertinti darbus tik pagal defektavimo žinialapį.

			Pridedame patikslintą SDKŽ be statybinės dalies darbo projekto.																														
		Ar galima vertintis 24 kV kabelį pagal tech. Reikalavimą 8.1.14 ? Pagal tech.reikalavima 8.1.5 tiekėjai negali pasiūlyti reikiamo kiekio, nes gamykla nepagamins.	Patiksliname, kad 24 kV kabelį reikia kloti pagal 8.1.5. tech. reikalavimus, tačiau klojamas kabelis lauke, atramoje ar transformatorinės kanaluose - pagal 8.1.14. tech. reikalavimus. Prašome vadovautis specifikacijomis.																														
Kita		Ankstesniuose atsakymuose Užsakovas nurodo vietoj skirstyklos su SF6 dujomis naudoti hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklą, tačiau tiekėjai tokios skirstyklos pasiūlyti negali. Ar galėtų nurodytą skirstyklą pateikti Užsakovas?	Patiksliname, kad galima vadovautis specifikacijomis pagal projektą 15.5.2. Pagal jas galima naudoti SF6 arba hermetizuoto oro skirstyklas, tad galite rinktis pagal jūsų galimybes.																														
*Kita	*Kita	Ar bus galima montuoti 10 kV skirstyklą su SF6 dujomis po 2026.01.01?	Atsakydami ir patikslindami 2025.06.18 d. pateiktą atsakymą, paaiškiname, kad nuo 2026.01.01 d. vadovaujantis „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2024/573“ turi būti montuojamos ir įvedamos į eksploataciją hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos, todėl negalima siūlyti skirstyklų su SF6 dujomis.																														
Kita		<div><div><div>Ar galima vertinti 24 kV kabelį pagal tech. Reikalavimą 8.1.5? Pateiktas kabelis atitinka 8.1.5 techninius reikalavimus, tačiau gamykla nepagamins reikiamo kiekio, nes gamykla nepagamins.</div><div>Patiksliname, kad 24 kV kabelį reikia kloti pagal 8.1.5. tech. reikalavimus, tačiau klojamas kabelis lauke, atramoje ar transformatorinės kanaluose - pagal 8.1.14. tech. reikalavimus. Prašome vadovautis specifikacijomis.</div></div><div>Bet žiniaraščiuose TS reikalavimas nurodomas taip:<table><tr><th colspan="5">Išdėstymas</th></tr><tr><td>1.</td><td>24kV kabelis</td><td>AL 1x120</td><td>m</td><td>90</td></tr><tr><td>2.</td><td>24kV kabelis</td><td>AL 3x120</td><td>m</td><td>24</td></tr></table>užsakovas teiktų<table><tr><th colspan="5">RANGOVŲ TEIKIMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATITIKIMŲ ADRESAI</th></tr><tr><th>Už. Nr.</th><th>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</th><th>Medži. vienet.</th><th>Kiekis</th><th></th></tr><tr><td>1.</td><td>24 kV viengubas kabelis plastikine apdaila, su 3x120 žarna kabelis</td><td>m</td><td>115</td><td></td></tr></table><p>Išėity, kad užsakovas teiks AL1x240- 195 m. kabelio pagal 8.1.5 reikalavimą? O rangovas turi įsivertinti AL 1x120 -90 m pagal 8.1.5 ir AL 3x120 -24 m pagal 8.1.13 Prašau patiklinkite ar teisingai suprantame išdėstytą informaciją.</p></div></div>	Išdėstymas					1.	24kV kabelis	AL 1x120	m	90	2.	24kV kabelis	AL 3x120	m	24	RANGOVŲ TEIKIMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATITIKIMŲ ADRESAI					Už. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Medži. vienet.	Kiekis		1.	24 kV viengubas kabelis plastikine apdaila, su 3x120 žarna kabelis	m	115		Patiksliname: <p>AL 1x120 – 90 m, tech. reikalavimai 8.1.5 – ESO netieks;</p> <p>AL 1x240 – 195 m, tech. reikalavimai 8.1.14 – ESO gali tiekti (kabeliai klojami lauke, o TR viduje bus dažomi nedegiais dažais).</p> <p>AL 3x120 – 24 m, tech. reikalavimai 8.1.13 – ESO gali tiekti.</p> <p>Taip pat prašome papildomai įsivertinti AL 1x240 ir 3x120 kabelių dažymą TR viduje nedegiais dažais.</p> <p>Pridedame naujos redakcijos žiniaraščius, kuriuose buvo pakoreguoti techninių reikalavimų kodai.</p>
Išdėstymas																																	
1.	24kV kabelis	AL 1x120	m	90																													
2.	24kV kabelis	AL 3x120	m	24																													
RANGOVŲ TEIKIMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATITIKIMŲ ADRESAI																																	
Už. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Medži. vienet.	Kiekis																														
1.	24 kV viengubas kabelis plastikine apdaila, su 3x120 žarna kabelis	m	115																														

		Medžiagų tiekėjai informuoja, kad pagal techninį reikalavimą 8.1.5 kabelio tiekimo minimalus užsakymo kiekis yra 5 km., prašau persvaryti projekto sprendinius pakeisdami reikalavimus arba patiems ESO patiekti Rangovui kabelį pagal techninį reikalavimą 8.1.5.	Patiksliname, kad nepriklausomai nuo kabelių tiekėjų iškeltų sąlygų dėl kiekių, kabeliai AL 1x120 klojami viduje turi atitikti 8.1.5 specifikaciją.
Kita		<p>Viename atsakyme dėl skirstyklos buvo pasakyta, kad turi būti hermetizuoto oro skirstykla</p>  <p>Bet pagal kitą atsakymą, išeitę, kad gali būti ir SF6 skirstykla, kaip tai leidžia 15.5.2</p>  <p>Prašome patikslinti, ar nekils kėblumų priduoti objektą tuo atveju jeigu būtų naudojama SF6 skirstykla, o dėl nuo Rangovo nepriklausnačių aplinkybių, objekto pridavimas nusikeltų į 2026 metus?</p>	Patikslindami atsakymus , paaiškiname, kad nuo 2026.01.01 d. vadovaujantis „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2024/573“ turi būti montuojamos ir įvedamos į eksploataciją hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos, todėl negalima siūlyti skirstyklų su SF6 dujomis.
AB ESO techniniai reikalavimai 8.1.5 pnt.	11 puktas. Išorinis kabelio apvalkalas c)	Ar gali Rangovas siūlyti kabelį, kuris atitika visus reikalavimus, tačiau būtų kabelis ne raudonas PVC o juodas PVC.	<p>Prašome laikytis nurodytų 8.1.5. punkto techninių reikalavimų, įskaitant kabelių spalvą.</p> <p>Todėl, teikiant pasiūlymą, prašome laikytis nurodytų reikalavimų ir naudoti raudonos spalvos PVC kabelį, kaip numatyta dokumentacijoje.</p>
2.1.1. PF Priedas Nr.2_ SDKŽ	Eil. Nr. 9.2.1.3	SDKŽ eilutė Eil. Nr. 9.2.1.3 yra neaktyvi, todėl negalime įrašyti sumos. Prašome pateikti SDKŽ su aktyvia eilute.	Pridedame pakoreguotą PF Priedas Nr. 2_ SDKŽ – (aktuali redakcija 2025-07-04)
		Prašau pratęsti objekto įgyvendinimo terminą, nes skirstykla be SF-6 dujų gamybos terminas 168 kd..	<p>Pratęsiame darbų atlikimo terminą iki 270 k.d., tačiau primename, kad tokiu atveju turi būti sumontuota hermetizuoto oro izoliacijos skirstykla.</p> <p>Pridedame patikslintą Pasiūlymo formą (patikslinta informacija 7 priede "Aktavimo etapų skaičiaus pasirinkimas".</p> <p>Pridedame patikslintą Sutarties SD (patikslintas 3.10 p.)</p>
		SDKŽ nėra kur vertintis statybės dalies darbų, prašau atnaujinti SDKŽ.	Pridedame pakoreguotą PF Priedą Nr. 2_ SDKŽ.