

Neskelbiamos apklausos 1 priedas

MB Klimato Sprendimai

(Mažoji bendrija, buveinės adresas Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas, el.pašto adresas giedrius@klimatosprendimai.lt, kontaktinis tel. nr. +37061275022, įmonės kodas 304842792, PVM mokėtojo kodas LT100011803210, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi VI Registrų Centras)

Divizijos Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai

PASIŪLYMAS DĖL VĖDINIMO SISTEMOS PIRKIMO

2025-11-20

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	MB Klimato Sprendimai	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas	
Tiekėjo kodas	304842792	
Tiekėjo PVM kodas	LT100011803210	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)	LT467044060008224288 AB SEB BANKAS Banko kodas, 70440	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Giedrius V. Venckevičius	
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas	+37061275022, giedrius@klimatosprendimai.lt	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Giedrius V. Venckevičius, direktorius	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Giedrius V. Venckevičius, +37061275022, giedrius@klimatosprendimai.lt	

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)		
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)		
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)		

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip

pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitų šiame konkurse dalyvaujančių tiekėjų (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (tipas, modelis – pilnas pavadinimas, aktyvi nuoroda į gamintojo internetinę svetainę (<i>pildo tiekėjas</i>))	Prekių kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM ¹ (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Vėdinimo sistema su montavimu	Vėdinimo įrenginys Komfovent Domekt R 600 V C6M su montavimo darbais ir medžiagomis https://www.komfovent.lt/lt/produktai/domekt-r-600-v-c6m-905 <i>prekės modelis/markė</i>	1	5788,34	5788,34
	Pasiūlymo kaina (Eur be PVM):				5788,34
	PVM (21 proc.) suma				1215,56
	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM):				7003,90

Pasiūlymo kaina (Eur su PVM yra septyni tūkstančiai trys eurai 90 ct (nurodoma kaina žodžiais).

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Šiam pirkimui skiriama lėšų suma yra ne didesnė kaip 7300,00 Eur su PVM (septyni tūkstančiai trys šimtai Eur ir 00 ct).

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti –

¹ Pateikiama įkainis/kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Patvirtiname, kad siūloma prekė pilnai (visiškai, pilna apimtimi) atitinka šiuose pirkimo dokumentuose nurodytą vėdinimo sistemos techninę specifikaciją (3 priedas) (pildyti lentelę):

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės (TAIP/NE ARBA TIKSLI REIKŠMĖ)													
1.	<u>Patalpos paskirtis</u>														
1.1.	Sporto salė, skirta kovinės savigynos, jėgos ir aerobinėms treniruotėms. Maksimalus vienu metu besitreniruojančių žmonių skaičius – 20 asmenų. Salės naudojimo intensyvumas – didelis, oro tarša ir drėgmės kiekis padidėjęs dėl fizinės veiklos.														
2.	<u>Patalpos duomenys</u>														
2.1.	<table><tr><td>Parametras</td><td>Reikšmė</td></tr><tr><td>Patalpos plotas</td><td>117 m²</td></tr><tr><td>Patalpos aukštis</td><td>2,5 m</td></tr><tr><td>Patalpos tūris</td><td>292,5 m³</td></tr><tr><td>Maks. žmonių skaičius</td><td>20</td></tr><tr><td>Naudojimo pobūdis</td><td>Intensyvus fizinis krūvis (aerobinis, jėgos, kovinis sportas)</td></tr></table>	Parametras	Reikšmė	Patalpos plotas	117 m²	Patalpos aukštis	2,5 m	Patalpos tūris	292,5 m³	Maks. žmonių skaičius	20	Naudojimo pobūdis	Intensyvus fizinis krūvis (aerobinis, jėgos, kovinis sportas)		
Parametras	Reikšmė														
Patalpos plotas	117 m²														
Patalpos aukštis	2,5 m														
Patalpos tūris	292,5 m³														
Maks. žmonių skaičius	20														
Naudojimo pobūdis	Intensyvus fizinis krūvis (aerobinis, jėgos, kovinis sportas)														
3.	<u>Pagrindiniai reikalavimai vėdinimo sistemai</u>														

3.1.	Oro apykaita (ACH) Būtinamas oro tiekimo ir ištraukimo kiekis – > 600-900 m³/h.	Tiksli reikšmė 669 m³/h.
3.2.	Vėdinimo sistema - Sistema turi užtikrinti mechaninį tiekimą ir ištraukimą su galimybe reguliuoti oro srautą. - Oro tiekimo ir ištraukimo taškai turi būti išdėstyti taip, kad būtų pasiektas tolygus oro pasiskirstymas visoje salėje. - Privaloma naudoti rekuperacinį (šilumogražos) įrenginį energijai taupyti. - Sistema turi turėti automatinį valdymą.	TAIP TAIP TAIP TAIP
3.3.	Montavimas - Vėdinimo įrenginys turi būti montuojamas viduje. - Turi būti užtikrintas patogus priėjimas prie aptarnavimo zonų (filtrų, šilumokaičio, kondensato šalinimo).	TAIP TAIP
3.4.	Šildymo / vėsinimo funkcijos - Sistema turi užtikrinti komfortišką mikroklimatą visais metų laikais: - Temperatūra salėje: 18–24 °C. - Santykinė oro drėgmė: 40–60 %. - Galima integruoti oro vėsinimo modulį arba galimybę prijungti prie šaldymo sistemos.	TAIP TAIP TAIP
3.5.	Oro kokybė ir filtravimas - Oro tiekimo pusėje turi būti įrengti didelio efektyvumo filtrai (min. F7–F9). - Ištraukiamo oro pusėje – bent G4 klasės filtrai. Filtrų prieiga turi būti lengvai pasiekama priežiūrai.	Tiksli reikšmė F7 Tiksli reikšmė G4 TAIP

3.6.	Automatinis valdymas ir kontrolė Sistema turi būti valdoma automatiškai pagal temperatūrą.	TAIP	
3.7.	Medžiagos ir ortakių sistema - Ortakiai – cinkuoto plieno, izoliuoti nuo šilumos nuostolių ir kondensato susidarymo. - Lauko ortakiai – su šilumos izoliacija ir apsauga nuo lietaus bei UV poveikio. - Ortakiai turi būti sandarūs.	TAIP TAIP TAIP	
3.8.	Energijos efektyvumas Įrenginys turi būti aukštos energinės klasės (A arba A+), su ≥80 % šilumos gražos efektyvumu.	Tiksli reikšmė A+, 84%	
3.9.	Saugos reikalavimai - Sistema turi atitikti: LST EN 16798-3:2017 (ventiliacijos reikalavimai ne gyvenamosioms patalpoms), LST EN 1886 (vėdinimo įrenginių mechaninės charakteristikos), Gaisrinės saugos ir elektros instaliacijos normatyvus.	TAIP TAIP TAIP	
3.10.	Papildomi reikalavimai: - Garantijos laikotarpis – 2 metai. - Pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba.	Tiksli reikšmė 2 m. TAIP	
4.	Žalieji reikalavimai		
4.1.	Prekės atitinka (Lietuvos Respublikos taikytinus aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Nr. D1-401 redakcija) „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus, (4.4.4. papunktis), Pirkėjo nustatytus savarankiškus kriterijus pagal aplinkosauginius principus:	TAIP	

	siūloma prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pakeičiamos.		
--	---	--	--

Pastaba. Pasiūlymai neatitinkantys Vėdinimo sistemos techninės specifikacijos reikalavimų bus atmetami ir toliau nenagrinėjami.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius	

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki 2026-02-28d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE	

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Giedrius V. Venckevičius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.

Neskelbiamos apklausos dokumentų
2 priedas

MB Klimato Sprendimai, 304842792
(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

Vėdinimo sistemos pirkimas
(Pirkimo pavadinimas)

**TEIKĖJO DEKLARACIJA DĖL VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, SU KURIOMIS SUSIJĘS
PASIŪLYMAS**

2025 m. lapkričio 20 d. Nr. 1
Kaunas
(vietovės pavadinimas)

Pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu, kad tiekėjo, subtiektėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nėra iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Direktorius

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigos)

(parašas)

Giedrius V.
Venckevičius
(Vardas, pavardė)

MB Klimato Sprendimai, 304842792
(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

Vėdinimo sistemos pirkimas
(Pirkimo pavadinimas)

**TEIKĖJO DEKLARACIJA
DĖL ATITIKIMO ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAMS**

2025 m. 20 d. Nr. 1
Kaunas
(vietovės pavadinimas)

MB Klimato Sprendimai patvirtina, kad mažos vertės pirkimui CVPIS Nr. 5493596, teikiamos paslaugos/prekės **atitinka** (Lietuvos Respublikos taikytinus aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Nr. D1-401 redakcija) „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus, (4.4.4. papunktis), **Pirkėjo nustatytus savarankiškus kriterijus pagal aplinkosauginius principus:**

- siūloma prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pakeičiamos.

(D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)).

Direktorius

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Giedrius V.
Venckevičius

(Vardas, pavardė)