

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą **(2025-ESO-855) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM sutarties pirkimas Panevėžio regione (Utenos r. sav., Anykščių r. sav.). Ilgalaikė sutartis 27 dalyje, pirkime.**

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

<i>Eil.Nr.**</i>	<i>Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*</i>	<i>Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas</i>	<i>Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas</i>	<i>Atsakymai</i>
1.	D/K	1.149	<i>Prašome nurodyti kokį pertvaros storį reikia įsivertinti?</i>	Darbų įkainyje Nr. 1.149 Rangovas privalo įsivertinti 1m2 metro darbų atlikimo kainą, nepaisant pertvaros storio.
2.	D/K	1.303-1.308; 1.351	<i>Prašome patikslinti ar šie darbų įkainiai Eil. Nr. 1.303-1.308; 1.351 bus taikomi kartu su melioracijos pertvarkymo įkainiais Eil. Nr. 1.425 – 1.440?</i>	Informuojame, jog geodezinių nuotraukų, geodezinių nužymėjimų ar topografinių nuotraukų darbų įkainiai, pagal poreikį, gali būti taikomi vykdant elektros inžinerinių tinklų projektavimo darbus, todėl atskirai kartu su melioracijos pertvarkymo įkainiais Nr.1.425–1.440 papildomai jų taikyti nebereikia.
3.	D/K	1.238	<i>Koks turi būti numatomas demontuojamo įvado/išvado atstumas?</i>	Paaškiname, kad pagal skirtingų transformatorinių tipus galimi ir skirtingi įvadų ilgiai, todėl vieno maksimalaus ilgio nurodyti negalime. Pasiūlyme, Rangovai turėtų nusimatyti dažniausiai pasitaikantį maksimalų įvado ilgį atliekant darbus pagal technologines kortas ar albumus.
4.	D/K	1.57	<i>Prašome paaiškinti kodėl į darbų įkainio išaiškinimą įtrauktas ir pavaros traukių keitimas? Koks turėtų būti traukių susidėvėjimas, kad būtų poreikis jas pakeisti? Kaip nustatomas traukių defektas?</i>	Dažniausiai susidėvėjus linijinio skyriklio pavarai ir atsiradus poreikiui ją keisti, jos traukės taip pat būna pasenusios ir nebetinkamos naudoti. Todėl visais atvejais keičiant pavarą reikalinga pakeisti ir jos traukes.
5.	D/K	1.339	<i>Prašome nurodyti preliminarų gręžinio gylį, kadangi tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas.</i>	Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Todėl visos sąlygos, bei visi papildomi darbai reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėje. Todėl vertinant įkainį reikia atsižvelgti, jog pagal šį įkainį apmokama tik už pilnai

				atliktus darbus pagal visus nurodytus reikalavimus, todėl skirtingais atvejais gali prireikti skirtingo gręžinio gylio kad būtų pasiekama reikalinga įžeminimo varža.
6.	DJK	Eil. Nr. 1.425 – 1.440	<i>Prašome patikslinti kuo vadovaujantis turės būti rengiamas Pasiūlymas – ar bus pateikiami preliminarūs melioracijos pertvarkymo darbų kiekiai?</i>	Pasiūlymas turės būti rengiamas atsižvelgiant į gautą elektros darbų užduotį ir jos sprendinius. Reikiamus melioracijos darbus reikalinga įsivertinti darbų derinimo metu. Juos, pagal topografinį planą reikia įsivertinti pagal visas melioracijos taisykles su žemės ūkio skyriaus melioratoriais.
7.	DJK	1.59	<i>Prašome patvirtinti, kad traversų pakeitimas ar naujų sumontavimas bus aktuojamas atskiru įkainiu, kadangi iš anksto nežinant situacijos nėra galimybės tinkamai įsivertinti sąnaudų - kokie darbai ir medžiagos bus reikalingi, be to esant poreikiui traversas pakeisti ar sumontuoti, darbų įkainio vertė yra nepakankama.</i>	Darbų įkainis Nr. 1.59 yra numatytas skyriklio demontavimas nuo atramos darbams. Įkainyje traversų pakeitimo/naujų sumontavimo darbai nėra vykdomi.
8.	DJK	1.331	<i>Prašome nurodyti iki kokio tranšėjos gylio kasimą reikia įsivertinti sąnaudas darbų įkainyje?</i>	Pabrėžiame, kad negalime nurodyti konkretaus gylio, nes skirtingi kabeliai pagal skirtingas objektų vietas gali būti pakloti skirtinguose gyliuose.
9.	DJK	Eil. Nr. 1.425 – 1.440	<i>Ar melioracijos planus reikės derinti per TIIS sistemą?</i>	Per TIIS yra derinamas visas požeminis inžinerinis tinklas kartu.
10.	DJK	1.429	<i>Prašome detalizuoti žiočių specifikaciją, kadangi įkainio mato vienetas yra „vnt.“ – koks turi būti vertinamas žiočių ilgis ir skersmuo?</i>	Informuojam, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
11.	DJK	1.36	<i>Prašome patvirtinti, kad atšakų ir atvadų prijungimas neįeina į darbų įkainio apimtį, kadangi tai turi didelės įtakos sąnaudų atžvilgiu – jų numatyti tinkamai nėra galimybės nežinant konkrečios situacijos.</i>	Informuojame, kad atvadų prijungimas neįeina į darbų įkainį Nr. 1.37 „0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų“ ir aktuojami atskirais įkainiais.
12.	DJK	Eil. Nr. 1.425 – 1.440	<i>Jei projekte kabelių linijų trasa kirs melioracijos statinius – kaip bus apmokama už nužymėjimo ir išpildomosios dokumentacijos parengimo sąnaudas?</i>	Paminėti darbai turi būti įsivertinti į tinklo klojimo darbų įkainius.
13.	DJK	Eil. Nr. 1.425 – 1.440	<i>Ar dangų ardymo ir atstatymo įkainiai bus taikomi kartu su melioracijos darbų įkainiais?</i>	Paaiškiname, kad dangų ardymo ir atstatymo darbai turi būti įsivertinti į nurodytų sustambintų melioracijos darbų įkainių sudėtį ir negali būti aktuojami atskirai, jeigu nurodytų melioracijos darbų įkainių išaiškinimuose nenurodyta kitaip.
14.	SP	12.3.45	<i>Prašome nurodyti turtinio ginčo vertę, kurią viršijus Rangovas privalo informuoti Užsakovą.</i>	Rangovas visais atvejais įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą neatsižvelgiant į turtinio ginčo vertę.
15.	DJK	1.45	<i>Prašome patvirtinti, kad traversų pakeitimas ar naujų sumontavimas bus aktuojamas atskiru įkainiu, kadangi iš anksto nežinant situacijos nėra galimybės tinkamai įsivertinti sąnaudų - kokie darbai ir medžiagos bus reikalingi, be to esant poreikiui traversas pakeisti ar sumontuoti, darbų įkainio vertė yra nepakankama.</i>	Darbų įkainis Nr. 1.45 yra numatytas sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimo darbams. Įkainyje traversų pakeitimo ar sumontavimo darbai nėra vykdomi.
16.	SP priedas Nr. 6	Stulpelio Nr. 4	Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai su projektavimu). Darbų atlikimo terminas 75 k.d. Darbų atlikimui Rangovui numatytas 20 k.d. terminas (75 k.d. – 40 k.d. (projektavimas) – 15 k. d. (dokumentacija)). Iš šių 20 k.d. Darbams numatytų dienų: 1) 2 d. d. arba 2-4 k. d. yra „Užsakovo terminas“ skirtas pasiūlymo darbams tvirtinimui;	Informuojame, kad topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas turi būti pradedamas vykdyti dar prieš gerbūvio atstatymo darbus rangos darbų vykdymo etape. Todėl laiku pradėjus vykdyti visus darbus Rangovai turi pakankamai laiko visiems susiderinimams su savivaldybe ir Užsakovo nustatytas 6 k.d. terminas skirtas galutiniam dokumentų pateikimui yra pakankamas. Jeigu išskirtiniais atvejais, darbų užbaigimo darbai atliekami greičiau ir laiku (iš karto po kabelių paklojimo darbų) pradėjus topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų

			<p>²⁾ 10 d. d. arba 14 k. d. terminas yra taip pat „Užsakovo terminas“, skirtas elektros atjungimo užsakymui, Kliento informavimui.</p> <p>Iš aukščiau pateiktos informacijos matome, kad „Užsakovo terminas“ yra 12 d.d. arba 16-18k.d., todėl Rangovui faktiškai lieka 2-4 k.d. darbams atlikti su sąlyga, kad nėra papildomų šventinių dienų. Prašome paaiškinti, kaip Rangovui atlikti darbus per 2-4k.d.</p> <p>Rangovas turi 6k.d. terminą pilnos dokumentacijos pateikimui. Šitas terminas apima ir Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimą. Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, Plano derintojas (savivaldybės administracija), planą per informacinę sistemą (toliau – TIIS) suderina ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo dienos. Prašome paaiškinti kaip Rangovas turi spėti į 6 k.d. terminą pateikti pilną objekto dokumentaciją, kai vien tik TIIS gavimas užtrunka 10 d.d.</p>	<p>derinimą nespėjama iš savivaldybės gauti ataskaitos iki dokumentacijos pateikimo pabaigos nustatyto termino, sutarties priede Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ yra numatytos sąlygos darbų termino pratęsimui.</p>
17.	DJK	1.56	<p>Prašome patikslinti - jei gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti skyriklio ir/ar pavaros nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidėvėjimas) ir būtų poreikis keisti skyriklį ir/ar pavarą, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovo atstovą, apie atsiradusį poreikį ir gauti patvirtinimą tokiems darbams. Visos išlaidos turi būti įsivertintos paminėtame darbų įkainyje.</p>	<p>Jeį gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti skyriklio ir/ar pavaros nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidėvėjimas) ir būtų poreikis keisti skyriklį ir/ar pavarą, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovo atstovą, apie atsiradusį poreikį ir gauti patvirtinimą tokiems darbams. Visos išlaidos turi būti įsivertintos paminėtame darbų įkainyje.</p>
18.	DJK	1.112	<p>Prašome padidinti darbų įkainio vertę iki 87,32 Eur be PVM, kadangi darbų įkainyje ir jo išaiškinime numatomi atlikti darbai (kabelio apsaugos demontavimas, palyginimas, sumontavimas) yra sudėtingesnis ir apima žymiai didesnes sąnaudas nei numatytas darbų įkainyje Eil. Nr. 1.111.</p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainyje Nr. 1.111 turi būti įsivertinti naujos kabelių apsaugos montavimo darbai bei medžiagos. Tuo tarpu įkainis Nr. 1.112 naudojamas tik palyginti jau esamą kabelių apsaugą, kas sudaro gerokai mažesnių kaštų nei montuojant visiškai naują apsaugą.</p>
19.	DJK	1.370	<p>Prašome patvirtinti, kad kartu gali būti taikomas laidų įlinkio reguliavimo darbų įkainis, jei reguliavimo apimtys bus didesnės nei iki gretutinių atramų, kadangi tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas ir įkainyje iš anksto neįmanoma tinkamai įsivertinti jų, nežinant koks bus reguliuojamų laidų linijos ilgis.</p>	<p>Informuojame, kad kartu su darbų įkainiu Nr. 1.370 „0,4 kV OKL nutrūkusių oro kabelio remontas (iki 4 gyslų)“, papildomai negalime taikyti laidų įlinkio reguliavimo darbų įkainių, nes tokie darbai privalo būti įsivertinti darbų įkainyje Nr.1.370.</p>
20.	DJK	1.34	<p>Prašome padidinti darbų įkainio vertę 40%, kad sąnaudos atitiktų numatomas atlikti darbus bei jų specifika (kadangi tiesinant atramą išilgai linijos, darbų sąnaudos yra ženkliai didesnės nei tiesinant skersai linijos, o šiuo atveju jos yra nepakankamos). Kaip pvz. sąnaudos išskirtos darbų įkainiuose Eil. Nr. 1.14 ir 1.15.</p>	<p>Informuojame, kad išanalizavus rinką bei remiantis pastarųjų vykdytų pirkimų gautais pasiūlymais matome, kad kai kuriuose pirkimuose nurodyti įkainiai buvo pasiūlyti mažesni nei numatyta maksimali įkainio vertė. Iš to galima daryti išvadą, jog maksimali nurodyto įkainio vertė nustatyta teisingai. Įvertinus tai kas išdėstyta, manome kad įkainių maksimalios vertės nustatytos teisingai, todėl įkainių lentelė koreguojama nebus.</p>
21.	DJK	1.131	<p>Koks turi būti numatomas atstumas nuo galinės atramos iki tvirtinimo taško prie stacionarios transformatorinės?</p>	<p>Konkretaus ilgio negalima numatyti, nes atstumai gali skirtingais atvejais būti skirtingi.</p>
22.	DJK	1.16	<p>Prašome patikslinti, kad demontuojamas atvadas nukerpamas ties tvirtinimo konstrukcija prie namo sienos. Likusi dalis paliekama (siekiant išvengti galimo fasado pažeidimo demontavimo metu), arba patvirtinti, kad</p>	<p>Atvadas privalo būti atjungtas iki pat sujungimo dėžutės, esančios ant pastato sienos. Darbai privalo būti atliekami nepažeidžiant fasado. Pažeidus fasadą, Rangovas privalo savo lėšomis sutvarkyti atsiradusius pažeidimus.</p>

			<i>demontavimo metu neišvengiamai atsiradus pažeidimams bus papildomai apmokama už sutvarkymo darbus.</i>	
23.	DJK	1.62	<i>Prašome paaiškinti kaip būtų taikomas įkainis jei reiktų keisti šleifus horizontaliam skyrikliui su dviem įžeminimo peiliais?</i>	Informuojame, kad įkainis taikomas vienam skyrikliui vieną kartą, nepriklausomai nuo to koks jo tipas.
24.	DJK	1.428	<i>Prašome detalizuoti žiočių specifikaciją, kadangi įkainio mato vienetas yra „vnt.“ – koks turi būti vertinamas žiočių ilgis?</i>	Informuojame, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
25.	DJK	1.31	<i>Tam, kad būtų galima tinkamai suprasti perkamo darbų įkainio galimą pritaikymą, prašome pateikti konkretų pavyzdį bei įvardinti situaciją – koks turėtų būti darbų užsakymas, kuriame būtų panaudotas šis darbų įkainis?</i>	Informuojame, kad įkainis gali būti taikomas, kai gaunama užduotis atlikti traversos/viršūnės demontavimą nuo atramos.
26.	DJK	1.132	<i>Koks turi būti numatomas atstumas nuo galinės atramos iki tvirtinimo taško prie komplektinės transformatorinės?</i>	Konkretoaus ilgio negalima numatyti, nes atstumai gali skirtingais atvejais būti skirtingi.
27.	DJK	1.425	<i>Tuo atveju, jei gavus užduotį ir atliekant kasimo darbus nebūtų rastas esamas drenažas – kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos? Taip pat prašome paaiškinti kodėl įkainio išaiškinime nurodytas naujo drenažo vamzdžio klojimas, kai pačio įkainio pavadinimas yra Drenažo panaikinimas.</i>	Informuojame, kad tais atvejais, kai nerandamas drenažas ir gaunama savivaldybės pažyma jog drenažas nerastas ir pretenzijų neturima, apmokama pagal faktą SISTELINIŲ įkainiu už tyrinėjimo/ieškojimo darbus. Informuojame, kad įkainio išaiškinime nėra numatyti vamzdžio klojimo darbai, nes tokie darbai drenažo panaikinimo metu nereikalingi.
28.	DJK	1.72	<i>Prašome nurodyti koks demontuojamo kabelio ilgis turi būti įsivertintas, nes tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas.</i>	Kadangi atvejai gali būti skirtingi, negalime numatyti konkretoaus demontuojamo kabelio ilgio.
29.	DJK	1.246	<i>Prašome nurodyti pažeistos vietos galima plotą kurį reikia įsivertinti užsandinimui.</i>	Informuojame, kad darbų įkainio Nr. 1.246 „Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandinimas skardomis TR/MT/KT“ mato vienetas yra „m2“. Todėl rangovas privalo pasiūlyti 1m2 įkainį.
30.	DJK	1.39	<i>Koks turi būti numatomas atstumas nuo atvado tvirtinimo taško prie namo sienos iki sujungimo dėžutės?</i>	Konkretoaus ilgio negalima numatyti. Atvadas turi būti montuojamas kaip įmanoma arčiau sujungimo dėžutės.
31.	DJK	1.431	<i>Prašome pateikti šulinio techninę specifikaciją, kad būtų galima aiškiai suprasti perkamus darbus ir įsivertinti jų sąnaudas.</i>	Informuojame, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
32.	DJK	<i>Bendri išaiškinimai</i>	<i>Bendrų įkainių išaiškinime Eil. Nr. 34 nurodoma „Atlikdamas darbus, kai yra atungiami/prijungiami įvadiniai (vartotojų) kabeliai Rangovas privalo atlikti markiravimo darbus jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė. Ant markiruotės turi būti nurodomas adresas ir abonento numeris. Tokie darbai turi būti įsivertinti sustambintų įkainių vertėse.“. Prašome patvirtinti, kad būtų taikomas atskiras darbų įkainis markiravimo darbams tuo atveju, jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė.</i>	Pabrėžiame, kad nurodytais atvejais atskirai markiravimo darbų įkainiai negali būti taikomi.
33.	MJK	284-290	<i>Prašome pateikti konkretų pavyzdį – kada būtų galima taikyti šiuos medžiagų įkainius? Nes atskirų darbų užsakymų tokio pobūdžio medžiagų panaudojimui nebūna.</i>	Šie medžiagų įkainiai privalo būti taikomi tais atvejais, kai vykdant darbus reikalinga naudoti nurodytas konkrečias medžiagas iš medžiagų įkainių lentelės Nr. 284-290.
34.	PSVS		<i>Sutarties projekto 4.9. punkte nurodoma „Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu</i>	Sutarties projekto Punte Nr. 6.14. yra aiškiai nurodyta, kad „Užsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (užsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir atsiradus

			<p>susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.“.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad Rangovo prisiimama rizika negali būti absoliuti, kadangi ne vien nuo ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, tačiau lygiai taip pat gali ir ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, kas gali turėti tiesioginės įtakos su Sutarties vykdymu susijusių Rangovo išlaidų padidėjimui kur darbų vykdymo metu tiesioginės įtakos gali turėti:</p> <p>Oro sąlygos (pvz.: gausūs krituliai, to pasekmė - permirkęs gruntas).</p> <p>Privažiavimo ribotumas į įrangos montavimo vietą (pvz. dėl užstatymo, reljefo, esančios augmenijos).</p> <p>Ko pasėkoje Užsakyme numatytų darbų atlikimui gali būti neišvengiamai reikalinga pasitelkti specifinius mechanizmus, kurie atliekant darbus normaliomis sąlygomis nereikalingi (pvz.: didesnės keliamosios galios kranai – kurie leidžia didesniu siekiu perkelti bei sumontuoti įrangą), todėl prašome sutarties projekto 4.9. punktą išdėstyti sekančiai:</p> <p>4.9. Rangovas prisiima visą riziką (jei darbų vykdymo metu nėra kylančių aplinkybių dėl Nenumatytų (papildomų) darbų ir/ar mechanizmų būtinumo, siekiant tinkamai atlikti Darbus) dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.</p>	<p>nenumatytų darbų ir / ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų / medžiagų įkainių lentelėse ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medžiagos), tačiau nebuvo įtraukti į suderintą Pasiūlymą Darbams, Rangovas ir / ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų darbų / medžiagų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę sistemą ir gavus Užsakovo pritarimą arba nurodymą. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka savo nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui derinamas Užsakymo Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.“. Todėl sutarties projektas nebus koreguojamas.</p>
35.	DJK	1.326	<p>Tuo atveju jei būtų poreikis montuojami didesnės galios nei 630kVA transformatorių - kaip turėtų būti parengtas pasiūlymas, kadangi galios transformatoriaus galimumas tiesiogiai įtakoja jo masę – tuo pačiu reikiamų pasitelkti kranų galimumą ir darbų atlikimo kainą?</p>	<p>Paaiškiname, kad Rangovai Darbų įkainyje turi įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį.</p>
36.	DJK	1.439 ir 1.440	<p>Nurodyti darbų įkainiai, apmokėjimui už melioracijos projekto parengimo darbus numatomi pagal sąmatinę melioracijos darbų vertę. Prašome paaiškinti kaip Pasiūlymo rengimo etape reikia tinkamai taikyti ir parinkti darbų įkainį, kai melioracijos darbų sąmata parengiama tik projektavimo metu, suderinus su atsakingomis institucijomis numatomus atlikti darbus bei sprendinius?</p>	<p>Pabrėžiame, kad Rangovas privalo vertinti visus galimus institucijų derinimus, taip pat kaip ir vertinantis elektros tinklų projektavimo įkainį. Rangovas privalo įsivertinti visas maksimalias išlaidas susijusias su projekto rengimu atitinkamai kai melioracijos darbų sąmatinė vertė su įranga ir medžiagomis yra iki 20 tūkst. Eur bei kai melioracijos darbų sąmatinė vertė su įranga ir medžiagomis yra virš 20 tūkst. Eur.</p>
37.	DJK	1.200	<p>Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui dangų ardymo/atstatymo darbai turi būti atliekami atskirais įkainiais, kadangi objektyviai iš anksto numatyti ir įsivertinti situacijos bei sąnaudų nėra galimybės.</p>	<p>Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir</p>

				<p>kitus norminius dokumentus. Medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede „medžiagų įkainių lentelė" bei ESO teikiamų medžiagų sąrašė, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip. Visos tvirtinimo medžiagos (apkabos, laikikliai, viela ir kt.), įžeminimo laidininkai ir pagalbinės medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse.</p> <p>Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl reikalui esant paminėti darbai privalo būti įsivertinti darbų įkainyje ir atskirai negali būti aktuojami.</p>
38.	PSVS		<i>Prašome paaiškinti kada Rangovas turi pradėti vykdyti Užsakymą, kuris buvo pateiktas sutarties 1.40 punkte nurodytomis sąlygomis?</i>	Rangovas Užsakymus turi pradėti vykdyti iš karto po Užsakymo gavimo arba išnykus aplinkybėms, kurios neleidžia pradėti vykdyti užsakytus darbus.
39.	DJK	1.58	<i>Tam, kad būtų galima tinkamai suprasti perkamo darbų įkainio galimą pritaikymą, prašome pateikti konkretų pavyzdį bei įvardinti situaciją – koks turėtų būti darbų užsakymas, kuriame būtų panaudotas šis darbų įkainis?</i>	Informuojame, kad tokie darbai gali būti atliekami kai reikalinga atlikti 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimo (1 laido) darbus.
40.	DJK	1.27	<i>Prašome patvirtinti, kad laidų sureguliojimas apima atstumą iki gretutinių atramų (kaip yra pvz. įkainių Eil. Nr. 1.29 ar 1.30 išaiškinimuose).</i>	Paaiškiname, kad Rangovas privalo sureguliuoti visus laidus, kurie atsireguliuo nutūkusių laidų remonto metu.
41.	DJK	1.2	<i>Tuo atveju jei atotampa būtų įrengta privačiame sklype ir savininkas neduotų sutikimo patekti į sklypą. Kaip būtų sprendžiamas atotampas demontavimo klausimas? Kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos, jei atvykus atlikti darbus paaiškėtų, kad jų atlikti negalima dėl trečiųjų šalių įsikišimo?</i>	Informuojame, kad Rangovas negavęs sklypo savininko sutikimo vykdyti darbų, turi apie tai informuoti projektų vadovą ir Užsakovas tada imasi veiksmų dėl tolimesnio sprendimo. Visos patirtos išlaidos turi būti įsiskačiuojamos į darbų įkainius, jos nėra kažkaip atskirai kompensuojamos, nes jos susijusios su darbų atlikimu bei organizavimu.
42.	DJK	1.190-1.193	<i>Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui dangų ardymo/atstatymo darbai turi būti aktuojami atskirais įkainiais, kadangi objektyviai iš anksto numatyti ir įsivertinti situacijos bei sąnaudų nėra galimybės.</i>	Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede „medžiagų įkainių lentelė" bei ESO teikiamų medžiagų sąrašė, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip. Visos tvirtinimo medžiagos (apkabos, laikikliai, viela ir kt.), įžeminimo laidininkai ir pagalbinės medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse. <p>Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl reikalui esant paminėti darbai privalo būti įsivertinti darbų įkainyje ir atskirai negali būti aktuojami.</p>
43.	DJK	1.426	<i>Koks darbų įkainis būtų taikomas, jei per kelius reiktų pakloti vamzdį uždaru būdu? Prašome nurodyti vamzdžio diametrą. Prašome pateikti vamzdžių techninius reikalavimus.</i>	Pažymime, kad Darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis techninio projekto specifikacijomis bei melioracijos įrengimo taisyklėmis ir „MND 29" katalogu kuriame nurodyti visi reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
44.	DJK	1.394	<i>Prašome paaiškinti - kokie būtų taikomi darbų įkainiai, jei pvz. reiktų atvadą atjungti esant įtampai 0,4kV oro linijoje bei demontuoti esamą atvadą ir KAS ant atramos?</i>	Informuojame, kad tokiais atvejais naudojami paprasti KS/ KAS demontavimo įkainiai. Atvado atjungimo esant įtampai įkainis taikomas tik gavus konkretų užsakymą tokiam darbui atlikti.

			<i>Kadangi išaiškinime rašoma „(šis įkainis negali būti naudojamas kaip papildomas su kitais demontavimo darbais)“.</i>	
45.	DJK	1.421	<i>Prašome aptikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i>	Informuojame, kad narveliai montuojami laisvoje vietoje. Rangovas gavęs užduotį privalo nuvykęs į objekto vietą įsivertinti objekte jau stovimų esamų narvelių tipus ir pateikti tinkamus (suderinamus su jau sumontuotais) narvelius.
46.	DJK	1.180	<i>Prašome nurodyti pažeistos vietos galima plotą kurį reikia įsivertinti užsandinimui.</i>	Informuojame, pagal nurodytą darbų įkainį Nr. 180 "Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/IAS užsandinimas (1 spinta)" Rangovas privalo įsivertinti pilnai visas vienos spintos pažeistas vietas nepaisant pažeisto ploto dydžio.
47.	DJK	1.370	<i>Tuo atveju jei būtų poreikis sumontuoti tarpą – koks darbų įkainis būtų taikomas?</i>	Patiksliname, kad tuo atveju kai neužtenka esamo oro kabelio ilgio remontui dėl įtempimo reikia naudoti darbų įkainį Nr. 1.27 „0,4 - 10 kV OL nutrūkusių (izoliuotų/neizoliuotų) laidų remontas (1 laidas)“ vietoje darbų įkainio Nr. 1.370 „0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų)“.
48.	DJK	1.233	<i>Prašome patvirtinti, kad kartu su šiuo įkainiu gali būti papildomai taikomas darbų įkainis 1.248, jei reiktų demontuoti modulinę transformatorinę su dviem 10/0,4kV galios transformatoriais, kadangi papildomo 10/0,4kV galios transformatoriaus demontavimas ir išvežimas ženkliai padidina sąnaudas?</i>	Informuojame, kad vykdant darbus pagal darbų įkainiu Nr.1.233 "Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi)" rangovai privalo įsivertinti transformatorinės demontavimo darbus su visais joje esančiais įrenginiais. Todėl kartu su šiuo darbų įkainiu papildomai darbų įkainio Nr. 1.248 „Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt)“ aktuotis negalima.
49.	DJK	1.130	<i>Prašome patikslinti - jei gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti kirtiklio nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidevėjimas) ir būtų poreikis jį keisti – kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos?</i>	Jei gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti kirtiklio nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidevėjimas) ir būtų poreikis jį keisti, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovo atstovą, apie atsiradusį poreikį ir gauti patvirtinimą tokiems darbams. Visos išlaidos turi būti įsivertintos paminėtame darbų įkainyje pagal kurį ir bus atliekami darbai.
50.	DJK	1.407	<i>Prašome patikslinti kokioms sąlygoms esant bus gaunamas darbų užsakymas vykdymui kai darbų vertė viršija 500.000,01 Eur be PVM sumą? Įkainio išaiškinime rašoma „Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas.“.</i>	Paaishkiname, kad šiuo įkainiu apmokama tik už Darbų sąmatos parengimą, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį.
51.	DJK	1.230	<i>Prašome nurodyti kanalų dangčio techninę specifikaciją ir charakteristikas.</i>	Techninių charakteristikų nėra ir nereikalaujame. Reikalinga įsivertinti esamų, dažniausiai pasitaikančių kanalų dangčių techninius parametrus ir reikalingus matmenis.
52.	DJK	1.53	<i>Koks turi būti numatomas atstumas nuo galinės atramos iki tvirtinimo taško prie KT, ST, TR?</i>	Paaishkiname, kad pagal skirtingų transformatorinių tipus galimi ir skirtingi įvadų ilgiai, todėl vieno maksimalaus ilgio nurodyti negalime. Pasiūlyme, Rangovai turėtų nusimatyti dažniausiai pasitaikantį maksimalų įvado ilgį atliekant darbus pagal technologines kortas ar albumus.
53.	DJK	1.410	<i>Įkainio išaiškinime rašoma „Operatyvinių pavadinimų (numerijų) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas.“. Prašome patikslinti kur turės būti uždėta principinė schema stulpinėje transformatorinėje? Prašome patvirtinti, kad operatyviniai žymenų uždėjimas susijęs tik su savigėsių saugiklių mazgu ir jo komponentais.</i>	Pabrėžiame, kad darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Visos nepamintėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti

				įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl, vykdant darbus, Rangovai privalo vadovautis nurodytais šaltiniais.
54.	DJK	1.427	<i>Prašome detalizuoti žiočių specifikaciją, kadangi įkainio mato vienetas yra „vnt.“ – koks turi būti vertinamas žiočių ilgis?</i>	Informuojam, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
55.	DJK	1.32	<i>Tam, kad būtų galima tinkamai suprasti perkamo darbų įkainio galimą pritaikymą, prašome pateikti konkretų pavyzdį bei įvardinti situaciją – koks turėtų būti darbų užsakymas, kuriame būtų panaudotas šis darbų įkainis?</i>	Informuojame, kad įkainis gali būti taikomas, kai gaunama užduotis atlikti traversos/viršūnės montavimo (arba papildomos traversos montavimo), ant pastatytos g/b atramos, darbus.
56.	DJK	1.198	<i>Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui dangų ardymo/atstatymo darbai turi būti atliekami atskirais įkainiais, kadangi objektyviai iš anksto numatyti ir įsivertinti situacijos bei sąnaudų nėra galimybės.</i>	Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Medžiagas kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede „medžiagų įkainių lentelė“ bei ESO teikiamų medžiagų sąrašė, įsivertinti darbų įkainyje įeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip. Visos tvirtinimo medžiagos (apkabos, laikikliai, viela ir kt.), įžeminimo laidininkai ir pagalbinės medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse. Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl reikalui esant paminėti darbai privalo būti įsivertinti darbų įkainyje ir atskirai negali būti atskirai.
57.	DJK	1.378	<i>Prašome patikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i>	Informuojame, kad retrofitas yra daromas esamame narvelyje, ne rezervinėje vietoje.
58.	DJK	1.136	<i>Prašome patikslinti - jei gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti galios skyriklis nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidevėjimas) ir būtų poreikis jį keisti – kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos?</i>	Jei gavus užduotį ir atvykus atlikti darbus paaiškėtų, jog suremontuoti galios skyriklis nėra galimybės dėl techninių kliūčių (pvz. per didelis susidevėjimas) ir būtų poreikis jį keisti, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovo atstovą, apie atsiradusį poreikį ir gauti patvirtinimą tokiems darbams. Visos išlaidos turi būti įsivertintos paminėtame darbų įkainyje pagal kurį ir bus atliekami darbai.
59.	DJK	1.319	<i>Prašome nurodyti koks augalinio grunto sluoksnio storis turi būti įvertintas darbų įkainio apimtyje?</i>	Informuojame, kad dėl dangų atstatymo reikia vadovautis nustatytų teisės aktų (STR) nurodymais.
60.	DJK	1.432 ir 1.433	<i>Prašome patikslinti - ar nera sumaišyti šių darbų įkainių maksimalios priimtinos vertės vietomis, kadangi P-15-10 plokštė yra didesnio gabarito, svorio ir jos montavimo sąnaudos yra didesnės? Prašome pateikti P-15-10 ir P-5-10 plokščių techninę specifikaciją, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.</i>	Informuojam, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija). Įkainio vertės nustatytos atitinkamai pagal plokščių gabaritų.
61.	PSVS		<i>Sutarties projekto 4.6. punkte nurodoma „Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, patekęs pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą</i>	Nukrypstantys nuo Užsakymo darbai yra laikomi pertekliniais darbais, kurie nereikalingi Užsakymo atlikimui ir kurie nėra suderinti su Užsakovu. Sutarties projekto punktas Nr. 4.6. nurodo tvarką, kaip elgtis atsiradus papildomų darbų poreikiui bei jei darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad reikalinga nukrypti nuo Užsakymo. Tokiu atveju, Rangovas teikia prašymą su pagrindu derinimui dėl reikalingų papildomų nenumatytų

			<p>negavęs atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta.“.</p> <p><i>Prašome patikslinti:</i></p> <p>Kokie darbai yra laikomi nukrypstantys nuo Uždavymų, dėl kurių reikalingas papildomas susiderinimas su Užsakovu? Jei darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad reikalinga nukrypti nuo Uždavymų ar galima Rangovui sustabdyti Uždavyme numatytų Darbų vykdymą terminui, kol per Informacinę sistemą Rangovas su Užsakovu atliks papildomą susiderinimą?</p> <p>Kaip turėtų elgtis Rangovas, jei vykdant darbus yra neišvengiamas poreikis nukrypti nuo Uždavymų, tačiau per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negauna atsakymo iš Uždakovo dėl papildomų darbų derinimo, ko pasekoje būtų laikoma, kad papildomų darbų atsisakyta?</p>	<p>darbų. Už tokius darbus apmokama tik Užsakovui patvirtinus jų reikalingumą. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Uždakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo Uždavymų, Uždakovas Rangovui neapmoka. Vadinas kol negautas patvirtinimas dėl tokių darbų reikalingumo jie nėra laikomi Užduoties dalimi, todėl Rangovas negali stabdyti darbų ir privalo toliau laikytis sutartyje numatytų uždavymų vykdymo terminų. Pateikus pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavus atsakymo iš Uždakovo dėl papildomų darbų derinimo, yra laikoma, kad papildomų darbų atsisakyta.</p>
62.	DJK	1.438	<p>Tuo atveju, jei gavus užduotį ir atliekant kasimo darbus nebūtų rastas esamas drenažas – kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos?</p>	<p>Paaiškiname, kad tais atvejais, kai nerandamas drenažas ir gaunama savivaldybės pažyma jog drenažas nerastas ir pretenzijų neturima, apmokama pagal faktą SISTELINIŲ įkainių už tyrinėjimo/ieškojimo darbus.</p>
63.	DJK	1.37	<p>Prašome patvirtinti, kad atšakų ir atvadų prijungimas neįeina į darbų įkainio apimtį, kadangi tai turi didelės įtakos sąnaudų atžvilgiu – jų nusimatyti tinkamai nėra galimybės nežinant konkrečios situacijos.</p>	<p>Informuojame, kad atvadų prijungimas neįeina į darbų įkainį Nr. 1.37 „0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų“ ir aktuojami atskirais įkainiais.</p>
64.	DJK	1.172	<p>Prašome nurodyti kokį organinio stiklo storį, plotį ir aukštį reikia įsivertinti?</p>	<p>Informuojame, kad vertindamiesi darbus pagal šį įkainį, Rangovai privalo vadovautis AB ESO techniniais reikalavimais apskaitų spintoms patalpintais www.eso.lt puslapyje skiltyje „Partneriams“.</p>
65.	DJK	1.430	<p>Išaiškinime rašoma „Išimtų vamzdžių pakeitimas“. Prašome nurodyti – kokios medžiagos, kokio diametro ir ilgio vamzdžio pakeitimas turi būti įvertintas darbų įkainyje? Šito įkainio mato vnt. yra m3. Prašome paaiškinti ar čia yra iškasto grunto m3?</p>	<p>Pabrėžiame, kad visa tai priklauso nuo projekto specifikacijos ir kiekvienu atveju yra individualus sprendimas. Rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).</p>
66.	PSVS		<p>Pagal šią Sutartį gali būti gaunamas Uždavymas naujo Kliento prijungimo rangos darbams, kai nereikia atlikti projektavimo darbų. Gavęs tokį Uždavymą, Rangovas vykdo Pasiūlymo Darbams ruošimą t.y. atlieka Paslaugą – Uždavyme numatytų darbų sąnaudų paskaičiavimą, bei pateikia suderinimui su Užsakovu.</p> <p>Prašome paaiškinti kaip būtų kompensuojami Rangovo patirti kaštai dėl darbų sąmatos parengimo, tuo atveju, jei Klientas atsisakytų įsigyti Uždavyme numatytus darbus?</p>	<p>Informuojame, kad tokiu atveju Rangovui yra apmokama už topografinę nuotrauką.</p>
67.	DJK	1.434	<p>Prašome patikslinti drenažo sausintuvo vamzdžio diametrą, kokia filtracine medžiaga jis turi būti dengtas (geotekstinės ar kokoso plaušu)?</p>	<p>Informuojame, kad rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (naudojami tik geotekstiniai, kokoso pluošto naudoti negalima).</p>
68.	DJK	1.27	<p>Prašome patvirtinti, kad kartu gali būti taikomas laidų įlinkio reguliavimo darbų įkainis, jei reguliavimo apimtys bus didesnės nei iki gretutinių atramų, kadangi tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas ir įkainyje iš anksto neįmanoma</p>	<p>Informuojame, kad papildomai laidų įlinkio reguliavimo įkainio taikyti negalima, nes tokie darbai, privalo būti įsivertinti sustambintame darbų įkainyje 1.27.</p>

			<i>tinkamai įsivertinti jų, nežinant koks bus reguliuojamų laidų linijos ilgis.</i>	
69.	DJK	1.6	<i>Tuo atveju jei atotampa būtų įrengta privačiame sklype ir savininkas neduotų sutikimo patekti į sklypą. Kaip būtų sprendžiamas atotampos keitimo klausimas? Kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos, jei atvykus atlikti darbus paaiškėtų, kad jų atlikti negalima dėl trečiųjų šalių įsikišimo?</i>	Informuojame, kad Rangovas negavęs sklypo savininko sutikimo vykdyti darbų, turi apie tai informuoti projektų vadovą ir Užsakovas tada imasi veiksmų dėl tolimesnio sprendimo. Visos patirtos išlaidos turi būti įsiskačiuojamos į darbų įkainius, jos nėra kažkaip atskirai kompensuojamos nes jos susijusios su darbų atlikimu bei organizavimu.
70.	DJK	1.62	<i>Prašome dvigubai padidinti darbų įkainio vertę, kadangi vien skyriklį operatyvinio pavadinimo lentelė sudaro daugiau nei pusę nustatytos darbų įkainio vertės, nevertinant darbo sąnaudų jos sumontavimui.</i>	Informuojame, kad pakoreguojame darbų įkainio Nr. 1.62 maksimalią vertę.
71.	DJK	1.26	<i>Prašome patvirtinti, kad kartu gali būti taikomas 1.24 darbų įkainis – nuo keičiamų OL laidų nueinančių atšakų OL perjungimui, kadangi iš anksto numatyti kiek linijoje bus atsišakojimų (tai turi tiesioginę įtaką darbų atlikimo sąnaudoms) - tinkamai įsivertinti atsišakojančių oro linijų perjungimo sąnaudų darbų įkainyje nėra galimybės.</i>	Informuojame, kad darbų įkainio Nr. 1.24 „0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų)“ negalima taikyti kartu su darbų įkainiu Nr. 1.26 „0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL su metalo konstrukcijomis“. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis tipiniais albumais bei teisės aktų reikalavimais.
72.	DJK	1.379	<i>Prašome patikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i>	Informuojame, kad narveliai montuojami laisvoje vietoje. Rangovas, gavęs užduotį, privalo nuvykęs į objekto vietą įsivertinti objekte jau stovimų esamų narvelių tipus ir pateikti tinkamus (suderinamus su jau sumontuotais) narvelius.
73.	PSVS		<i>Sutarties projekto 6.12. punkte nurodoma „Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas.>...“ Prašome patikslinti: Kokie darbai bus vertinami kaip „faktiškai atlikti“? Kaip būtų kompensuojami Rangovo patiriami transportavimo kaštai, jei į Užsakyme numatytų darbų atlikimo vietą jau būtų atvežtos reikalingos medžiagos ir/ar įranga, atvykę mechanizmai, tačiau paaiškėtų, kad Užsakymas yra atšaukiamas?</i>	Paaiškiname, kad „faktiškai atlikti“ darbai, tai tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai su patvirtintu atliktų darbų aktu. Darbų įkainių lentelės bendrų išaiškinimų 3 bei 6 punktuose yra nurodyta, kad visi įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį). Visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas ir jų pakrovimas bei iškrovimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, turi būti įsivertintos įkainiuose. Todėl minimu atveju, atskirai už transportavimą nebus apmokama.
74.	DJK	1.244	<i>Prašome nurodyti kokį organinio stiklo storį, plotį ir aukštį reikia įsivertinti?</i>	Informuojame, kad vertindamiesi darbus pagal šį įkainį, Rangovai privalo vadovautis AB ESO techniniais reikalavimais apskaitų spintoms patalpintais www.eso.lt puslapyje skiltyje „Partneriams“.
75.	DJK	1.424	<i>Prašome pateikti paviršinio vandens nuleistuvo techninę specifikaciją, kad būtų galima tinkamai suprasti perkamus darbus ir įsivertinti darbų sąnaudas.</i>	Pažymime, kad Darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis techninio projekto specifikacijomis bei melioracijos įrengimo taisyklėmis ir „MND 29“ katalogu kuriame nurodyti visi reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
76.	DJK		<i>Prašome nurodyti koks būtų taikomas darbų įkainis, esant poreikiui sumontuoti 10kV OL tempiamąją girliandą (1 vnt.)?</i>	Pabrėžiame, kad keičiant metalo konstrukcijas (viršūnę ir traversą) reikalinga sumontuoti vieną girliandų komplektą (į komplektą įeina 3 girliandos), tuo atveju taikomas darbų įkainis Eil. Nr. 1.358 „10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas“, nes įkainyje (vieno komplekto sumontavime) reikia įsivertinti 3 girliandų sumontavimą, nes į vieną komplektą įeina 3 girliandos.

77.	DJK	1.33	<i>Prašome nurodyti kokį reguliuojamo atvado ilgį reikia įsivertinti?</i>	Paaiškiname, kad tinklas yra skirtingas, todėl ir atvadų ilgiai būna skirtingi. Dėl to negalime nurodyti maksimalaus atvado ilgio. Pasiūlyme, Rangovai turėtų nusimatyti dažniausiai pasitaikantį maksimalų atvado ilgį atliekant darbus pagal technologines kortas ar albumus.
78.	DJK	1.5	<i>Tuo atveju jei dėl techninių kliūčių (pvz. sugadintas sriegis, užrūdijęs sriegis) nebūtų galima įtempti atotampos - kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos, jei atvykus atlikti darbus paaiškėtų, kad jų atlikti negalima ne dėl rangovo priklausančių aplinkybių?</i>	Paaiškiname, kad jei dėl techninių kliūčių (pvz. sugadintas sriegis, užrūdijęs sriegis ar pan.) nebūtų galima įtempti atotampos - Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovo atstovą, apie atsiradusį poreikį keisti užduoties sprendinius, pasiūlyti sprendimo būdą ir gauti patvirtinimą tokiems darbams. Visos išlaidos turi būti įsivertintos paminėtame darbų įkainyje pagal kurį aktuojami atliekami darbai.
79.	DJK	1.49	<i>Prašome patvirtinti, kad kartu gali būti taikomas 1.24 darbų įkainis – nuo keičiamų OL laidų nueinančių atšakų OL perjungimui, kadangi iš anksto numatyti kiek linijoje bus atsišakojimų (tai turi tiesioginę įtaką darbų atlikimo sąnaudoms) - tinkamai įsivertinti atsišakančių oro linijų perjungimo sąnaudų darbų įkainyje nėra galimybės.</i>	Informuojame, kad darbų įkainio Nr. 1.24 „0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų)“ negalima taikyti kartu su darbų įkainiu Nr. 1.49 „10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius (3 laid.)“. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis tipiniais albumais bei teisės aktų reikalavimais.
80.	DJK	1.1	<i>Kokiu būdu turi būti panaikinta dažyta sena numeracija?</i>	Informuojame, jog atliekant darbus pagal šį įkainį, jei reikalinga, reikia panaikinti dažytą ar užkabintą seną numeraciją nuo atramos. Dažytą numeraciją galima panaikinti pvz. nutrinant ar uždažant ją.
81.	DJK	1.40	<i>Koks turi būti numatomas atstumas nuo atvado tvirtinimo taško prie namo sienos iki sujungimo dėžutės?</i>	Konkretoaus ilgio negalima numatyti. Atvadas turi būti montuojamas kaip įmanoma arčiau sujungimo dėžutės.
82.	DJK	1.406	<i>Prašome patikslinti kokioms sąlygoms esant bus gaunamas darbų užsakymas vykdymui kai darbų vertė nuo 75.000,00 iki 500.000,00 Eur be PVM? Įkainio išaiškinime rašome „Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas.“.</i>	Paaiškiname, kad šiuo įkainiu apmokama tik už Darbų sąmatos parengimą, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį.
83.	DJK	1.27	<i>Koks naujai montuojamo laido itarpio ilgis turi būti įsivertintas darbų įkainio apimtyje?</i>	Informuojame, kad tinklas yra skirtingas, todėl ir tarptraamių ilgai gali būti skirtingi. Dėl to negalime nurodyti konkretoaus ilgio. Pasiūlyme, Rangovai turėtų nusimatyti dažniausiai pasitaikantį protarpių ilgį atliekant darbus pagal technologines kortas ar albumus.
84.	DJK	1.3	<i>Prašome nurodyti stulpelio matmenis.</i>	Informuojame, kad darbai privalo būti vykdomi pagal albumus bei darbų technologines kortas, todėl Rangovas privalo naudoti standartinių matmenų stulpelius.
85.	DJK	1.21	<i>Prašome patvirtinti, kad kartu gali būti taikomas 1.24 darbų įkainis – nuo keičiamų OL laidų nueinančių atšakų OL perjungimui, kadangi iš anksto numatyti kiek linijoje bus atsišakojimų (tai turi tiesioginę įtaką darbų atlikimo sąnaudoms) - tinkamai įsivertinti atsišakančių oro linijų perjungimo sąnaudų darbų įkainyje nėra galimybės.</i>	Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 1.24 „0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų)“ gali būti taikomas kartu su darbų įkainiu Nr. 1.21 „0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm ² skerspjūvio keitimas (1 laidas)“ tik tais atvejais, kai technologiškai (pagal tipinius albumus bei teisės aktų reikalavimus) būtina įrengti dvigubo rišimo tvirtinimą.
86.	DJK	1.4	<i>Tuo atveju jei atotampa būtų įrengta privačiame sklype ir savininkas neduotų sutikimo patekti į sklypą. Kaip būtų sprendžiamas atotampos įrengimo klausimas? Kaip būtų kompensuojamos patirtos išlaidos, jei atvykus atlikti darbus paaiškėtų, kad jų atlikti negalima dėl trečiųjų šalių įsikišimo?</i>	Informuojame, kad Rangovas negavęs sklypo savininko sutikimo vykdyti darbų, turi apie tai informuoti projektų vadovą ir Užsakovas tada imasi veiksmų dėl tolimesnio sprendimo. Visos patirtos išlaidos turi būti įsiskaičiuojamos į darbų įkainius, jos nėra kažkaip atskirai kompensuojamos nes jos susijusios su darbų atlikimu bei organizavimu.

87.	DJK	1.10	<i>Prašome padidinti darbų įkainio vertę, nes įkainio išaiškinime rašoma „0,4 - 10 kV OL vienfazės atramos perstatymas 1 vnt.“ t.y. reikės demontuoti bei sumontuoti atramą, kas sudaro sąnaudas, artimas darbų įkainio 1.30 nustatytai kainai (reikiamų pasitelkti mechanizmų ir duorbuotojų skaičiaus atžvilgiu). Todėl darbų įkainių Eil. Nr. 10 ir Eil. Nr. 30 vertės turi būti panašios.</i>	Informuojame, kad vertinant rinkos kainas bei gaunamų pasiūlymų įkainius lygiagrečiai vykdomuose pirkimuose, manome jog darbų įkainio maksimali vertė nustatyta teisingai, todėl nebus koreguojama.
88.	kita	kita	<i>Šiuo metu yra galiojanti sutartis pagal kurią atliekami analogiški darbai kaip ir perkami šiuo pirkimu. Prašome paaiškinti kada bus atiduodami užsakymai pagal naują sutartį, kuri bus pasirašyta įvykdžius šio pirkimo procedūras.</i>	Informuojame, kad Sutarties projekte yra nurodyta, jog konkretaus tipo Užsakymai bus pradėti teikti ne vėliau kaip per 120 k.d. nuo sutarties pasirašymo Raštu informavus Rangovą.
89	DJK	1.431	<i>Prašome patikslinti Eil. Nr. 1.431 įkainyje g/b šulinio tipą.</i>	Šuliniai parenkami pagal individualų sprendimą, technines sąlygas ir projekto specifikaciją. Šuliniai gali būti dviejų tipų - arba betoniniai arba plastikiniai. Rangovas privalo vadovautis „MND 29“ katalogu kuriame aprašomos darbų specifikacijos, visi standartai bei reikalingi parametrai ir dydžiai (techninė specifikacija).
90.	SP	2.4.	<i>2.4. punkto pabaigoje parašyta „Jei“ ir toliau nieko nėra. Ar tai nebaigtas sakiny?</i>	Atsižvelgiant į gautą pastabą patikslinamas punktas Nr. 2.4. Pridedama atnaujinta sutarties projekto redakcija.
91.	SP	12.3.11.	<i>„12.3.11. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 12.3.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais...“ 12.3.13 punkte nėra nurodyta Užsakovo vidaus teisės aktų</i>	Atsižvelgiant į gautą pastabą patikslinamas Sutarties projekto punktas Nr. 12.3.13. Pridedama atnaujinta Sutarties projekto redakcija.
92.	SP	12.3.71.	<i>12.3.71. punkte yra nuorodos į 12.3.61 – 12.3.73 ir 12.3.57 – 12.3.73. Ar nėra klaidingai nurodyti punkta, nes apima ir patį 12.3.71 punktą?</i>	Paaiškiname, kad punktas Nr. 12.3.71 nekelia reikalavimo, o sprendžia dėl nurodytų punktų įgyvendinimo.
93.	SP	14.10.	<i>14.10. punkte neteisinga nuoroda į 14.12. punktą</i>	Atsižvelgiant į gautą pastabą patikslinamas Sutarties projekto punktas Nr. 14.10. Pridedama atnaujinta Sutarties projekto redakcija.
94.	SP	14.12.	<i>14.12. punkte pateikta nuoroda į patį 14.12. punktą</i>	Atsižvelgiant į gautą pastabą patikslinamas Sutarties projekto punktas Nr. 14.12. Pridedama atnaujinta Sutarties projekto redakcija.
95.	SP	19.10.	<i>„Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus nepagrįstai dėl Rangovo kaltės arba Sutarties 19.8 punkto pagrindu, arba Užsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punktą, Rangovas bus įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“ 1) Ką reiškia ši sąlyga: ar tuo atveju, kai Rangovas nutraukia sutartį nepagrįstai, ar tuo atveju, kai Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą? 2) 15.4. punkte nenumatyta bauda</i>	Atsižvelgiant į gautą pastabą patikslinamas Sutarties projekto punktas Nr. 19.10. Pridedama atnaujinta Sutarties projekto redakcija.
96.	SP		<i>Sutarties 6.12. punkte numatyta teisė Užsakovui atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, tačiau Rangovas rengdamasis ar jau pradėjęs vykdyti Užsakymą gali būti dar neatlikęs tam</i>	Paaiškiname, kad šiame punkte nurodoma, jog Užsakovas atsiskaito už „faktiškai atliktus“ darbus - tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus su patvirtintu atliktų darbų aktu. Darbų įkainių lentelės bendrų išaiškinimų 3 bei 6 punktuose yra nurodyta, kad

			<i>tikros Užsakyme numatytų Darbų dalies, bet patyręs įvairių išlaidų: mechanizmų nuomos, transporto eksploatacijos, darbuotojų darbo užmokesčio ir kt. Ar tokias Rangovo patirtas išlaidas, pateikus jas pagrindžiančius dokumentus (pvz., sąmatą), Užsakovas privalėtų kompensuoti Rangovui?</i>	visi įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį). Visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas ir jų pakrovimas bei iškrovimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, turi būti įsivertintos įkainiuose. Todėl minimu atveju, atskirai už transportavimą nebūs apmokama.
97.	SP		<i>Ar tuo atveju, jeigu Užsakovas pateiktų neteisingą Užsakymą, jis privalėtų kompensuoti Rangovui dėl to patirtas pagrįstas išlaidas pagal Sutarties 15.16. punktą ar kurį nors kitą punktą?</i>	Rangovui pastebėjus netikslumus gautame užsakyme, jis privalo kreiptis į Užduotį atidavusį ESO projektą. Sutarties 15.16 punkte nurodoma sąlyga, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių kompensavimo Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, o ne dėl netikslaus užsakymo pateikimo.
98.	SP		<i>Ar gali Užsakovas gali stabdyti Užsakymo vykdymą? Jeigu taip, tai kokių Sutarties punktu vadovaujantis tai galėtų daryti ir ar tokiu atveju privalėtų kompensuoti iki Užsakymo vykdymo sustabdymo Rangovo patirtas išlaidas: mechanizmų nuomos, transporto eksploatacijos, darbuotojų darbo užmokesčio ir kt.?</i>	Informuojame, kad sutartyje yra numatyti punktai kurie reglamentuoja užsakymo atšaukimą, pavyzdžiui Nr. 3.5. ar 6.12.
99.	PSVS		<i>Kokiai darbų kategorijai pagal sutarties priedo Nr.6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ pirmą lentelę būtų priskiriami žemiau nurodyti darbai ir kokie terminai būtų taikomi jų atlikimui:</i> • galios transformatoriaus keitimo darbai; • oro linijos atramų keitimo, montavimo, OL demontavimo darbai; • OL keitimo į OKL ar į didesnio skerspjūvio OL darbai. • darbai, kai KS/KAS prijungimui reikia įsijauti į esamas kabelines linijas, o iki įsijavimo vietos reikalinga įrengti kabelių linijas, t.y. reikalinga nutiesti / įrengti oro ar požemines elektros linijas horizontalia kryptimi, nesvarbu koks jų ilgis?	Informuojame, kad pagal sutarties priedo Nr.6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ lentelę, negalime konkrečiai nurodyti kokiai darbų kategorijai būtų priskiriami išvardinti pavieniai darbai. Kadangi darbų terminai, pagal 6 priedą „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nustatomi ne tik pagal darbų tipą ar vykdomą konkretų darbą, bet ir remiantis tuo ar reikalingas rengti projektas, ar darbų atlikimui apribojamas elektros energijos persiuntimas ar ne, kokios yra prijungimo darbų išlaidos ir pan. Todėl kiekvieną kartą užsakymo terminai nustatomi remiantis visais išvardintais kriterijais.
100.	Kita		<i>Ar būtų teisėtas (Rangovui privalomas vykdyti) Užsakovo pateiktas užsakymas darbams su kvalifikacijos reikalavimu ar ESO darbų kodu, kuris(-ie) nėra numatytas(-ti) prieš pirkimo paskelbimą pateikta pranešime, kuriame nurodyti pirkimui taikomi kvalifikacijos reikalavimai?</i>	Užsakymus gali teikti darbams nurodytiems pirkimo dokumentuose arba kitiems darbams nenumatytiems įkainių lentelėse pasitelkiant SISTELA įkainius.

101	Kita		<p><i>Pagal Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.2. punktą nurodyta, kad „Pirkimo vykdytojas atsakys į tiekėjo rašytinį prašymą, gautą ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“, o Tiekėjas dokumentų įvertinimui ir Pasiūlymo parengimui turi tik 4 d.d.</i></p> <p><i>Prašome nukelti Pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-07-08 d.</i></p>	Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas.
102.			<p><i>Atsižvelgiant į tai, kad Pasiūlymą Darbams pagal gautą Užduotį reikia parengti per 2 d.d., prašome paaiškinti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Tuo atveju, jei pasirašytoje sutartyje nėra patvirtintų reikiamų darbų ir medžiagų įkainių – kaip turi būti skaičiuojamas Pasiūlymas Darbams?</i> <p><i>Atsižvelgiant į tam tikrų užsakomų darbų specifiką ir į tai, kad sutartyje nėra patvirtintų reikiamų darbų ir/ar medžiagų įkainių, tenka atlikti atitinkamai medžiagų/įrangos Tiekėjų ir/ar Subrangovų apklausas ir tik gavus pasiūlymus galima pateikti Pasiūlymą Darbams. Kaip tokiais atvejais turi būti įvykdytas reikalavimas - parengti Pasiūlymą Darbams per 2 d.d., kai bendras viso pasiūlymo parengimo terminas gali užtrukti iki 2 savaičių?</i></p>	Paaiškiname, kad Sutarties projekte yra numatyti punktai tiems atvejams, kai pasirašytoje Sutartyje nėra patvirtintų reikiamų darbų ir medžiagų įkainių darbams vykdyti. Pavyzdžiui Sutarties Punkte Nr. 4.11. numatyta, kad, jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų kainai apskaičiuoti Sutartyje nėra reikalingų darbų įkainių, tokių darbų kaina apskaičiuojama nurodytais būdais prioritetine tvarka – Rekomendacijos (1), rinkos analizė (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus išskaidant sudėtinės dalis)). Vadovaujantis Rekomendacijomis rengiama ir su Užsakovu suderinama papildomų darbų išplėstinė sąmata, su darbų kainomis, galiojančiomis sąmatos pateikimo darbo dieną. Rengiant papildomų darbų išplėstinę sąmatą naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą).
103.	DJK	1.421-1.423	<p><i>Prašome patikslinti Eil. Nr. 1.421 – 1.423 pozicijos įkainio išaiškinimą – ar į šį įkainį, įeina montuojamas narvelis? Jei ne, prašome nurodyti kur jį įsivertinti, kadangi prie medžiagų nenumatyta.</i></p>	Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą).
104.	DJK	1.378	<p><i>Prašome patikslinti Eil. Nr. 1.378 pozicijos įkainio išaiškinimą – ar į šį įkainį, įeina montuojamo retrofita medžiagos? Jei ne, prašome nurodyti kur jas įsivertinti, kadangi prie medžiagų nenumatyta.</i></p>	Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą).

105.	DJK	1.380	<i>Prašome patikslinti Eil. Nr. 1.380 pozicijos įkainio išaiškinimą – ar į šį įkainį, įeina RAA įrenginiai kaip medžiagos? Jei ne, paršome nurodyti kur jas įsivertinti, kadangi prie medžiagų nenumatyta.</i>	Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą).
------	-----	-------	--	--

Papildomai informuojame, kad Pirkėjo iniciatyva yra koreguojama Sutarties projekto punktas Nr. 14.13.

* SP – Sutarties projektas

* DJK – Darbų įkainių lentelė

* MJK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA:

Įkainių ir sistelos koeficientų lentelės.

Sutarties projektas.