

DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą **(2025-ESO-855) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM sutarties pirkimas Panevėžio regione (Utenos r. sav., Anykščių r. sav.). Ilgalaikė sutartis 27 dalyje**, pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai
1.	DJK	1.303-1.308; 1.351	<p>2025-08-07 d. atsakyme į Eil. Nr. 2 klausimą rašoma:</p> <p><i>Paaiškiname, kad geodezinių nuotraukų, geodezinių nužymėjimų ar topografinių nuotraukų darbų įkainiai, pagal poreikį, gali būti taikomi vykdant elektros inžinerinių tinklų projektavimo darbus, todėl atskirai kartu su melioracijos pertvarkymo įkainiais Nr.1.425–1.440 papildomai jų taikyti nebereikia.</i></p> <p><i>Prašome paaiškinti - kaip bus apmokama už <u>melioracijos statinių</u> topografinės nuotraukos parengimo, geodezinių nuotraukų, geodezinių nužymėjimų darbus, kadangi neišvengiamai šios išlaidos bus patiriamos, tačiau melioracijos darbų įkainiai šių išlaidų padengti negali, kadangi būtų nepakankami?</i></p>	<p>Paaiškiname, kad išlaidos už melioracijos statinių topografinės nuotraukos parengimo, geodezinių nuotraukų, geodezinių nužymėjimų darbus turi būti įskaičiuotos į įkainius Nr. 1.440 ar 1.441 (priedas 2.3.1. Įkainių ir Sistelos koeficientų lentelės (9 dalyje) (aktuali redakcija 08.12).</p>
2.	DJK	1.331	<p>2025-08-07 d. atsakyme į Eil. Nr. 6 klausimą rašoma:</p> <p><i>Paaiškiname, kad negalime nurodyti konkretaus gylio, nes skirtingi kabeliai pagal skirtingas objektų vietas</i></p>	<p>Paaiškiname, kad kaip jau buvo paminėta, negalime nurodyti konkretaus gylio. Rangovas vertindamas pasiūlymo kainą turėtų orientuotis į teisės aktuose numatytus gylius (iki 10 kV įtampos kabeliams- 0,7 m (ariamose žemėse ne mažiau nei 1 m)), nes didžiąją</p>

			<p><i>gali būti pakloti skirtinguose gyliuose. Rangovas vertindamas pasiūlymo kainą turėtų orientuotis į teisės aktuose numatytus gylius, tačiau įsivertinti galimas rizikas dėl grunto lygio sukėlimo rizikos. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti galimas rizikas, t.y. siūlyti tokį įkainį, kuris būtų pakankams patiriamoms išlaidoms dirbant bet kokiame gylyje, bet neviršytų maksimalaus įkainio.</i></p> <p><i>Prašome pateikite skaičiavimus - kaip buvo nustatyta maksimali priimtina darbų įkainio vertė kuri būtų pakankama patiriamoms išlaidoms dirbant bet kokiame gylyje.</i></p> <p><i>Kitu atveju prašome patvirtinti, kad KL gylis nuo išlyginto žemės paviršiaus turi būti vertinamas: iki 10 kV įtampos kabeliams – 0,7 m (ariamose žemėse ne mažiau 1m), o giliau esančių kabelių žemės darbams, vadovaujantis Rekomendacijomis būtų rengiama ir su Užsakovu suderinama papildomų darbų išplėstinė sąmata, su darbų kainomis, galiojančiomis sąmatos pateikimo darbo dieną.</i></p>	<p>dalimi atvejų kabeliai bus pakloti gylyje numatytame pagal visus teisės aktus. Tačiau, kaip buvo paminėta, rangovas privalo įsivertinti galimas rizikas dėl grunto lygio sukėlimo rizikos, kadangi gali būti atvejų, kad dėl grunto svyravimo kabelis bus ir mažesniame gylyje nei numatyta teisės aktuose. Tokiu atveju rangovui vis tiek bus mokamas pilna suma už darbų įkainį, o ne mažesnė nei numatyta.</p> <p>Įkainis Nr. 1.331 buvo paskaičiuotas remiantis ilgamete praktika ir rangovų vidutinių kainų pasiūlymais bei atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, jog tokie atvejai, kai kabeliai pakloti giliau, nei numatyta teisės aktų normatyvuose, bus veikiau išimtiniai.</p>
3.	DJK	1.62	<p><i>Prašome paaiškinti - kokių pagrindų kartu su 2025-08-07 d. atsakymais pateiktame priede „Įkainių ir sistelos koeficientų lentelės (54 d.) 2025.08.07“ sumažinote maksimalią priimtina Eil. Nr. 1.62 darbų įkainio vertę nuo 20,00 Eur be PVM iki 10,27 Eur be PVM?</i></p> <p><i>Prašome pagrįsti beveik 50% sumažinto darbų įkainio apskaičiavimo metodiką (kur darbų įkainyje būtų įvertinti išaiškinime numatyti darbai ir medžiagos - visų žymenų atnaujinimas 1 kompl. (lentelės: operatyvinio pavadinimo, Ž-1, Ž-2, "Ij.", "Išj.").) arba atstatyti maksimalią priimtina darbų įkainio Eil. Nr. 1.62 vertę į prieš tai buvusią 20,00 Eur be PVM.</i></p>	<p>Dėkojame už pastabą. Įsivėlė techninė klaida. Pridedame aktualią įkainių lentelę..</p>

* SP – Sutarties projektas

* DJK – Darbų įkainių lentelė

* MJK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA: 2.3.1. Įkainių ir sistelos koeficientų lentelės (27 dalyje) AKTUALI REDAKCIJA 08.13.