

Statytojas / Užsakovas	AB Vilniaus šilumos tinklai
Statinio adresas	Vaduvos g., Ūmėdžių g., Vilnius
Statinio naudojimo paskirtis	Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai
Statinio pavadinimas (tipas)	Šilumos tinklai
Statybos rūšis	Rekonstravimas
Statinio kategorija	Neypatingasis
Statinio projekto etapas	Techninis projektas
Projekto Nr.	ME202315-TP
Bylos žymuo	SK
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2023-11

**Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61
(Vaduvos g., Ūmėdžių g.), Vilnius, rekonstravimo projektas**

STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorius			
Projekto vadovas			
Projekto dalies vadovas			

Kaunas, 2023

TURINYS

(SK) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS.....	3
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	4

(SK) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo (-ų) Nr.
Tekstinių dokumentų žiniaraštis					
ME202315-TP-SK.BSŽ	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis		3
ME202315-TP-SK.AR	1	0	Aiškinamasis raštas		4

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Data	Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.), Vilnius, rekonstravimo projektas	
	PV			Statinsys: Šilumos tiekimo tinklai	
	PDV				
				Dokumento pavadinimas: Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
LT	Statytojas/ Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai			Dokumento žymuo: ME202315-TP-SK.BSŽ	
				Lapas 1	Lapų 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Remiantis AB Vilniaus šilumos tinklai pateikta Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.) Vilniuje rekonstravimo projektas Technine užduotimi ir šios užduoties priedais, rengiamo projekto apimtyje nurodyta įvertinti esamuose kameroje esančių kompensavimo priemonių poreikį, jei jų nereikia kameros panaikinamos. Įvertinus kameras ir kompensavimo elementus panaikinamos visos esamos šilumos kameros:

- ŠK 92329-30 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-31 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-32 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-33 – naikinama.
- ŠK 92329-40 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-41 – naikinama.
- ŠK 92329-42 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-46 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-47 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-50 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vaduvos g. 10.
- ŠK 92329-51 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-60 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-61 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-62 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-63 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-64 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-65 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
- ŠK 92329-66 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
- ŠK 92329-67 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vaduvos g. 30.

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 Priedu „Techninio projekto sudedamosios dalys“ statinio projekto konstrukcijų dalis nėra rengiama, kadangi šio projekto apimtyje nėra projektuojami jokie statinio konstrukcijų elementai ir / ar statiniai ir / ar kiti projekto sprendiniai, kurie būtų priskirtini projekto konstrukcinei daliai.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92329-10 iki ŠK 92329-61 (Vaduvos g., Ūmėdžių g.), Vilnius, rekonstravimo projektas		
	PV		Statinys: Šilumos tiekimo tinklai		
	PDV				
			Dokumento pavadinimas: Aiškinamasis raštas		Laida
					0
LT	Statytojas/ Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai		Dokumento žymuo: ME202315-TP-SK.AR		Lapas 1
					Lapų 1