

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija atlieka supaprastintą 110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

1) KLAUSIMAS:

Pagal PU 5.21 punktą skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti teikiama iš dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių.

Pastotėje yra tik vienas galios transformatorius, todėl prašome detaliau paaiškinti kaip turi būti suprojektuoti du nepriklausomi 0,4kV įvada?

ATSAKYMAS:

Paaiškiname, kad projektavimo darbai būtų atlikti tinkamai, tiekėjai turi įvertinti ir vadovautis AB ESO išduotomis prijungimo/techninėmis sąlygomis, pateikiamomis projektavimo užduoties (SPS 4 priedas. Techninė specifikacija (Projektavimo užduoties priedai) LITGRID AB) 2 priede (Elektros tinklų įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr_ISK23-12666). Taip pat vadovautis 5.22 punkto. nuostatomis ir paminėtais standartiniais techniniais reikalavimais skirstyklos savosioms reikmėms (projektavimo užduoties 25 priedas (TP_ir_skirstyklu_savuju_reikmiu_maitinimui_2017-05-10_NU-91)).

Monika Puidokė, el. p. monika.puidokey@litgrid.eu, tel. +370 656 78627