

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija atlieka supaprastintą 110/35/10 kV Usėnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

1) KLAUSIMAS: Prašome paaiškinti sąlygų 9 punkto nustatytą sumą:

Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra įvykdęs šiame punkte nurodytus svarbiausius darbus (išskyrus projektavimo paslaugas), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 1 150 000,00 Eur (be PVM) ir kurių atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami.

Kai vyksta analogiški konkursai: 110/10 kV Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo su ryšio bokštu projektavimo ir statybos darbai ir 110/10 kV Kartenos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai. Ir reikalaujama yra: bendra vertė ne mažesnė kaip 400 000,00 Eur (be PVM) ir kurių atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami. Pakoreguoti šio pirkimo 9 punkto atliktų darbų sumą.

ATSAKYMAS:

Pažymime, kad kiekvienas klausime paminėtas Perkančiojo subjekto vykdomas pirkimas rengtas individualiai vertinant pirkimo objektą, apimtis ir pan., todėl ir tiekėjai turėtų vadovautis ir vertinti kiekvieno pirkimo sąlygas ir reikalavimus atskirai.

2) KLAUSIMAS:

Ar Tiekėjui reikės atlikti skirstomojo tinklo dalies dėl LITGRID AB rekonstrukcijos darbus? Jei taip, prašome patikslinti pirkimo apimtį:

„Priedas Nr.2 ESO Prisijungimo sąlygos Usėnų TP“ 12 punktas. Ar tiekėjas teikdamas komercinį pasiūlymą turi vertintis AB ESO KSSRS naujus 0,4 kV automatinius jungiklius?

ATSAKYMAS:

Poreikį keisti KSSRS automatinius jungiklius turi įvertinti projektuotojas pagal projektuojamą LITGRID AB įrenginių galią, kurie bus maitinami iš PTSRKAS.

3) KLAUSIMAS:

„Priedas Nr.2 ESO Prisijungimo sąlygos Usėnų TP“ 14 punktas. Ar tiekėjas teikdamas komercinį pasiūlymą turi vertintis esamų 10/0,4 kV savų reikmių transformatorių SRT-1 ir SRT-2 (TMG-40/10) pakeitimą į reikiamų techninių parametrų 10/0,4 kV savų reikmių transformatorius?

ATSAKYMAS:

Poreikis keisti SRT transformatorius priklauso nuo naujai projektuojamų LITGRID AB įrenginių galios.

4) KLAUSIMAS:

„Priedas Nr.2 ESO Prisijungimo sąlygos Usėnų TP“ 22 punktas; 24 punktas. Kokius pakeitimus tiekėjas teikdamas komercinį pasiūlymą turi vertintis galios transformatorių T-1 ir T-2 RAA grandinėse bei grandinėse nuo AB ESO įrenginių iki GAS ir iki LITGRID AB įrenginių reikia suprojektuoti?

ATSAKYMAS:

Antrinių grandinių projektavimo apimtys nurodytos AB ESO išduotose techninėse sąlygose.

5) KLAUSIMAS:

„Priedas Nr.2 ESO Prisijungimo sąlygos Usėnų TP“ 25 punktas. Ar tiekėjas teikdamas komercinį pasiūlymą turi vertintis įmontuotų 110kV srovės matavimo transformatorius pakeitimą į reikiamų techninių parametrų srovės matavimo transformatorius?

ATSAKYMAS:

T-1 ir T-2 įmontuotų transformatorių keitimo reikalingumas priklauso nuo atliktų projektinių skaičiavimų ir projektinių sprendimų.

Monika Puidokė, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu, tel. +370 656 78627