

LITUOTOJO KIETUOJU LYDMETALIŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMO SERTIFIKATAS

BRAZER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Nr. / No. 1502-05

Žymėjimas: EN ISO 13585 – 912 T O D CuP 179 t1,5 D35 L24 VU
Designations:

Lapų / Page: 1/1 Užsakymo Nr.: 24/015
Gamintojo BPS Nr. / BPS-Manufacturer No.: CDA-002 Reference No.:

Lituotojo vardas, pavardė / Brazer's name: ANDRIUS RADŽIŪNAS
Identifikavimo metodas / ID method: Pasas
Identifikavimas / Identification: AR
Gimimo data ir vieta / Date and place of birth: 1981-02-22, Lietuva
Darbdavys / Employer: UAB „Axioma servisas“
Kodas / standartas / Code/Testing Standard: LST EN ISO 13585:2012; PED 2014/68/EU
Teorinės žinios / Job knowledge: Netikrinta / Not tested

Nuotrauka / Photograph
(jei reikalinga / if required)

Kintamieji / Variables	Bandinio duomenys / Weld test details	Patvirtinimo intervalas / Range of approval
Kietojo litavimo procesas / Brazing process	912	912
Plokštelė ar vamzdis / Plate or pipe	T	T
Pagrindinė (-ės) medžiaga (-os) / Parent material	D-D	D-D
Pridėtinės medžiagos tipas, darbinė temperatūra °C / Filler material type, working temperature °C	CuP 179, 710 °C	ISO 17672 Class: CuP; ≤ 710 °C
Pridėtinės medžiagos tiekimo būdas / Filler material form	FF	FF, PP
Pridėtinės medžiagos tekėjimo kryptis / Brazing flow position	VU	VU, VD, H
Mechanizavimo laipsnis / Degree of mechanization	---	---
Sienelės storis / Material thickness (mm)	1,5	1,0 – 3,0 mm
Išorinis skersmuo / Pipe diameter (mm)	35	≤ 35 mm
Užlaidos ilgis / Overlap length (mm)	24	≤ 24 mm
Kita / Other	---	---

Papildoma informacija pateikiama užsakyme Nr. 24/015 ir kietojo litavimo procedūros specifikacijoje Nr.: CDA-002
Additional information document or BPS No.:

Bandymo metodai Type of tests	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nebandytas Not required	Vieta / Place: Egzaminatorius / Examiner: Litavimo data / Date of brazing: Galioja iki / Validity until: Tvirtinimo įstaiga / Issuing body: Išdavimo data / Issued: Išdavė / Issued by: Parašas / Signature:	Vilnius Svetlana Steckevičienė 2024 – 01 – 08 2027 – 01 – 07 UAB „Kiwa Inspecta“ 2024 – 01 – 17 Valentinas Varnauskas
Apžiūrimoji (Vizual)	X	-		
Radiografinis bandymas (Penetrant)	-	X		
Ultragarsinis bandymas (Ultrasonic)	-	X		
Lenkimo bandymas (Bend)	-	X		
Tempimo bandymas (Tensile)	-	X		
Metalografinis tyrimas (Metallographic)	X	-		
Kiti bandymai (Additional tests)	X (PT)	-		
Darbdavio / koordinatoriaus kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.1) / Confirmation of the validity by employer / welding coordinator for the following 6 months (rever to 9.1)				
Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position or title	Eksperto / tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 3 metams (pagal p. 9.2) / Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 3 years (rever to 9.2)	