

II Pirkimo objekto dalis

Riebokšlinių kompensatorių pakeitimas linziniais šilumos kamerose: ŠK 92420, ŠK 92422 ir ŠK 92423.

Siūlomų linzinių kompensatorių atitiktis Techninės specifikacijos 6 priede nurodytiems reikalavimams palyginamoji lentelė:

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai linziniams kompensatoriams	Siūlomos linzinių kompensatorių techninės charakteristikos ir parametrai, gamintojas (Pildo Tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
1.	Linzinių kompensatorių D_i 530 mm - 8 vnt.	D_i 530 mm - 8 vnt.	1 priedas brėžiniai
2.	Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose termofikaciniam vandeniui;	Kompensatoriai skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose termofikaciniam vandeniui;	1 priedas brėžiniai
3.	Termofikacinio vandens parametrai kuriuos turi tenkinti siūlomi linziniai kompensatoriai: 3.1. Minimali temperatūra – 10°C; 3.2. Maksimali temperatūra – 120°C; 3.3. Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar.	Minimali temperatūra – 10°C; Maksimali temperatūra – 120°C; Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar.	1 priedas brėžiniai
4.	Linziniai kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentelę „Kompensuojami ilgiai“ (techninės specifikacijos 3 priedas); Pateikti linzinių kompensatorių kompensuojamų ilgių skaičiavimus ir brėžinius.	Pateikiame linzinių kompensatorių kompensuojamų ilgių skaičiavimus (priedas Nr.2). Brėžiniai pateikti priede Nr.1	2 priedas kompensuojamų ilgių paskaičiavimai; 1 priedas brėžiniai
5.	Linziniai kompensatoriai turi būti su privirinamais galais;	Privirinami galai	1 priedas brėžiniai
6.	Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar;	Darbinis slėgis 16 bar Bandomasis 24 Bar	1 priedas brėžiniai
7.	Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C;	Maksimali darbinė 120 C Trumpalaikė pikinė 150 C	1 priedas brėžiniai
8.	Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklą, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;	1000 maksimalaus leistino judesio ciklą, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;	1 priedas brėžiniai
9.	Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;	Linzės daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;	1 priedas brėžiniai

10.	Kompensatorių korpuso dalis, kuri skirta virinimui prie šilumos tiekimo tinklų turi būti pagaminta iš plieno atitinkančio esamų vamzdinių arba intarpų plieną ir atitinkanti esamų vamzdžių ar intarpų diametrus (Techninės specifikacijos 3.5. p.);	D530x8	1 priedas brėžiniai
-----	--	--------	---------------------

Pasiūlymo formos 2 priedas

11.	Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis;	linzės turi vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis	1 priedas brėžiniai
12.	Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis;	Kompensatoriai turi ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis	1 priedas brėžiniai
13.	Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento;	Ašiniai kompensatoriai turi apsaugą nuo sukimo momento;	1 priedas brėžiniai
14.	Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;	Kompensatoriai turi apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;	1 priedas brėžiniai
15.	Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;	Kompensatoriai turi išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;	1 priedas brėžiniai
16.	Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiavertį) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus;	Sertifikatai bus pateikti su gaminiu	1 priedas brėžiniai
17.	Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;	Kompensatoriai ant korpuso turės aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;	1 priedas brėžiniai
18.	Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti;	Nauji	
19.	Linziniai kompensatoriai turi turėti "CE" žymėjimą.	Linziniai kompensatoriai turi turėti "CE" žymėjimą.	

(Tiekējo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)