

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Alytaus miesto apšvietimo tinklų nepertraukiamos priežiūros ir remonto darbų sąrašas nurodytas sutarties 2 priede.

2. Sutarties 3 priede nurodyti darbai, kurie gali būti reikalingi sutarčiai tinkamai vykdyti, bus užsakomi tik raštišku užsakovo užsakymu.

3. Alytaus miesto apšvietimo tinklų nepertraukiamos priežiūros ir remonto darbų apimtys ir kiekiai:

3.1. šviestuvų skaičius – 5864 vnt., iš jų:

3.1.1 LED šviestuvai - 4958 vnt.

3.1.2. Natrio šviestuvai – 574 vnt.

3.1.3. parko šviestuvai – 332 vnt.

3.2. Apšvietimo valdymo spintos – 125 vnt.

3.3. Aptarnautų šviestuvų skaičius gali didėti ar mažėti iki 50 % (atsižvelgiama į tai, kad savivaldybė vykdo apšvietimo tinklų rekonstrukcijos projektą).

4. Apšvietimo įrenginių defektų, gedimų, pavojingos būklės ir avarinės būklės šalinimo terminai:

4.1. Per parą po defektų nustatymo (ar užsakovo pranešimo) šalinami šie gedimai:

4.1.1. valdymo aparatūros;

4.1.2. elektros lempų keitimas šviestuvuose.

4.2. Per dvi paras po defektų nustatymo (ar užsakovo pranešimo) šalinami šie gedimai:

4.2.1. laidų nuo oro linijų iki šviestuvo ir laidų nuo kabelio gnybtų atramoje iki šviestuvų pakeitimas;

4.2.2. el. lempų paleidimo reguliavimo aparatų keitimas šviestuvuose.

4.2.3. orinių ir kabelinių linijų remontas;

4.2.4. elektros paskirstymo ir valdymo spintos komplektuojamųjų detalių pakeitimas;

4.2.5. gnybtų, saugiklių, kabelių movų ir kitų dalių remontas;

4.2.6. deformuotų ir netinkamų atramų šalinimas;

4.2.7. kiti smulkūs gedimai.

(Avarinius gedimus likviduoti taip pat ir nedarbo bei švenčių dienomis).

5. Laikoma, kad tiekėjas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu vienu metu neveikia:

5.1. gatvėse, kuriose yra iki 20 šviestuvų, nedega daugiau kaip 2 šviestuvai;

5.2. gatvėse, kuriose yra nuo 21 iki 50 šviestuvų, nedega daugiau kaip 10 % šviestuvų;

5.3. gatvėse, kuriose yra daugiau kaip 51 šviestuvai, nedega daugiau kaip 8 % šviestuvų;

(Neskaičiuojami nešviečiantys šviestuvai, apie kurių gedimus tiekėjas pranešė užsakovui ir nuo pranešimo nepraėjo daugiau kaip 24 valandos);

**Jeigu neveikia daugiau šviestuvų, negu numatyta 5.1-5.3 punktuose ir apie tai užsakovas nėra informuotas, už kiekvieną gatvę, kurioje yra nustatyti apšvietimo trūkumai, paslaugos tiekėjas moka 50 Eur baudą.**

6. Trumpalaikiams profilaktikos darbams atlikti ir avarijoms likviduoti leidžiama naudoti elektros energiją šviesiu paros metu tik suderinus su užsakovu, t. y. atsiuntus pranešimą el. paštu adresu [miestoukis@alytus.lt](mailto:miestoukis@alytus.lt) ir komunikacija@alytus.lt;

7. Pateikti Miesto ūkio skyriui, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatui bei Bendrosios pagalbos tarnybai (112) telefonų numerius bei atsakingų asmenų pavardes ir pareigas, kuriuos bus galima informuoti apie miesto apšvietimo gedimus, avarijas, gamtos stichijų padarinius ir pan. kuriuos būtina pašalinti nedelsiant.