

I Pirkimo objekto dalis „Riebokšlinių kompensatorių pakeitimas linziniais šilumos kamerose: 92601/1, 92603, 92604, 92605 ir 92606“

Siūlomų linzinių kompensatorių atitiktis techninės specifikacijos 5 priede nurodytiems reikalavimams palyginamoji lentelė:

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai linziniams kompensatoriams	Siūlomos linzinių kompensatorių techninės charakteristikos ir parametrai, gamintojas (Pildo Tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
1.	Linzinių kompensatorių D _{iš} 820 mm – 2 vnt. Linzinių kompensatorių D _{iš} 1220 mm -8 vnt.	Linziniai kompensatoriai D _{iš} 820x8,0 mm – 2 vnt. Linziniai kompensatoriai D _{iš} 1220x12,0 mm -8 vnt	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
2.	Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose termofikaciniam vandeniui;	Tinkami naudoti šilumos tiekimo tinkluose termofikaciniam vandeniui	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
3.	Termofikacinio vandens parametrai kuriuos turi tenkinti siūlomi linziniai kompensatoriai: 3.1. Minimali temperatūra – 10°C; 3.2. Maksimali temperatūra – 120°C; 3.3. Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar.	Atitinka vandens parametrus: 3.1. Minimali temperatūra – 10°C; 3.2. Maksimali temperatūra – 120°C; 3.3. Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
4.	Linziniai kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentelę „Kompensuojami ilgiai“ (techninės specifikacijos 3 priedas); Pateikti linzinių kompensatorių kompensuojamų ilgių skaičiavimus ir brėžinius.	Pateikti skaičiavimai ir brėžiniai.	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.

5.	Linziniai kompensatoriai turi būti su privirinamais galais;	Linziniai kompensatoriai su virinamais galais.	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
6	Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar;	Kompensatorių darbinis slėgis atitinka ne mažesnę 16 Bar slėgį, hidraulinių bandymų metu ne mažesnę 20 Bar slėgį.	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
7.	Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C;	Kompensatorių darbinė temperatūra ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
8.	Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklą, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;	Kompensatoriai atitinka ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklą, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
9.	Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;	Kompensatorių judančios dalys (linzės) daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.

10.	Kompensatorių korpuso dalis, kuri skirta virinimui prie šilumos tiekimo tinklų turi būti pagaminta iš plieno, atitinkančio esamų vamzdynų arba intarpų plieną ir atitinkanti esamų vamzdžių ar intarpų diametrus (Techninės specifikacijos 3.5. p.);	Kompensatorių korpuso dalis, kuri skirta virinimui prie šilumos tiekimo tinklų pagaminta iš plieno, atitinkančio esamų vamzdynų arba intarpų plieną ir atitinka esamų vamzdžių ar intarpų diametrus (Techninės specifikacijos 3.5. p.) ne prastesnės kokybės kokybės plienas nei esamas;	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
11.	Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis;	Kompensatorių linzės turi vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2;

			3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
12.	Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis;	Kompensatoriai turi ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
13.	Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento;	Ašiniai kompensatoriai turi apsaugą nuo sukimo momento	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
14.	Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;	Kompensatoriai turi apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.

15.	Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;	Kompensatoriai turi išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
16.	Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiavėčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus;	Kompensatoriai turi bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiavėčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.
17.	Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;	Kompensatoriai ant korpuso turi aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris	Kompensatorių žymėjimas pagal nurodytas apimtis pateikinat kompensatorius
18	Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti;	Linziniai kompensatoriai nauji, nenaudoti;	Pateikiami iš tiekėjo pirkimo dokumentai ir sertifikatai po pristatymo
19.	Linziniai kompensatoriai turi turėti "CE" žymėjimą.	Linziniai kompensatoriai turi "CE" žymėjimą.	Kompensatorių techninės dokumentacijos brėžinių Nr.: 3723-02009-040-1; 3723-02009-030-2; 3723-02009-020-2; 3723-02009-010-2.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)