

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VADOVAS

POTVARKIS

DĖL LEIDIMO UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ DIRBTI AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

2017 m. gruodžio 11 d. Nr. 136
Vilnius

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, VIII skyriaus reikalavimais, AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr. 236 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ (toliau – Tvarka) reikalavimais ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 799 patvirtintu Bendrovės elektros įrenginiuose vykdomų darbų ir reikalavimų rangovams, vykdančiams tokius darbus, sąrašu (toliau – Sąrašas) bei UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ 2017-12-11 raštu GD-7372,

1. Leidžiu UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“:
 - 1.1. dalyvaujant Bendrovės skelbiamuose šio potvarkio 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9, 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., punktuose nurodytų darbų konkursuose pateikti šį potvarkį kaip vieną iš kvalifikacijos įrodymui pateikiamų dokumentų, kai tai numatyta Pirkimo sąlygose;
 - 1.2. darbuotojams pagal jiems suteiktas apsaugos nuo elektros kategorijas ir teises vykdyti Bendrovės elektros įrenginiuose ir jų teritorijose šiuos darbus:
 - 1.2.1. Darbo kodas 0.3. - operatyviniai perjungimai 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
 - 1.2.2. Darbo kodas 1.2. – 10 kV OL, OLA ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.3. Darbo kodas 1.3. – 35 kV OL montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.4. Darbo kodas 3.2.1. – 0,4-10 kV KL iki 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.5. Darbo kodas 3.2.3. – 0,4-10 kV KL virš 200 m. ir MT montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.6. Darbo kodas 3.4. – 10 kV KL bandymo darbai;
 - 1.2.7. Darbo kodas 3.6. – 35 kV KL virš 200 m. montavimo darbai;
 - 1.2.8. Darbo kodas 5.2 – transformatorinių pastatų ir skirstomųjų punktų 10-35 kV, skirstyklų įrengimas (išskyrus RAA ir TSPĮ) iki 35 kV maksimalios įtampos objektuose;
 - 1.2.9. Darbo kodas 6.2. – statybiniai darbai iki 110 kV įtampos elektros įrenginiuose;
 - 1.2.10. Darbo kodas 7.1. – atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ir oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių;
 - 1.2.11. Darbo kodas 7.2. – automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą;
 - 1.2.12. Darbo kodas 8.1. – 0,4 kV – 35 kV trasų valymo ir genėjimo darbai;

1.3. Vykdyti darbus tik pasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas) tarp Bendrovės ir UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“. Tais atvejais kai vadovaujantis sutarties tarp Bendrovės ir UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ (toliau – Sutartis) nuostatomis UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ pasitelks rangovus ir/ar subrangovus ir/ar tais atvejais kai Bendrovė išduos raštišką sutikimą UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ir/ar subrangovus, vykdyti darbus tik pasirašius Aktą tarp UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ ir pasitelktų rangovų ir/ar subrangovų.

2. N u r o d a u :

2.1. Tvarkos 24 ir 25 punktuose nurodytiems darbuotojams:

2.1.1. su UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ įgaliotais asmenimis pasirašyti Aktą, kuriame nustatyti darbų organizavimo ir vykdymo tvarką ir atsakomybę už saugą darbe ir pasirašyto Akto kopiją įkelti į Bendrovės vidinį tinklalapį „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Atsakomybės ribų aktai);

2.1.2. atvykusius dirbti UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ darbų vadovus ir darbų vykdytojus instrukuoti pagal Bendrovės „Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems Bendrovės elektros objektuose“ Nr. DS-10-17 ir pagal šios instrukcijos 6 punkte nurodytus dokumentus, instrukuoti apie darbo vietų ypatumus, apie atliekamų darbų tvarką ir atsakomybę už saugą darbe, nurodyti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, supažindinti su schemomis elektros įrenginių, kuriuose bus vykdomi darbai (rangovui prašant jas išduoti), nurodyti kieno dispečeriniame valdyme yra elektros įrenginiai. Instruktavimą įforminti padalinio „Rangovo ir komandiruito personalo saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.

2.2. Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui paskelbti UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ darbuotojų sąrašą Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Leidimai).

3. N u s t a t a u , kad šis potvarkis galioja iki 2018-08-19.

4. Nuo šio potvarkio pasirašymo dienos laikau netekusiu galios Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovo 2017 m. lapkričio 9 d. potvarkį Nr. 121 „Dėl leidimo UAB „ANYKŠČIŲ ENERGETINĖ STATYBA“ dirbti AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose“.

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos
skyriaus vadovas

Vytautas Jucius

Svajūnas Petrusevičius, tel. 8614 35164, el. p. svajunas.petrusevicius@eso.lt
Išplatinama: 40200, 40311, 40312, 40010, 41030, 42030, 43030, 44030, 45030, 46030, 47030,
liucija.samiene@energetinestatyba.lt