

Lauko geriamojo vandens fontanėlių techninių reikalavimų atitikimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	ELKAY- JAV - LK4420BF1U		ELKAY- JAV - LK4420BF1UDB	
			Įrašoma „ATTINKA“ ir kur reikia įrašomas siūlomas parametras	Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris Prekės atitikimo patvirtinimui	Įrašoma „ATTINKA“ ir kur reikia įrašomas siūlomas parametras	Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris Prekės atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai						
1.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas arba kalus ketus	ATTINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
2.	Lėkštučių medžiaga	Nerūdijantis plienas	Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	Nerūd. pl. AISI 316	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
4.	Darbinės terpės temperatūra	Ne daugiau nei +30 °C	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
5.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 4 bar	ATTINKA, max 7 bar	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA, max 7 bar	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
6.	Konstrukcija	Antivandalinė konstrukcija	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
7.	Paleidimo mygtukai	Antivandalinio išpildymo	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai reikalavimai	Dydis, sąlyga	ELKAY- JAV - LK4420BF1U		ELKAY- JAV - LK4420BF1UDB	
			ATTINKA	ESD	ATTINKA	ESD
8.	Padengimas	Lengvai prižiūrima dangą skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
9.	Atsparumas korozijai	Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos miteline epoksidine dangą	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
10.	Spalva	Žalia	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
11.	Montavimas	Kartu su lauko geriamojo vandens fontaneliu turi būti montavimo padas	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas Montavimo instrukcija	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas Montavimo instrukcija
12.	Pritaikymas	Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas ESD
13.	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. • Detalės skirtos tvirtinimui. • Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanelio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis. 	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas Montavimo instrukcija	ATTINKA	LK4420BF1UDB - LK4420BF1U bukletas Montavimo instrukcija

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	ELKAY-JAV - LK4420BF1U		ELKAY-JAV - LK4420BF1UDB	
14.	Kokybė	Geriamojo vandens fontanelis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	ATTINKA	WRAS sertifikatas	ATTINKA	WRAS sertifikatas

(vardas, pavardė ir parašas)