

TECHNINĖS SĄLYGOS

ABB DAŽNIO KEITIKLIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Ušakovas perka ABB dažnio keitiklių aptarnavimo paslaugas.
- 1.2. Tiekėjas privalės pateikti reikiamas prekes ir atlikti gamintojo numatytus aptarnavimo paslaugas.
- 1.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- 1.4. Jeigu techninėse sąlygose nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
- 1.5. Perkamų aptarnavimo paslaugų kiekis ir prekės nurodytos lentelėje Nr.1.
- 1.6. Ušakovas pasilieka teisę sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugas užsakyti atskiriems lentelėje Nr. 1 nurodytiems dažnio keitikliams ir neįsipareigoja užsakyti visų paslaugų iš karto vienu metu.
- 1.7. Ušakovas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu užsakyti ir nupirkti visas paslaugas ir prekes, lentelėje Nr. 1 surašytų dažnio keitiklių aptarnavimo atlikimui.
- 1.8. Užsakymas paslaugoms pateikiamas prieš 14 kalendorinių dienų prieš darbų atlikimo pradžią.
- 1.9. Apmokėjimas už pristatytas Prekes atliekamas pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikiama „E. sąskaita“ priemonėmis.
- 1.10. Konkurso laimėtoji su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 18 mėn.
- 1.11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
- 1.12. Tiekėjas prekes pristato ir paslaugas atlieka adresu Pramonės g. 9, Alytus.

2. REIKALAVIMAI PREKĖMS, TECHNOLOGIJAI

- 2.1. Pateikta įranga turi atitikti dažnio keitiklių gamintojo reikalavimus.
- 2.2. Garantinis įrangos ir atliktų darbų laikas, ne mažiau 2 metai.
- 2.3. Pasiūlyme pateikti kiekvienos pozicijos (žr. lentelę Nr.1) įkainius prekėms ir paslaugoms atskirai.

3. DOKUMENTACIJA

- 3.1. Prieš darbų atlikimą ir su atliktų darbų aktu pateikiami Ketinamų naudoti prekių kokybę patvirtinantys dokumentai
- 3.2. gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai.
- 3.3. Su atliktų darbų aktu pateikiamos rekomendacijos sekantiems dažnio keitiklių aptarnavimams, pateikiant duomenis apie siūlomą aptarnavimo laiką ir naudotinas medžiagas

Lentelė Nr.1 Dažnio keitiklių tipai ir prekių kiekiai

Eil. Nr.	Kodas	Aprašymas	Matas	Kiekis
Dažnio keitikliai ACS550-01-015A-4 - ACS550-01-038A-4 S/N:1105103625 ir 1123800077				
1	3AXD50000506125	6 metų prevencinio remonto komplektas, pagrindinis aušinimo ventiliatorius	vnt.	2
Dažnio keitikliai ACS550-01-087A-4 S/N:1120603978; ir 1120604014				

2	3AXD50000506149	6 metų prevencinio remonto komplektas, pagrindinis aušinimo ventiliatorius	vnt.	2
Dažnio keitiklis ACS550-01-072A-4 S/N:1113700034				
3	3AXD50000506132	6 metų prevencinio remonto komplektas, pagrindinis aušinimo ventiliatorius	vnt.	1
Dažnio keitiklis ACS550-01-024A-4+B055 S/N:1114902003				
4	3AXD50000505791	3 metų prevencinio remonto komplektas, papildomas aušinimo ventiliatorius	vnt.	1
Dažnio keitiklis ACS800-01-0120-3 S/N:1110800038				
5	3AXD50000260324	3 metų prevencinio remonto komplektas, papildomas aušinimo ventiliatorius	vnt.	1
6	3AXD50000265589	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai ir iškrovimo varža	vnt.	1
Dažnio keitikliai ACS800-07-0320-3 S/N:8113603550 ir 8113603821				
7	3AXD50000265459	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	2
Dažnio keitiklis ACS800-17/37-0210-3 S/N:1105204021; 1110202619 ir 1110202650				
8	3AXD50000260638	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	6
Dažnio keitiklis ACS800-17-0320-3 S/N:1105204023				
9	3AXD50000260645	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	1
10	3AXD50000260652	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	1
Dažnio keitiklis ACS800-37-0320-3 S/N:1110202651				
11	3AXD50000260645	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	1
12	3AXD50000260652	9 metų prevencinio remonto komplektas, kondensatoriai, iškrovimo varžos, valdymo kabeliai ir valdymo plokštės	vnt.	1
13	Dažnio keitiklių profilaktikos darbai. Įrangos profilaktinis valymas ir patikra. Įrangos klaidų registrų ir nustatymų dokumentavimas. DK prevencinio remonto komplektų keitimas, įrangos testavimas ir patikros protokolų paruošimas.		kompl.	1

Elektros darbų grupės viršininkas
(Pirkimo iniciatorius)

Vytautas Ptašinskas

Technikos direktorius

Kęstutis Kvedaravičius