

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama supaprastintą skelbiamų derybų būdu „**Džiovyklos šilumokaičiai**“ pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. liepos 2 d. Komisijos protokolu Nr. PR-VP20-929) (toliau – Pirkimo sąlygos) (pirkimo numeris – 496139) (toliau – Pirkimas) gavo Tiekėjų klausimus:

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1. Klausimas: <...> kad visiems tiekėjams suformuoti lygiaverčius pasiūlymus reikalingas papildoma techn. Informacija:

- Vamzdelių eilių sk. (sk.)
- Vamzdelių diametras (d mm)
- Tarpas tarp lamelių (plokštelių) (L, mm)
- Galingumas (kW)

Jeigu yra taikomi efektyvumo reikalavimai, reikalinga techn. Informacija:

Orui:

- Srautas m³/val
- Įėjimo temperatūra °C
- Išėjimo temperatūra °C

Vandeniui:

- Srautas m³/val
- Įėjimo temperatūra °C
- Išėjimo temperatūra °C

Atsakymas:

Visi reikalavimai Perkančiojo subjekto perkamam Džiovyklos šilumokaičiui yra pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 4 Techninėje specifikacijoje, šiuo metu Perkančiojo subjekto naudojamo šilumokaičio parametrai:

- Vamzdelių eilių sk. (sk.) - 60 eilių;
- Vamzdelių diametras (d mm) – 15 mm;
- Tarpas tarp lamelių (plokštelių) (L, mm) – 2 mm;
- Galingumas (kW) – nenurodytas;

Oro:

- Srautas m³/val – iki 125500 m³/h;
- Įėjimo temperatūra °C - ~ 85°C;
- Išėjimo temperatūra °C - ~ 70°C;

Vandens:

- Srautas m³/val - ~22 m³/h;
- Įėjimo temperatūra °C - ~ 91°C;
- Išėjimo temperatūra °C – 80 °C;

2. Klausimas: Šiuo metu naudojami ir naujai užsakomi šilumokaičiai FVA tipo yra visiškai identiški pagal išmatavimus, pajungimus ir kt. (brėž. Priedas Nr.1)?

Atsakymas:

Taip brėžinys, kuris pateiktas Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 4 Techninės specifikacijos priede „TS Priedas Nr. 1 Esamo šilumokaičio brėžinys su matmenimis“ yra šiuo metu naudojamo šilumokaičio.

3. Klausimas: Kas yra esamų/užsakomų šilumokaičių FVA tipo gamintojas?

Atsakymas:

Šiuo metu Perkančiojo subjekto naudojami šilumokaičiai yra Flex Coil gamintojo.