

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama supaprastintą skelbiamų derybų būdu „**Džiovyklos šilumokaičiai**“ pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. liepos 2 d. Komisijos protokolu Nr. PR-VP20-929) (toliau – Pirkimo sąlygos) (pirkimo numeris – 496139) (toliau – Pirkimas) gavo Tiekėjų klausimus:

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1. Klausimas: „<...> nurodytas oro srautas iki 125500 m³/h; (virsija 5 m/s). Galimai turėjote omenyje bendra srauta kuris dalinamas ant visu lygiagriečiai veikiančiu šilumokaičiu? Arba 125500 m³/h yra klaida?

taip pat oro temperatūra:

- Įėjimo temperatūra °C - ~ 85°C;
- Išėjimo temperatūra °C - ~ 70°C;

Planuojate ausinti ar sildyti ora? Turbut įėjimo 70C, o išejimo 85C?

Atsakymas:

Tai yra vieno šilumokaičio našumas.

Šilumokaičiai naudojami pašildyti grįžtamą orą iš džiovyklos. Pašildytas oras yra tiekiamas atgal į džiovinimą.

Patiksliname 2020-07-15 pateiktame atsakyme į 1 klausimą, kad įeinančio oro temperatūra ~ 70°C, išeinančio oro temperatūra ~ 85°C.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai į klausimus teikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.1 punkto nuostatomis, pratęsiamas Paraiškų pateikimo terminas. Paraišką reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki **2020 m. liepos 22 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).**